

דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (25/05/16 - 20/04/16)

תאריך הפקה: 07/06/16

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	9384	לוח חניון 83+93	15129203 - 2	965.00	361.60	1,043.80	2,370.40	4.20
			15129203 - 3	1,895.20	553.60	1,626.80	4,075.60	2.83
			סה"כ צריכה	2,860.20	915.20	2,670.60	6,446.00	
2	8046	מיזוג אוויר	14152667 - 1	17,595.70	4,020.60	7,461.10	29,077.40	
			סה"כ צריכה	17,595.70	4,020.60	7,461.10	29,077.40	
3	11193	מלאנוקס קומה 1- זמני	15129203 - 6	242.05	75.30	217.15	534.50	1.85
			15129203 - 7	131.45	44.30	43.90	219.65	2.57
			סה"כ צריכה	373.50	119.60	261.05	754.15	
4	12072	פנסוניק	15129203 - 5	10,759.20	2,111.20	5,954.40	18,824.80	21.45
			סה"כ צריכה	10,759.20	2,111.20	5,954.40	18,824.80	
5	10122	ציבורי	15129203 - 1	-4,611.00	-618.60	-921.60	-6,151.20	9.77
			15129203 - 2	-965.00	-361.60	-1,043.80	-2,370.40	4.20
			15129203 - 3	-1,895.20	-553.60	-1,626.80	-4,075.60	2.83
			15129203 - 5	-10,759.20	-2,111.20	-5,954.40	-18,824.80	21.45
			15129203 - 6	-242.05	-75.30	-217.15	-534.50	1.85
			15129203 - 7	-131.45	-44.30	-43.90	-219.65	2.57
			15129203 - 15	25,850.00	6,700.00	19,300.00	51,850.00	
			סה"כ צריכה	7,246.10	2,935.40	9,492.35	19,673.85	
6	8042	ריווק רובוטיקס	15129203 - 1	4,611.00	618.60	921.60	6,151.20	9.77
			סה"כ צריכה	4,611.00	618.60	921.60	6,151.20	
			סה"כ צריכה	43,445.70	10,720.60	26,761.10	80,927.40	
			חשבון חברת חשמל	45,440.00	12,800.00	27,600.00	85,840.00	
			הפרש בקוט"ש	-1,994.30	-2,079.40	-838.90	-4,912.60	
			הפרש באחוזים	-4.39%	-16.25%	-3.04%	-5.72%	



- פסגה (Kwh 43,445.70)
- גבע (Kwh 10,720.60)
- שפל (Kwh 26,761.10)

