



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: פישמן מגדל העמק


תקופת דוח: (16/05/16 - 26/04/16)

תאריך הפקה: 14/06/16

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	12084	גוש א קומה א	15129202 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	12094	גוש א קומה ב ECI NICE	15129204 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	12085	גוש א קומה ג	15129202 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	12081	גוש ד קומה א	15129202 - 2	4,153.20	1,124.40	675.60	5,953.20	12.41
			סה"כ צריכה	4,153.20	1,124.40	675.60	5,953.20	
5	12093	גוש ד קומה א SMIT	15129204 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	12088	חדר תנורים	15129202 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	12091	לוח חניון קומה קרקע גוש א	15129204 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	12090	לוח 1 גוש 3 קומה א	15129204 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	12082	לוח משנה גוש ב קומה ג	15129202 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	12083	מדחסים	15129202 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	

5,953.20	675.60	1,124.40	4,153.20	סה"כ צריכה
13,040.00	7,360.00	2,520.00	3,160.00	חשבון חברת חשמל
-7,086.80	-6,684.40	-1,395.60	993.20	הפרש בקוט"ש
-54.35%	-90.82%	-55.38%	31.43%	הפרש באחוזים





- פסגה (Kwh 4,153.20)
- גבע (Kwh 1,124.40)
- שפל (Kwh 675.60)

