



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה


דוח מסכם עבור: פישמן קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (26/06/16 - 26/05/16)

תאריך הפקה: 26/07/16

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	9384	לוח חניון 93+83	15129203 - 2	1,059.40	369.80	917.60	2,346.80	3.87
			15129203 - 3	2,080.40	849.00	2,274.00	5,203.40	2.84
			סה"כ צריכה	3,139.80	1,218.80	3,191.60	7,550.20	
2	8046	מיזוג אוויר	14152667 - 1	19,118.80	4,572.80	8,695.60	32,387.20	
			סה"כ צריכה	19,118.80	4,572.80	8,695.60	32,387.20	
3	11193	מלאנוקס קומה 1- זמני	15129203 - 6	456.10	137.70	310.50	904.30	2.04
			15129203 - 7	93.75	29.45	76.10	199.30	1.50
			סה"כ צריכה	549.85	167.15	386.60	1,103.60	
4	12072	פנסוניק	15129203 - 5	11,801.60	2,556.80	6,929.60	21,288.00	25.88
			סה"כ צריכה	11,801.60	2,556.80	6,929.60	21,288.00	
5	10122	ציבורי	15129203 - 1	-4,451.40	-489.00	-1,068.60	-6,009.00	9.85
			15129203 - 2	-1,059.40	-369.80	-917.60	-2,346.80	3.87
			15129203 - 3	-2,080.40	-849.00	-2,274.00	-5,203.40	2.84
			15129203 - 5	-11,801.60	-2,556.80	-6,929.60	-21,288.00	25.88
			15129203 - 6	-456.10	-137.70	-310.50	-904.30	2.04
			15129203 - 7	-93.75	-29.45	-76.10	-199.30	1.50
			15129203 - 15	26,250.00	7,050.00	18,700.00	52,000.00	
			סה"כ צריכה	6,307.35	2,618.25	7,123.60	16,049.20	
6	8042	ריווק רובטיקס	15129203 - 1	4,451.40	489.00	1,068.60	6,009.00	9.85
			סה"כ צריכה	4,451.40	489.00	1,068.60	6,009.00	
			סה"כ צריכה	45,368.80	11,622.80	27,395.60	84,387.20	
			חשבון חברת חשמל	47,960.00	12,920.00	29,000.00	89,880.00	
			הפרש בקוט"ש	-2,591.20	-1,297.20	-1,604.40	-5,492.80	
			הפרש באחוזים	-5.40%	-10.04%	-5.53%	-6.11%	





- פסגה (Kwh 45,368.80)
- גבע (Kwh 11,622.80)
- שפל (Kwh 27,395.60)

