



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה


דוח מסכם עבור: פישמן מגדל העמק

תקופת דוח: (20/06/16 - 17/05/16)

תאריך הפקה: 26/07/16

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	12084	גוש א קומה א	15129202 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	12094	גוש א קומה ב NICE	15129204 - 5	132.80	12.80	3.20	148.80	4.46
			סה"כ צריכה	132.80	12.80	3.20	148.80	
3	12085	גוש א קומה ג	15129202 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	12081	גוש ד קומה א	15129202 - 2	9,288.00	1,514.40	1,324.80	12,127.20	15.11
			סה"כ צריכה	9,288.00	1,514.40	1,324.80	12,127.20	
5	12093	גוש ד קומה א SMIT	15129204 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	12088	חדר תנורים	15129202 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	12091	לוח חניון קומה קרקע גוש א	15129204 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	12090	לוח 1 גוש 3 קומה א	15129204 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	12082	לוח משנה גוש ב קומה ג	15129202 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	12083	מדחסים	15129202 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	9,420.80	1,527.20	1,328.00	12,276.00	
			חשבון חברת חשמל	10,720.00	2,440.00	3,640.00	16,800.00	
			הפרש בקוט"ש	-1,299.20	-912.80	-2,312.00	-4,524.00	
			הפרש באחוזים	-12.12%	-37.41%	-63.52%	-26.93%	





- פסגה (Kwh 9,420.80)
- גבע (Kwh 1,527.20)
- שפל (Kwh 1,328.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	12089	מפסק ראשי שנאי 1	15129202 - 15	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	12080	מפסק ראשי שנאי 2	15129202 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	

