



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: פישמן מבנה 201

תקופת דוח: (31/07/16 - 01/07/16)

תאריך הפקה: 28/08/16

מס	מזהה דייר	To Issue	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	10622	להפקה	אופק קליר	15112958 - 1	7,609.14	4,691.60	2,470.56	14,771.30	
				סה"כ צריכה	7,609.14	4,691.60	2,470.56	14,771.30	
2	9916	להפקה	אייסיספרו	15112945 - 1	23,251.30	12,941.70	7,621.80	43,814.80	
				סה"כ צריכה	23,251.30	12,941.70	7,621.80	43,814.80	
3	9917	להפקה	מחסן קליר	15112946 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	10621	להפקה	ספידי	15112957 - 1	11,704.00	9,809.80	18,837.40	40,351.20	
				סה"כ צריכה	11,704.00	9,809.80	18,837.40	40,351.20	
5	9919	להפקה	פלקסטרוניקס	15112956 - 1	10,254.70	9,208.70	11,017.40	30,480.80	
				סה"כ צריכה	10,254.70	9,208.70	11,017.40	30,480.80	
6	9920	להפקה	ציבורי	14014356 - 1	8.80	153.10	507.80	669.70	
				סה"כ צריכה	8.80	153.10	507.80	669.70	
7	9921	להפקה	תחנת דלק טן	15112955 - 1	694.20	1,232.80	2,501.90	4,428.90	
				סה"כ צריכה	694.20	1,232.80	2,501.90	4,428.90	
				סה"כ צריכה	53,522.14	38,037.70	42,956.86	134,516.70	
				חשבון חברת חשמל	51,048.00	38,771.00	40,699.00	130,518.00	
				הפרש בקוט"ש	2,474.14	-733.30	2,257.86	3,998.70	
				הפרש באחוזים	4.85%	-1.89%	5.55%	3.06%	



■ פסגה (53,522.14 Kwh)
■ גבע (38,037.70 Kwh)
■ שפל (42,956.86 Kwh)

לפניות ובירורים:

