

דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: פישמן קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (18/08/16 - 26/07/16)

תאריך הפקה: 14/09/16

מס	מזהה דייר	To Issue	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	9384	להפקה	לוח חניון 83+93	15129203 - 2	625.60	506.80	1,145.00	2,277.40	5.04
				15129203 - 3	707.60	709.00	1,650.00	3,066.60	3.17
				סה"כ צריכה	1,333.20	1,215.80	2,795.00	5,344.00	
2	8046	להפקה	מיזוג אוויר	14152667 - 1	20,371.00	14,400.60	17,868.50	52,640.10	
				סה"כ צריכה	20,371.00	14,400.60	17,868.50	52,640.10	
3	11193	להפקה	מלאנוקס קומה 1-	15129203 - 6	269.05	179.55	377.15	825.75	4.24
				15129203 - 7	78.15	58.55	110.85	247.55	2.73
				סה"כ צריכה	347.20	238.10	488.00	1,073.30	
4	12072	להפקה	פנסוניק	15129203 - 5	6,270.40	4,800.00	6,822.40	17,892.80	28.34
				סה"כ צריכה	6,270.40	4,800.00	6,822.40	17,892.80	
5	10122	להפקה	ציבורי	15129203 - 1	-2,350.20	-1,453.80	-803.40	-4,607.40	9.86
				15129203 - 2	-625.60	-506.80	-1,145.00	-2,277.40	5.04
				15129203 - 3	-707.60	-709.00	-1,650.00	-3,066.60	3.17
				15129203 - 5	-6,270.40	-4,800.00	-6,822.40	-17,892.80	28.34
				15129203 - 6	-269.05	-179.55	-377.15	-825.75	4.24
				15129203 - 7	-78.15	-58.55	-110.85	-247.55	2.73
				15129203 - 15	14,400.00	11,400.00	19,500.00	45,300.00	
				סה"כ צריכה	4,099.00	3,692.30	8,591.20	16,382.50	
6	8042	להפקה	ריווק רובוטיקס	15129203 - 1	2,350.20	1,453.80	803.40	4,607.40	9.86
				סה"כ צריכה	2,350.20	1,453.80	803.40	4,607.40	
				סה"כ צריכה	34,771.00	25,800.60	37,368.50	97,940.10	
				חשבון חברת חשמל	35,520.00	26,600.00	39,360.00	101,480.00	
				הפרש בקוט"ש	-749.00	-799.40	-1,991.50	-3,539.90	
				הפרש באחוזים	-2.11%	-3.01%	-5.06%	-3.49%	



- פסגה (Kwh 34,771.00)
- גבע (Kwh 25,800.60)
- שפל (Kwh 37,368.50)

