



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה - פארק הייטק מבנה 7 יוקנעם

תקופת דוח: (21/09/16 - 25/08/16)

תאריך הפקה: 08/11/16

מס	מזהה דייר	To Issue	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	11818	להפקה	KLA TENCOR	80004573 - 1	-0.02	0.00	0.00	-0.02	1.6E-5
				80004573 - 2	-336.89	-166.84	-437.06	-940.79	0.001
				80004573 - 3	-6,721.64	-985.89	-935.72	-8,643.25	0.04
				80004573 - 4	13,627.62	2,703.14	4,379.58	20,710.34	0.08
				סה"כ צריכה	6,569.07	1,550.41	3,006.80	11,126.28	
2	11815	להפקה	איו.א.ד. מערכות בעמ	80004573 - 3	6,721.64	985.89	935.72	8,643.25	0.04
				סה"כ צריכה	6,721.64	985.89	935.72	8,643.25	
				סה"כ צריכה	13,290.71	2,536.30	3,942.52	19,769.53	
				חשבון חברת חשמל	13,614.00	2,868.00	4,134.00	20,616.00	
				הפרש בקוט"ש	-323.29	-331.71	-191.48	-846.47	
				הפרש באחוזים	-2.37%	-11.57%	-4.63%	-4.11%	



- פסגה (Kwh 13,290.71)
- גבע (Kwh 2,536.30)
- שפל (Kwh 3,942.52)

לפניות ובירורים:

