



דוח קוט"ש


עבור: דורסל ב.א.ז בעמ

דוח מסכם עבור: מארוול יוקנעם

תקופת דוח: (26/10/16 - 21/09/16)

תאריך הפקה: 21/11/16

מס	מזהה דייר	To Issue	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	15239	להפקה	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	4,870.49	3,854.22	8,720.42	17,445.13	
				סה"כ צריכה	4,870.49	3,854.22	8,720.42	17,445.13	
2	15238	להפקה	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	4,029.10	3,306.10	8,798.82	16,134.02	
				סה"כ צריכה	4,029.10	3,306.10	8,798.82	16,134.02	
3	15241	להפקה	לוח משנה H קומה 4V	00024458 - 5	126.84	202.04	297.94	626.81	
				סה"כ צריכה	126.84	202.04	297.94	626.81	
4	15242	להפקה	לוח ראשי G קומה 4	00024458 - 4	282.67	461.35	605.85	1,349.87	
				סה"כ צריכה	282.67	461.35	605.85	1,349.87	
5	15243	להפקה	צילר 1	00021741 - 1	1,881.22	3,040.67	8,693.02	13,614.90	
				סה"כ צריכה	1,881.22	3,040.67	8,693.02	13,614.90	
6	15244	להפקה	צילר 2	00021741 - 2	14,360.66	25,241.74	38,580.25	78,182.65	
				סה"כ צריכה	14,360.66	25,241.74	38,580.25	78,182.65	
7	15245	להפקה	צילר 3	00021755 - 8	10,173.95	5,519.38	22,828.52	38,521.85	
				סה"כ צריכה	10,173.95	5,519.38	22,828.52	38,521.85	
8	15252	להפקה	קומה 4 לוח G	00021758 - 4	302.14	255.19	572.90	1,130.23	
				סה"כ צריכה	302.14	255.19	572.90	1,130.23	
				סה"כ צריכה	36,027.06	41,880.69	89,097.72	167,005.46	



■ פסגה (36,027.06 Kwh) 22%
■ גבע (41,880.69 Kwh) 25%
■ שפל (89,097.72 Kwh) 53%

לפניות ובירורים:

