



דוח קוט"ש

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ


דוח מסכם עבור: מארוול יוקנעם

תקופת דוח: (19/11/16 - 26/10/16)

תאריך הפקה: 08/12/16

מס	מזהה דייר	To Issue	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	15239	להפקה	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	5,526.11	2,546.36	5,085.16	13,157.63	
				סה"כ צריכה	5,526.11	2,546.36	5,085.16	13,157.63	
2	15238	להפקה	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	4,820.32	1,712.59	6,158.16	12,691.06	
				סה"כ צריכה	4,820.32	1,712.59	6,158.16	12,691.06	
3	15241	להפקה	לוח משנה H קומה 4V	00024458 - 5	177.92	108.13	196.81	482.86	
				סה"כ צריכה	177.92	108.13	196.81	482.86	
4	15242	להפקה	לוח ראשי G קומה 4	00024458 - 4	365.77	215.55	355.91	937.23	
				סה"כ צריכה	365.77	215.55	355.91	937.23	
5	15243	להפקה	צילר 1	00021741 - 1	1,347.36	1,083.40	3,031.38	5,462.14	
				סה"כ צריכה	1,347.36	1,083.40	3,031.38	5,462.14	
6	15244	להפקה	צילר 2	00021741 - 2	17,604.88	10,559.06	19,721.86	47,885.80	
				סה"כ צריכה	17,604.88	10,559.06	19,721.86	47,885.80	
7	15245	להפקה	צילר 3	00021755 - 8	8,054.99	2,415.31	11,539.91	22,010.21	
				סה"כ צריכה	8,054.99	2,415.31	11,539.91	22,010.21	
8	15252	להפקה	קומה 4 לוח G	00021758 - 4	222.60	100.52	292.02	615.14	
				סה"כ צריכה	222.60	100.52	292.02	615.14	
				סה"כ צריכה	38,119.95	18,740.93	46,381.19	103,242.07	
				חשבון חברת חשמל	43,692.00	5,159.00	9,530.00	58,381.00	
				הפרש בקוט"ש	-5,572.05	13,581.93	36,851.19	44,861.07	
				הפרש באחוזים	-12.75%	263.27%	386.69%	76.84%	





- פסגה (Kwh 38,119.95)
- גבע (Kwh 18,740.93)
- שפל (Kwh 46,381.19)

