



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה - פארק הייטק מבנה 7 יוקנעם

תקופת דוח: (19/11/16 - 27/10/16)

תאריך הפקה: 14/12/16

מס	מזהה דייר	To Issue	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	11818	להפקה	KLA TENCOR	80004573 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	
				80004573 - 2	-302.34	-143.43	-342.55	-788.32	0.001
				80004573 - 3	-4,744.01	-258.14	-572.92	-5,575.06	0.03
				80004573 - 4	9,119.81	1,268.62	2,682.03	13,070.46	0.06
				סה"כ צריכה	4,073.46	867.06	1,766.56	6,707.08	
2	11815	להפקה	איו.א.ד. מערכות בעמ	80004573 - 3	4,744.01	258.14	572.92	5,575.06	0.03
				סה"כ צריכה	4,744.01	258.14	572.92	5,575.06	
				סה"כ צריכה	8,817.47	1,125.19	2,339.48	12,282.14	
				חשבון חברת חשמל	9,114.00	1,272.00	2,700.00	13,086.00	
				הפרש בקוט"ש	-296.53	-146.81	-360.52	-803.86	
				הפרש באחוזים	-3.25%	-11.54%	-13.35%	-6.14%	



- פסגה (Kwh 8,817.47)
- גבע (Kwh 1,125.19)
- שפל (Kwh 2,339.48)

