

### דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: פישמן קריאטק יוקנעם


תקופת דוח: (22/11/16 - 31/10/16)

תאריך הפקה: 18/12/16

מס	מזהה דייר	To Issue	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	9384	להפקה	לוח חניון 83+93	15129203 - 2	465.60	139.60	450.80	1,056.00	2.07
				15129203 - 3	1,922.80	484.20	1,458.00	3,865.00	3.55
				סה"כ צריכה	2,388.40	623.80	1,908.80	4,921.00	
2	8046	להפקה	מיזוג אוויר	14152667 - 1	26,535.90	7,203.40	16,923.50	50,662.80	
				סה"כ צריכה	26,535.90	7,203.40	16,923.50	50,662.80	
3	10122	להפקה	ציבורי	15129203 - 1	-3,439.80	-270.60	-410.40	-4,120.80	9.21
				15129203 - 2	-465.60	-139.60	-450.80	-1,056.00	2.07
				15129203 - 3	-1,922.80	-484.20	-1,458.00	-3,865.00	3.55
				15129203 - 5	-10,388.00	-1,717.60	-5,402.40	-17,508.00	28.81
				15129203 - 15	22,500.00	4,400.00	13,300.00	40,200.00	
				15129226 - 3	-23,710.00	-7,394.00	-21,430.00	-52,534.00	51.96
				15129226 - 4	-6,922.00	-2,368.00	-5,460.00	-14,750.00	40.92
				15129226 - 15	33,104.20	10,292.60	28,626.30	72,023.10	1.71
				סה"כ צריכה	8,756.00	2,318.60	7,314.70	18,389.30	
4	15378	להפקה	קומה 1- מלאנוקס	15129226 - 4	6,922.00	2,368.00	5,460.00	14,750.00	40.92
				סה"כ צריכה	6,922.00	2,368.00	5,460.00	14,750.00	
5	15377	להפקה	קומה 2 מלאנוקס	15129226 - 3	23,710.00	7,394.00	21,430.00	52,534.00	51.96
				סה"כ צריכה	23,710.00	7,394.00	21,430.00	52,534.00	
6	8042	להפקה	קומה 6 ריווק רובוטיקס	15129203 - 1	3,439.80	270.60	410.40	4,120.80	9.21
				סה"כ צריכה	3,439.80	270.60	410.40	4,120.80	
7	12072	להפקה	קומה 7 פנסוניק	15129203 - 5	10,388.00	1,717.60	5,402.40	17,508.00	28.81
				סה"כ צריכה	10,388.00	1,717.60	5,402.40	17,508.00	
				סה"כ צריכה	82,140.10	21,896.00	58,849.80	162,885.90	
				חשבון חברת חשמל	84,720.00	24,800.00	58,680.00	168,200.00	
				הפרש בקוט"ש	-2,579.90	-2,904.00	169.80	-5,314.10	
				הפרש באחוזים	-3.05%	-11.71%	0.29%	-3.16%	

לפניות ובירורים:





- פסגה (Kwh 82,140.10)
- גבע (Kwh 21,896.00)
- שפל (Kwh 58,849.80)

