



**דוח קוט"ש**

עבור: איירפורטסיטי

דוח מסכם עבור: קשת בית אגד

תקופת דוח: (18/12/16 - 17/11/16)

תאריך הפקה: 21/12/16

מס	מזהה דייר	To Issue	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	16470	להפקה	התפלה אוטומטית מפוח עשן	15114178 - 8	22.50	1.30	8.10	31.90	6.82
				סה"כ צריכה	22.50	1.30	8.10	31.90	
2	16471	להפקה	חדר 4 מא חדר מחשב	15114178 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	16435	להפקה	חדר גנרטור	15114140 - 11	219.00	100.20	534.50	853.70	0.84
				סה"כ צריכה	219.00	100.20	534.50	853.70	
4	16464	להפקה	חדר מחשב חיוני	15114178 - 3	249.60	132.40	305.20	687.20	1.31
				סה"כ צריכה	249.60	132.40	305.20	687.20	
5	16455	להפקה	חדר מחשב מרכזי	15114142 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	16444	להפקה	חדר מכונת מעליות בגג	15114144 - 7	208.00	42.00	274.00	524.00	1.41
				סה"כ צריכה	208.00	42.00	274.00	524.00	
7	16446	להפקה	יחי קירור מים צילר 1	15114144 - 9	145.20	52.20	297.60	495.00	18.87
				סה"כ צריכה	145.20	52.20	297.60	495.00	
8	16438	להפקה	לוביים ראשיים בלתי חיוני	15114144 - 1	104.80	37.10	64.40	206.30	3.15
				סה"כ צריכה	104.80	37.10	64.40	206.30	
9	16427	להפקה	לוביים ראשיים מרתף - חיוני	15114140 - 3	1,208.90	526.55	2,500.75	4,236.20	4.99
				סה"כ צריכה	1,208.90	526.55	2,500.75	4,236.20	
10	16426	להפקה	לוח משאבות במדרגות	15114140 - 2	0.75	0.15	0.75	1.65	0.06
				סה"כ צריכה	0.75	0.15	0.75	1.65	
11	16451	להפקה	לוח שטח פיתוח	15114142 - 2	30.40	27.40	100.30	158.10	1.04
				סה"כ צריכה	30.40	27.40	100.30	158.10	
12	16452	להפקה	לוח שטח פיתוח	15114178 - 2	569.50	291.20	1,573.10	2,433.80	2.32
				סה"כ צריכה	569.50	291.20	1,573.10	2,433.80	






מס	מזהה דייר	To Issue	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
13	16439	להפקה	מטבח חדר אוכל בלתי חיוני	15114144 - 2	0.00	0.00	5.60	5.60	1.01
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	5.60	5.60	
14	16430	להפקה	מטבחון וחדר אוכל	15114140 - 6	145.80	30.70	205.90	382.40	1.61
				סה"כ צריכה	145.80	30.70	205.90	382.40	
15	16457	להפקה	מקרר מים צילר 2 בגג	15114142 - 9	0.00	0.00	91.20	91.20	14.22
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	91.20	91.20	
16	16458	להפקה	מקרר מים צילר 3 בגג	15114142 - 10	5,541.60	2,382.60	8,770.20	16,694.40	21.77
				סה"כ צריכה	5,541.60	2,382.60	8,770.20	16,694.40	
17	16429	להפקה	מרכזית מאור מס 1	15114140 - 5	2,743.40	1,451.60	7,031.00	11,226.00	17.43
				סה"כ צריכה	2,743.40	1,451.60	7,031.00	11,226.00	
18	16445	להפקה	משאבות מא בגג	15114144 - 8	4,395.20	2,120.40	8,844.80	15,360.40	13.85
				סה"כ צריכה	4,395.20	2,120.40	8,844.80	15,360.40	
19	16460	להפקה	קומה 1 מזרח	15114142 - 4	585.20	188.60	818.40	1,592.20	4.60
				סה"כ צריכה	585.20	188.60	818.40	1,592.20	
20	16465	להפקה	קומה 1 מזרח חיוני	15114178 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	16449	להפקה	קומה 1 מערב ב. חיוני	15114144 - 3	7.00	2.40	14.80	24.20	1.44
				סה"כ צריכה	7.00	2.40	14.80	24.20	
22	16431	להפקה	קומה 1 מערב חיוני	15114140 - 7	149.60	60.10	346.70	556.40	1.50
				סה"כ צריכה	149.60	60.10	346.70	556.40	
23	16453	להפקה	קומה 2 מזרח	15114142 - 3	785.80	305.60	1,558.60	2,650.00	13.98
				סה"כ צריכה	785.80	305.60	1,558.60	2,650.00	
24	16466	להפקה	קומה 2 מזרח חיוני	15114178 - 5	723.20	309.10	1,255.50	2,287.80	2.52
				סה"כ צריכה	723.20	309.10	1,255.50	2,287.80	
25	16441	להפקה	קומה 2 מערב ב. חיוני	15114144 - 4	95.00	33.00	198.00	326.00	1.41
				סה"כ צריכה	95.00	33.00	198.00	326.00	
26	16432	להפקה	קומה 2 מערב חיוני	15114140 - 8	348.00	125.50	461.50	935.00	2.29
				סה"כ צריכה	348.00	125.50	461.50	935.00	
27	16454	להפקה	קומה 3 מזרח	15114142 - 5	1,814.20	782.80	2,818.00	5,415.00	11.96





מס	מזהה דייר	To Issue	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
				סה"כ צריכה	1,814.20	782.80	2,818.00	5,415.00	
28	16467	להפקה	קומה 3 מזרח חיוני	15114178 - 6	1,333.20	436.90	2,121.20	3,891.30	4.59
				סה"כ צריכה	1,333.20	436.90	2,121.20	3,891.30	
29	16442	להפקה	קומה 3 מערב ב. חיוני	15114144 - 5	854.80	297.00	1,037.00	2,188.80	17.73
				סה"כ צריכה	854.80	297.00	1,037.00	2,188.80	
30	16433	להפקה	קומה 3 מערב חיוני	15114140 - 9	1,277.20	380.70	1,745.80	3,403.70	5.13
				סה"כ צריכה	1,277.20	380.70	1,745.80	3,403.70	
31	16443	להפקה	קומה 4 ב. חיוני	15114144 - 6	1,304.40	535.80	2,024.40	3,864.60	27.26
				סה"כ צריכה	1,304.40	535.80	2,024.40	3,864.60	
32	16456	להפקה	קומה 4 מזרח	15114142 - 8	1,550.80	492.40	2,187.80	4,231.00	19.82
				סה"כ צריכה	1,550.80	492.40	2,187.80	4,231.00	
33	16434	להפקה	קומה 4 מערב חיוני	15114140 - 10	725.10	241.00	1,084.50	2,050.60	2.54
				סה"כ צריכה	725.10	241.00	1,084.50	2,050.60	
34	16450	להפקה	קומת קרקע	15114142 - 1	39.10	16.20	112.90	168.20	2.74
				סה"כ צריכה	39.10	16.20	112.90	168.20	
35	16436	להפקה	ראשי UPS חדר מחשב	15114140 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00	
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	16428	להפקה	ראשי UPS משרדים	15114140 - 4	130.40	52.00	327.80	510.20	1.68
				סה"כ צריכה	130.40	52.00	327.80	510.20	
37	16425	להפקה	שרות חדר חשמל	15114140 - 1	655.30	292.40	1,232.10	2,179.80	1.66
				סה"כ צריכה	655.30	292.40	1,232.10	2,179.80	
38	16447	להפקה	תאורת גג	15114144 - 10	14.90	2.60	41.60	59.10	2.31
				סה"כ צריכה	14.90	2.60	41.60	59.10	
				סה"כ צריכה	27,977.85	11,749.90	49,994.00	89,721.75	





■ פסגה (Kwh 27,977.85)  
■ גבע (Kwh 11,749.90)  
■ שפל (Kwh 49,994.00)

מס	מזהה דייר	To Issue	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	16437	להפקה	ראשי חיוני שנאי 1	15114140 - 15	7,805.20	3,367.60	15,954.40	27,127.20	2.15
				סה"כ צריכה	7,805.20	3,367.60	15,954.40	27,127.20	
2	16473	להפקה	ראשי חיוני שנאי 2 חיוני	15114178 - 15	5,362.70	2,238.50	9,591.60	17,192.80	1.37
				סה"כ צריכה	5,362.70	2,238.50	9,591.60	17,192.80	
3	16487	להפקה	ראשי שנאי 1 ב.	15114144 - 15	15,333.30	6,668.20	29,564.00	51,565.50	1.05
				סה"כ צריכה	15,333.30	6,668.20	29,564.00	51,565.50	
4	16459	להפקה	ראשי שנאי 2 ב.	15114142 - 15	16,002.10	6,592.90	26,731.90	49,326.90	0.98
				סה"כ צריכה	16,002.10	6,592.90	26,731.90	49,326.90	

