



דוח קוט"ש

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ


דוח מסכם עבור: מארוול יוקנעם

תקופת דוח: (26/12/16 - 23/11/16)

תאריך הפקה: 05/01/17

מס	מזהה דייר	To Issue	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	15239	להפקה	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	6,804.21	3,517.16	22,210.23	32,531.60	
				סה"כ צריכה	6,804.21	3,517.16	22,210.23	32,531.60	
2	15238	להפקה	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	8,954.71	1,429.14	20,049.47	30,433.32	
				סה"כ צריכה	8,954.71	1,429.14	20,049.47	30,433.32	
3	15241	להפקה	לוח משנה H קומה 4V	00024458 - 5	132.75	228.72	194.39	555.86	
				סה"כ צריכה	132.75	228.72	194.39	555.86	
4	15242	להפקה	לוח ראשי G קומה 4	00024458 - 4	285.15	520.27	492.04	1,297.46	
				סה"כ צריכה	285.15	520.27	492.04	1,297.46	
5	15243	להפקה	צילר 1	00021741 - 1	2,348.04	3,855.05	1,627.86	7,830.95	
				סה"כ צריכה	2,348.04	3,855.05	1,627.86	7,830.95	
6	15244	להפקה	צילר 2	00021741 - 2	9,863.64	17,207.04	18,838.19	45,908.87	
				סה"כ צריכה	9,863.64	17,207.04	18,838.19	45,908.87	
7	15245	להפקה	צילר 3	00021755 - 8	5,941.93	1,589.98	10,052.16	17,584.07	
				סה"כ צריכה	5,941.93	1,589.98	10,052.16	17,584.07	
8	15252	להפקה	קומה 4 לוח G	00021758 - 4	170.004	73.75	476.76	720.52	
				סה"כ צריכה	170.004	73.75	476.76	720.52	
				סה"כ צריכה	34,500.43	28,421.12	73,941.09	136,862.64	
				חשבון חברת חשמל	111,160.00	43,280.00	252,080.00	406,520.00	
				הפרש בקוט"ש	-76,659.57	-14,858.88	-178,138.91	-269,657.36	
				הפרש באחוזים	-68.96%	-34.33%	-70.67%	-66.33%	





- פסגה (Kwh 34,500.43)
- גבע (Kwh 28,421.12)
- שפיל (Kwh 73,941.09)

