



דוח קוט"ש

עבור: איירפורטסיטי

דוח מסכם עבור: קשת בית אגד

תקופת דוח: (31/12/16 - 01/12/16)

תאריך הפקה: 11/01/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	16470	התפלה אוטומטית מפוח עשן	15114178 - 8	3.10	1.30	8.80	13.20	1.00
			סה"כ צריכה	3.10	1.30	8.80	13.20	
2	16471	חדר 4 מא חדר מחשב	15114178 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	16435	חדר גנרטור	15114140 - 11	186.90	98.70	733.60	1,019.20	0.74
			סה"כ צריכה	186.90	98.70	733.60	1,019.20	
4	16464	חדר מחשב חיוני	15114178 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	16455	חדר מחשב מרכזי	15114142 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	16444	חדר מכונת מעליות בגג	15114144 - 7	70.20	41.20	370.40	481.80	1.41
			סה"כ צריכה	70.20	41.20	370.40	481.80	
7	16446	יחי קירור מים צילר 1	15114144 - 9	145.20	52.20	297.60	495.00	18.87
			סה"כ צריכה	145.20	52.20	297.60	495.00	
8	16438	לוביים ראשיים בלתי חיוני	15114144 - 1	79.50	3.40	44.30	127.20	3.15
			סה"כ צריכה	79.50	3.40	44.30	127.20	
9	16427	לוביים ראשיים מרתף - חיוני	15114140 - 3	661.65	335.40	2,563.95	3,561.00	4.99
			סה"כ צריכה	661.65	335.40	2,563.95	3,561.00	
10	16426	לוח משאבות במדרגות	15114140 - 2	0.30	0.00	0.65	0.95	0.03
			סה"כ צריכה	0.30	0.00	0.65	0.95	
11	16451	לוח שטח פיתוח	15114142 - 2	71.80	37.70	285.30	394.80	1.08
			סה"כ צריכה	71.80	37.70	285.30	394.80	
12	16452	לוח שטח פיתוח	15114178 - 2	656.90	140.50	1,509.40	2,306.80	2.32
			סה"כ צריכה	656.90	140.50	1,509.40	2,306.80	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
13	16439	מטבח חדר אוכל בלתי חיוני	15114144 - 2	1.20	0.00	7.20	8.40	1.01
			סה"כ צריכה	1.20	0.00	7.20	8.40	
14	16430	מטבחון וחדר אוכל	15114140 - 6	45.40	27.30	228.20	300.90	1.61
			סה"כ צריכה	45.40	27.30	228.20	300.90	
15	16457	מקרר מים צילר 2 בגג	15114142 - 9	0.00	0.00	91.20	91.20	14.22
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	91.20	91.20	
16	16458	מקרר מים צילר 3 בגג	15114142 - 10	2,391.00	1,033.80	8,392.20	11,817.00	21.77
			סה"כ צריכה	2,391.00	1,033.80	8,392.20	11,817.00	
17	16429	מרכזית מאור מס 1	15114140 - 5	3,072.80	690.80	6,240.40	10,004.00	17.43
			סה"כ צריכה	3,072.80	690.80	6,240.40	10,004.00	
18	16445	משאבות מא בגג	15114144 - 8	2,481.60	2,037.20	10,754.40	15,273.20	13.85
			סה"כ צריכה	2,481.60	2,037.20	10,754.40	15,273.20	
19	16460	קומה 1 מזרח	15114142 - 4	146.60	80.20	567.00	793.80	4.60
			סה"כ צריכה	146.60	80.20	567.00	793.80	
20	16465	קומה 1 מזרח חיוני	15114178 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	16449	קומה 1 מערב ב. חיוני	15114144 - 3	5.40	2.60	21.40	29.40	2.33
			סה"כ צריכה	5.40	2.60	21.40	29.40	
22	16431	קומה 1 מערב חיוני	15114140 - 7	97.70	48.60	341.60	487.90	1.50
			סה"כ צריכה	97.70	48.60	341.60	487.90	
23	16453	קומה 2 מזרח	15114142 - 3	457.40	158.00	1,453.20	2,068.60	13.98
			סה"כ צריכה	457.40	158.00	1,453.20	2,068.60	
24	16466	קומה 2 מזרח חיוני	15114178 - 5	274.00	137.10	947.90	1,359.00	2.52
			סה"כ צריכה	274.00	137.10	947.90	1,359.00	
25	16441	קומה 2 מערב ב. חיוני	15114144 - 4	37.20	22.00	162.20	221.40	1.39
			סה"כ צריכה	37.20	22.00	162.20	221.40	
26	16432	קומה 2 מערב חיוני	15114140 - 8	41.30	25.40	187.50	254.20	1.52
			סה"כ צריכה	41.30	25.40	187.50	254.20	
27	16454	קומה 3 מזרח	15114142 - 5	602.60	226.40	2,797.00	3,626.00	15.54





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
			סה"כ צריכה	602.60	226.40	2,797.00	3,626.00	
28	16467	קומה 3 מזרח חיוני	15114178 - 6	618.20	219.00	2,152.20	2,989.40	4.76
			סה"כ צריכה	618.20	219.00	2,152.20	2,989.40	
29	16442	קומה 3 מערב ב. חיוני	15114144 - 5	620.80	190.60	2,589.40	3,400.80	23.63
			סה"כ צריכה	620.80	190.60	2,589.40	3,400.80	
30	16433	קומה 3 מערב חיוני	15114140 - 9	514.60	160.60	1,799.00	2,474.20	5.35
			סה"כ צריכה	514.60	160.60	1,799.00	2,474.20	
31	16443	קומה 4 ב. חיוני	15114144 - 6	543.80	276.40	2,517.40	3,337.60	27.26
			סה"כ צריכה	543.80	276.40	2,517.40	3,337.60	
32	16456	קומה 4 מזרח	15114142 - 8	704.40	258.00	3,426.20	4,388.60	24.59
			סה"כ צריכה	704.40	258.00	3,426.20	4,388.60	
33	16434	קומה 4 מערב חיוני	15114140 - 10	348.80	135.20	1,228.50	1,712.50	2.68
			סה"כ צריכה	348.80	135.20	1,228.50	1,712.50	
34	16450	קומת קרקע	15114142 - 1	47.00	24.80	182.70	254.50	2.74
			סה"כ צריכה	47.00	24.80	182.70	254.50	
35	16436	ראשי UPS חדר מחשב	15114140 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	16428	ראשי UPS משרדים	15114140 - 4	182.20	90.20	673.00	945.40	1.65
			סה"כ צריכה	182.20	90.20	673.00	945.40	
37	16425	שרות חדר חשמל	15114140 - 1	310.10	168.50	1,237.30	1,715.90	1.66
			סה"כ צריכה	310.10	168.50	1,237.30	1,715.90	
38	16447	תאורת גג	15114144 - 10	23.20	4.60	63.10	90.90	2.31
			סה"כ צריכה	23.20	4.60	63.10	90.90	
			סה"כ צריכה	15,442.85	6,727.70	53,874.20	76,044.75	





■ פסגה (Kwh 15,442.85)
■ גבע (Kwh 6,727.70)
■ שפל (Kwh 53,874.20)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	16437	ראשי חיוני שנאי 1	15114140 - 15	5,620.60	1,867.30	15,853.50	23,341.40	2.15
			סה"כ צריכה	5,620.60	1,867.30	15,853.50	23,341.40	
2	16473	ראשי חיוני שנאי 2 חיוני	15114178 - 15	2,835.10	1,031.40	9,149.90	13,016.40	1.22
			סה"כ צריכה	2,835.10	1,031.40	9,149.90	13,016.40	
3	16487	ראשי שנאי 1 ב.	15114144 - 15	9,871.20	4,634.40	33,678.10	48,183.70	1.05
			סה"כ צריכה	9,871.20	4,634.40	33,678.10	48,183.70	
4	16459	ראשי שנאי 2 ב.	15114142 - 15	7,488.40	2,981.20	27,226.50	37,696.10	1.18
			סה"כ צריכה	7,488.40	2,981.20	27,226.50	37,696.10	

