

דוח קוט"ש

עבור: בריטיש

דוח מסכם עבור: שער הכרמל

תקופת דוח: (31/12/16 - 01/12/16)


תאריך הפקה: 11/01/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	11186	חדר חשמל משאבה Q0	15091246 - 1	1,002.80	487.40	3,801.80	5,292.00	11.84
			סה"כ צריכה	1,002.80	487.40	3,801.80	5,292.00	
2	11187	חדר חשמל משאבה Q2	15091246 - 2	371.90	188.00	1,424.75	1,984.65	1.16
			סה"כ צריכה	371.90	188.00	1,424.75	1,984.65	
3	11188	חדר חשמל משאבה Q3	15091246 - 3	595.05	286.70	2,231.10	3,112.85	1.68
			סה"כ צריכה	595.05	286.70	2,231.10	3,112.85	
4	11189	חדר חשמל משאבה Q4	15091246 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	16796	לוח משאבות צילרים על הגג	14154676 - 14	1,244.60	652.70	5,718.10	7,615.40	6.59
			סה"כ צריכה	1,244.60	652.70	5,718.10	7,615.40	
6	16795	לוח שירותי בית (מעברים, מחוץ לבנין וכו)	14154676 - 13	2,378.20	727.00	6,298.80	9,404.00	10.63
			סה"כ צריכה	2,378.20	727.00	6,298.80	9,404.00	
7	9179	מעליות לובי מזרחי 6,7,8	14154676 - 10	167.40	45.40	503.40	716.20	2.66
			סה"כ צריכה	167.40	45.40	503.40	716.20	
8	16793	מעליות לובי מערבי 3,4,5	14154676 - 11	69.40	17.60	199.20	286.20	1.32
			סה"כ צריכה	69.40	17.60	199.20	286.20	
9	16790	מעלית חניון מזרחי 2 בית יצחק	14154676 - 8	16.10	2.20	41.00	59.30	0.42
			סה"כ צריכה	16.10	2.20	41.00	59.30	
10	16791	מעלית חניון מערבי 1 בית יצחק	14154676 - 9	10.00	2.40	22.20	34.60	0.34
			סה"כ צריכה	10.00	2.40	22.20	34.60	
11	11185	רולדין	13127994 - 1	1,460.30	918.20	6,134.10	8,512.60	
			סה"כ צריכה	1,460.30	918.20	6,134.10	8,512.60	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
12	16794	תאורת חניון תת קרקעי כללי	12 - 14154676	3,110.40	1,045.60	7,994.00	12,150.00	11.85
			סה"כ צריכה	3,110.40	1,045.60	7,994.00	12,150.00	
			סה"כ צריכה	10,426.15	4,373.20	34,368.45	49,167.80	



- פסגה (10,426.15 Kwh)
- גבע (4,373.20 Kwh)
- שפל (34,368.45 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	11184	מפסק ראשי שנאי QT	1 - 14158925	17,736.00	2,766.20	34,975.20	55,477.40	
			סה"כ צריכה	17,736.00	2,766.20	34,975.20	55,477.40	

