

## דוח קוט"ש

עבור: איירפורטסיטי

דוח מסכם עבור: קשת בית אגד


תקופת דוח: (01/12/16 - 17/11/16)

תאריך הפקה: 30/01/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	16470	התפלה אוטומטית מפוח עשן	15114178 - 8	19.40	0.00	0.00	19.40	6.82
			סה"כ צריכה	19.40	0.00	0.00	19.40	
2	16471	חדר 4 מא חדר מחשב	15114178 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	16435	חדר גנרטור	15114140 - 11	120.20	45.40	129.50	295.10	0.84
			סה"כ צריכה	120.20	45.40	129.50	295.10	
4	16464	חדר מחשב חיוני	15114178 - 3	249.60	132.40	305.20	687.20	1.31
			סה"כ צריכה	249.60	132.40	305.20	687.20	
5	16455	חדר מחשב מרכזי	15114142 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	16444	חדר מכונת מעליות בגג	15114144 - 7	166.40	17.40	39.00	222.80	1.36
			סה"כ צריכה	166.40	17.40	39.00	222.80	
7	16446	יחי קירור מים צילר 1	15114144 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	16438	לוביים ראשיים בלתי חיוני	15114144 - 1	36.20	35.80	41.40	113.40	3.15
			סה"כ צריכה	36.20	35.80	41.40	113.40	
9	16427	לוביים ראשיים מרתף - חיוני	15114140 - 3	768.55	298.95	795.35	1,862.85	3.91
			סה"כ צריכה	768.55	298.95	795.35	1,862.85	
10	16426	לוח משאבות במדרגות	15114140 - 2	0.60	0.15	0.45	1.20	0.06
			סה"כ צריכה	0.60	0.15	0.45	1.20	
11	16451	לוח שטח פיתוח	15114142 - 2	16.10	19.30	36.50	71.90	1.04
			סה"כ צריכה	16.10	19.30	36.50	71.90	
12	16452	לוח שטח פיתוח	15114178 - 2	211.30	201.10	719.00	1,131.40	2.17
			סה"כ צריכה	211.30	201.10	719.00	1,131.40	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
13	16439	מטבח חדר אוכל בלתי חיוני	15114144 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	16430	מטבחון וחדר אוכל	15114140 - 6	119.70	15.60	73.90	209.20	1.61
			סה"כ צריכה	119.70	15.60	73.90	209.20	
15	16457	מקרר מים צילר 2 בג	15114142 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	16458	מקרר מים צילר 3 בג	15114142 - 10	4,279.80	1,768.80	4,114.80	10,163.40	20.42
			סה"כ צריכה	4,279.80	1,768.80	4,114.80	10,163.40	
17	16429	מרכזית מאור מס 1	15114140 - 5	1,239.80	1,121.80	4,067.20	6,428.80	16.75
			סה"כ צריכה	1,239.80	1,121.80	4,067.20	6,428.80	
18	16445	משאבות מא בג	15114144 - 8	3,071.60	1,016.00	2,834.80	6,922.40	13.61
			סה"כ צריכה	3,071.60	1,016.00	2,834.80	6,922.40	
19	17703	מתימופ	15114140 - 9	1,001.20	294.70	821.20	2,117.10	5.13
			15114140 - 10	526.60	174.00	438.50	1,139.10	2.44
			15114142 - 5	1,491.80	662.20	1,651.60	3,805.60	11.96
			15114142 - 8	1,222.20	380.00	1,065.00	2,667.20	16.60
			15114144 - 5	759.60	289.20	703.40	1,752.20	17.73
			15114144 - 6	1,016.20	416.00	937.60	2,369.80	14.88
			15114178 - 6	960.10	306.20	885.30	2,151.60	3.91
			15114178 - 7	942.40	377.20	1,004.00	2,323.60	4.36
			סה"כ צריכה	7,920.10	2,899.50	7,506.60	18,326.20	
20	16460	קומה 1 מזרח	15114142 - 4	481.60	125.20	401.60	1,008.40	4.08
			סה"כ צריכה	481.60	125.20	401.60	1,008.40	
21	16465	קומה 1 מזרח חיוני	15114178 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	16449	קומה 1 מערב ב. חיוני	15114144 - 3	3.40	1.00	3.20	7.60	1.31
			סה"כ צריכה	3.40	1.00	3.20	7.60	
23	16431	קומה 1 מערב חיוני	15114140 - 7	68.30	18.90	60.80	148.00	0.82
			סה"כ צריכה	68.30	18.90	60.80	148.00	
24	16453	קומה 2 מזרח	15114142 - 3	348.20	197.20	511.40	1,056.80	13.21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
			סה"כ צריכה	348.20	197.20	511.40	1,056.80	
25	16466	קומה 2 מזרח חיוני	15114178 - 5	517.20	205.90	554.50	1,277.60	2.48
			סה"כ צריכה	517.20	205.90	554.50	1,277.60	
26	16441	קומה 2 מערב ב. חיוני	15114144 - 4	66.00	13.80	57.80	137.60	1.41
			סה"כ צריכה	66.00	13.80	57.80	137.60	
27	16432	קומה 2 מערב חיוני	15114140 - 8	313.40	105.00	310.90	729.30	2.29
			סה"כ צריכה	313.40	105.00	310.90	729.30	
28	16450	קומת קרקע	15114142 - 1	13.80	2.90	9.90	26.60	0.78
			סה"כ צריכה	13.80	2.90	9.90	26.60	
29	16461	קומת קרקע מזרח	15114178 - 1	721.80	369.80	824.20	1,915.80	3.44
			סה"כ צריכה	721.80	369.80	824.20	1,915.80	
30	16436	ראשי UPS חדר מחשב	15114140 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	16428	ראשי UPS משרדים	15114140 - 4	44.40	11.80	29.00	85.20	1.68
			סה"כ צריכה	44.40	11.80	29.00	85.20	
32	16425	שרות חדר חשמל	15114140 - 1	490.20	194.40	521.70	1,206.30	1.65
			סה"כ צריכה	490.20	194.40	521.70	1,206.30	
33	16447	תאורת גג	15114144 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	21,287.65	8,818.10	23,948.70	54,054.45	



■ פסגה (Kwh 21,287.65)  
■ גבע (Kwh 8,818.10)  
■ שפל (Kwh 23,948.70)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	16437	ראשי חיוני שנאי 1	15114140 - 15	4,820.60	2,341.10	7,416.60	14,578.30	2.15
			סה"כ צריכה	4,820.60	2,341.10	7,416.60	14,578.30	
2	16473	ראשי חיוני שנאי 2	15114178 - 15	3,731.90	1,627.20	4,385.80	9,744.90	1.37
			סה"כ צריכה	3,731.90	1,627.20	4,385.80	9,744.90	
3	16487	ראשי שנאי 1 ב.	15114144 - 15	10,206.30	4,230.20	12,290.70	26,727.20	0.94
			סה"כ צריכה	10,206.30	4,230.20	12,290.70	26,727.20	
4	16459	ראשי שנאי 2 ב.	15114142 - 15	11,760.80	4,875.70	12,408.20	29,044.70	0.98
			סה"כ צריכה	11,760.80	4,875.70	12,408.20	29,044.70	