



**דוח קוט"ש**

עבור: סולתם

דוח מסכם עבור: סולתם

תקופת דוח: (31/01/17 - 01/01/17)

תאריך הפקה: 09/02/17


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	16186	אביגדור	00019530 - 1	-0.02	-0.004	-0.03	-0.05	
			00019531 - 1	8,876.30	2,113.38	23,303.96	34,293.64	
			סה"כ צריכה	8,876.28	2,113.38	23,303.93	34,293.59	
2	16162	אביגדור שנאי 1	00017619 - 1	1,817.40	628.56	8,523.70	10,969.67	
			סה"כ צריכה	1,817.40	628.56	8,523.70	10,969.67	
3	16163	אורגל	15140041 - 1	640.80	645.40	4,054.00	5,340.20	
			סה"כ צריכה	640.80	645.40	4,054.00	5,340.20	
4	2534	אילן את גביש	00023631 - 1	3,975.84	1,724.45	13,247.53	18,947.82	
			סה"כ צריכה	3,975.84	1,724.45	13,247.53	18,947.82	
5	2363	ארדן שנאי - 1	00023331 - 1	13,859.67	6,963.94	27,807.50	48,631.11	
			סה"כ צריכה	13,859.67	6,963.94	27,807.50	48,631.11	
6	51	ארדן שנאי - 2	14152643 - 1	8,082.40	3,661.10	21,498.20	33,241.70	
			סה"כ צריכה	8,082.40	3,661.10	21,498.20	33,241.70	
7	16166	אריזות יצירה	00012803 - 1	9,521.98	2,495.99	25,631.22	37,649.18	
			סה"כ צריכה	9,521.98	2,495.99	25,631.22	37,649.18	
8	16182	דיגיטל	00024601 - 5	20.43	9.75	74.32	104.50	
			00024601 - 6	-19.98	-9.57	-72.51	-102.07	
			00024601 - 7	275.18	131.82	997.04	1,404.04	
			סה"כ צריכה	275.64	131.99	998.85	1,406.47	
9	2968	הופ הנדסה	00024601 - 8	6,078.33	2,409.37	20,067.34	28,555.04	
			סה"כ צריכה	6,078.33	2,409.37	20,067.34	28,555.04	
10	6343	כח לתת	81029211 - 1	27.53	6.53	50.84	84.90	0.003
			סה"כ צריכה	27.53	6.53	50.84	84.90	
11	2964	מא סולתם	00024601 - 4	27.12	1,597.70	11,523.90	13,148.72	
			סה"כ צריכה	27.12	1,597.70	11,523.90	13,148.72	
12	1436	מטבח - חדר אוכל	00019530 - 1	0.02	0.004	0.03	0.05	
			סה"כ צריכה	0.02	0.004	0.03	0.05	
13	16185	מרעום - גורג מפלס 0	00024601 - 1	-401.27	-247.82	-2,330.90	-2,979.98	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
			00024601 - 2	3,668.98	2,667.24	20,296.37	26,632.58	
			00024601 - 3	3,842.00	2,616.78	21,356.00	27,814.79	
			00024601 - 5	-20.43	-9.75	-74.32	-104.50	
			00024601 - 7	-275.18	-131.82	-997.04	-1,404.04	
			00024601 - 8	-6,078.33	-2,409.37	-20,067.34	-28,555.04	
			סה"כ צריכה	735.76	2,485.27	18,182.78	21,403.81	
14	34	משרדים הנהלה - מתח גבוה	00006063 - 2	3,352.71	1,364.38	12,309.18	17,026.27	
			סה"כ צריכה	3,352.71	1,364.38	12,309.18	17,026.27	
15	3735	מתח שנאי 1 ( תגל )	60000882 - 1	11,123.36	3,520.32	33,884.93	48,528.61	0.18
			סה"כ צריכה	11,123.36	3,520.32	33,884.93	48,528.61	
16	3771	מתח שנאי 2 ( תגל )	70004951 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	1446	נגריה בכפר	00020167 - 1	429.44	7,636.91	919.14	8,985.49	
			סה"כ צריכה	429.44	7,636.91	919.14	8,985.49	
18	2426	פרומטאל	00023517 - 1	4,618.23	2,316.40	21,366.62	28,301.25	
			סה"כ צריכה	4,618.23	2,316.40	21,366.62	28,301.25	
19	16183	קונסיסט מפלס 6	00024601 - 1	401.27	247.82	2,330.90	2,979.98	
			00024601 - 6	19.98	9.57	72.51	102.07	
			סה"כ צריכה	421.25	257.39	2,403.41	3,082.05	
20	39	ראשי סולתם - מתח גבוה	00006063 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	36	ראשי תגל	00006063 - 4	3,624.36	1,482.70	12,711.77	17,818.83	
			סה"כ צריכה	3,624.36	1,482.70	12,711.77	17,818.83	
22	3412	תגל (מגח)	00025285 - 1	11,842.94	5,086.24	40,640.06	57,569.25	
			סה"כ צריכה	11,842.94	5,086.24	40,640.06	57,569.25	
23	1434	תגל תערובות	15112939 - 1	5,816.90	3,972.00	48,445.90	58,234.80	
			סה"כ צריכה	5,816.90	3,972.00	48,445.90	58,234.80	
24	1166	תחמושת מתח גבוה	00011890 - 1	7,665.20	3,854.00	36,042.40	47,561.60	
			סה"כ צריכה	7,665.20	3,854.00	36,042.40	47,561.60	
			סה"כ צריכה	102,813.16	54,354.01	383,613.23	540,780.40	





- פסגה (Kwh 102,813.16)
- גבע (Kwh 54,354.01)
- שפול (Kwh 383,613.23)

