



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: פישמן מבנה 201

תקופת דוח: (01/01/17 - 31/01/17)

תאריך הפקה: 01/03/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	10622	אופק קליר	15112958 - 1	2,401.00	1,822.00	17,172.30	21,395.30	
			סה"כ צריכה	2,401.00	1,822.00	17,172.30	21,395.30	
2	9916	אייסיפרו	15112945 - 1	3,781.70	1,904.10	16,985.30	22,671.10	
			סה"כ צריכה	3,781.70	1,904.10	16,985.30	22,671.10	
3	10621	ספידו	15112957 - 1	9,369.50	4,063.60	25,413.10	38,846.20	
			סה"כ צריכה	9,369.50	4,063.60	25,413.10	38,846.20	
4	9919	פלקסטרוניקס	15112956 - 1	6,197.60	2,085.10	17,419.50	25,702.20	
			סה"כ צריכה	6,197.60	2,085.10	17,419.50	25,702.20	
5	9920	ציבורי	14014356 - 1	226.70	36.20	372.10	635.00	
			סה"כ צריכה	226.70	36.20	372.10	635.00	
6	9921	תחנת דלק טן	15112955 - 1	1,631.10	647.80	3,618.90	5,897.80	
			סה"כ צריכה	1,631.10	647.80	3,618.90	5,897.80	
			סה"כ צריכה	23,607.60	10,558.80	80,981.20	115,147.60	
			חשבון חברת חשמל	24,219.00	10,611.00	77,114.00	111,944.00	
			הפרש בקוט"ש	-611.40	-52.20	3,867.20	3,203.60	
			הפרש באחוזים	-2.52%	-0.49%	5.01%	2.86%	



■ פסגה (23,607.60 Kwh)
■ גבע (10,558.80 Kwh)
■ שפל (80,981.20 Kwh)

