



דוח קוט"ש

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ


דוח מסכם עבור: מארוול יוקנעם

תקופת דוח: (26/02/17 - 25/01/17)

תאריך הפקה: 07/03/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש
1	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	10,020.03	6,056.22	40,879.52	56,955.78	
			סה"כ צריכה	10,020.03	6,056.22	40,879.52	56,955.78	
2	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	5,745.20	1,121.42	20,982.61	27,849.24	
			סה"כ צריכה	5,745.20	1,121.42	20,982.61	27,849.24	
3	15241	לוח משנה H קומה 4V	00024458 - 5	83.18	295.94	194.38	573.50	
			סה"כ צריכה	83.18	295.94	194.38	573.50	
4	15242	לוח ראשי G קומה 4	00024458 - 4	180.38	579.60	486.87	1,246.85	
			סה"כ צריכה	180.38	579.60	486.87	1,246.85	
5	15243	צילר 1	00021741 - 1	2,119.50	5,933.89	2,591.77	10,645.16	
			סה"כ צריכה	2,119.50	5,933.89	2,591.77	10,645.16	
6	15244	צילר 2	00021741 - 2	5,369.77	17,740.06	17,463.73	40,573.56	
			סה"כ צריכה	5,369.77	17,740.06	17,463.73	40,573.56	
7	15245	צילר 3	00021755 - 8	3,004.15	1,000.49	9,514.01	13,518.65	
			סה"כ צריכה	3,004.15	1,000.49	9,514.01	13,518.65	
8	15252	קומה 4 לוח G	00021758 - 4	130.26	71.46	579.91	781.63	
			סה"כ צריכה	130.26	71.46	579.91	781.63	
			סה"כ צריכה	26,652.48	32,799.08	92,692.81	152,144.37	
			חשבון חברת חשמל	81,280.00	42,880.00	299,240.00	423,400.00	
			הפרש בקוט"ש	-54,627.52	-10,080.92	-206,547.19	-271,255.63	
			הפרש באחוזים	-67.21%	-23.51%	-69.02%	-64.07%	





- פיסגה (Kwh 26,652.48)
- גבע (Kwh 32,799.08)
- שפל (Kwh 92,692.81)

