



**דוח שח + קוטש**

עבור: קניון הנגב מיזוג אויר צילרים על הגג

קבוצת עזראלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

תקופת דוח: (31/03/17 - 01/03/17)

תאריך הפקה: 03/04/17


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	מקדם הספק	שיא ביקוש
1	8851	יטא 19 AC	11 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	8852	יטא 20 AC	12 - 14154689	184.90	68.90	196.60	450.40	183.71	183.71	0.91	0.24
			סה"כ	184.90	68.90	196.60	450.40	183.71	183.71		
3	8853	יטא 21 AC	13 - 14154689	86.20	32.20	91.90	210.30	85.76	85.76	0.79	0.21
			סה"כ	86.20	32.20	91.90	210.30	85.76	85.76		
4	8854	יטא 22 AC	14 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	8855	יטא 23 AC	13 - 14154688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	8856	יטא ac1	1 - 14154688	16.00	62.00	46.90	124.90	48.69	48.69	0.93	4.85
			סה"כ	16.00	62.00	46.90	124.90	48.69	48.69		
7	8857	יטא ac10	10 - 14154688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	8858	יטא ac11	1 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	8859	יטא ac12	2 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	8860	יטא ac13	3 - 14154689	80.40	29.90	83.90	194.20	79.32	79.32	0.78	0.25
			סה"כ	80.40	29.90	83.90	194.20	79.32	79.32		
11	8861	יטא ac14	4 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	8862	יטא ac15	5 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	8863	יטא ac16	6 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	8864	יטא ac17	7 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	מקדם הספק	שיא ביקוש
15	8865	יטא ac18 פורק	14154689 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	8866	יטא ac2	14154688 - 2	150.60	22.40	2.80	175.80		82.88	0.99	2.77
			סה"כ	150.60	22.40	2.80	175.80	0.00	82.88		
17	8867	יטא ac27	14154689 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	8868	יטא ac3	14154688 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	8869	יטא ac4	14154688 - 4	17.60	6.50	18.00	42.10		17.22	0.65	0.03
			סה"כ	17.60	6.50	18.00	42.10	0.00	17.22		
20	8870	יטא ac5	14154688 - 5	18.10	7.80	37.60	63.50		24.60	0.97	0.20
			סה"כ	18.10	7.80	37.60	63.50	0.00	24.60		
21	8871	יטא ac6	14154688 - 6	28.50	12.70	40.10	81.30		32.46	0.97	0.20
			סה"כ	28.50	12.70	40.10	81.30	0.00	32.46		
22	8872	יטא ac7	14154688 - 7	1.90	2.10	16.40	20.40		7.30	0.97	0.19
			סה"כ	1.90	2.10	16.40	20.40	0.00	7.30		
23	8873	יטא ac8	14154688 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	8875	יטא ac9	14154688 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	8876	מגדל קירור 1+2	14154689 - 10	13,864.00	4,168.00	1,755.20	19,787.20		8,988.48	0.97	17.94
			סה"כ	13,864.00	4,168.00	1,755.20	19,787.20	0.00	8,988.48		
26	8877	מגדל קירור מס 3	14154688 - 12	7,282.20	1,658.20	1,407.00	10,347.40		4,669.75	0.87	18.38
			סה"כ	7,282.20	1,658.20	1,407.00	10,347.40	0.00	4,669.75		
27	8878	מגדל קירור מס 4	14154688 - 11	11,130.60	2,585.20	3,740.20	17,456.00		7,694.45	0.90	13.90
			סה"כ	11,130.60	2,585.20	3,740.20	17,456.00	0.00	7,694.45		
			סה"כ	32,861.00	8,655.90	7,436.60	48,953.50	0.00	21,914.63		
			חשבון חברת חשמל				0.00				
			הפרש בקוט"ש				48,953.50				
			הפרש באחוזים								





פסגה (32,861.00 Kwh)  
גבע (8,655.90 Kwh)  
שפל (7,436.60 Kwh)



פסגה (15,898.15 Wh)  
גבע (3,507.37 Wh)  
שפל (2,509.11 Wh)

