



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ


דוח מסכם עבור: פארק יקום שוויץ

תקופת דוח: (31/03/17 - 01/03/17)

תאריך הפקה: 05/04/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
0.98	35.46	36,211.20	10,671.60	5,714.40	19,825.20	15091614 - 3	ברודקום	9783	1
1.00	11.87	12,358.80	4,612.80	1,990.80	5,755.20	15091614 - 4			
0.88	14.56	30,018.40	12,970.40	4,573.60	12,474.40	15129212 - 1			
0.99	22.58	10,359.20	2,355.20	967.20	7,036.80	15129212 - 7			
		88,947.60	30,610.00	13,246.00	45,091.60	סה"כ צריכה			
0.87	31.62	10,664.00	3,454.40	1,790.40	5,419.20	15129212 - 8	מיזוג אוויר	11683	2
0.87	24.50	8,232.00	3,056.80	1,256.00	3,919.20	15129212 - 9			
0.86	19.16	5,145.60	1,842.00	658.80	2,644.80	15129212 - 10			
0.86	24.76	5,683.20	1,921.20	776.40	2,985.60	15129212 - 11			
		29,724.80	10,274.40	4,481.60	14,968.80	סה"כ צריכה			
	19.16	-5,145.60	-1,842.00	-658.80	-2,644.80	15129212 - 10	ציבורי	15480	3
0.99	24.76	-5,683.20	-1,921.20	-776.40	-2,985.60	15129212 - 11			
0.92	31.62	-10,664.00	-3,454.40	-1,790.40	-5,419.20	15129212 - 8			
0.88	24.50	-8,232.00	-3,056.80	-1,256.00	-3,919.20	15129212 - 9			
0.99	14.56	-30,018.40	-12,970.40	-4,573.60	-12,474.40	15129212 - 1			
0.98	22.58	-10,359.20	-2,355.20	-967.20	-7,036.80	15129212 - 7			
1.00	35.46	-36,211.20	-10,671.60	-5,714.40	-19,825.20	15091614 - 3			
0.86	11.87	-12,358.80	-4,612.80	-1,990.80	-5,755.20	15091614 - 4			
0.86	0.56	-405.40	-175.50	-61.90	-168.00	15129212 - 2			
0.87	106.88	147,320.00	50,944.00	23,616.00	72,760.00	15091614 - 1			
0.87		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 15			
		28,242.20	9,884.10	5,826.50	12,531.60	סה"כ צריכה			
		146,914.60	50,768.50	23,554.10	72,592.00	סה"כ צריכה			
		152,280.00	52,529.00	24,637.00	75,114.00	חשבון חברת חשמל			
		-5,365.40	-1,760.50	-1,082.90	-2,522.00	הפרש בקוט"ש			
		-3.52%	-3.35%	-4.40%	-3.36%	הפרש באחוזים			





- פיסגה (Kwh 72,592.00)
- גבע (Kwh 23,554.10)
- שפל (Kwh 50,768.50)

