



**דוח קוט"ש**

עבור: מגדל סהר ניהול בעמ

דוח מסכם עבור: מגדל סהר - תא

תקופת דוח: (31/03/17 - 01/03/17)

תאריך הפקה: 09/04/17


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	957	L.P.M ישראל בעמ	00018332 - 7	542.99	12.15	26.72	581.85		0.21
			סה"כ צריכה	542.99	12.15	26.72	581.85		
2	12255	ארמל אזולאי קומה 3	00018332 - 2	182.12	52.02	121.12	355.25		0.79
			סה"כ צריכה	182.12	52.02	121.12	355.25		
3	11871	בוטיק ורנר קומת קרקע	00024810 - 8	513.38	86.52	86.98	686.89		1.00
			סה"כ צריכה	513.38	86.52	86.98	686.89		
4	11880	גלריה רוטשילד קומת קרקע	00024810 - 7	258.63	40.89	41.68	341.20		1.00
			סה"כ צריכה	258.63	40.89	41.68	341.20		
5	16935	חיים פנחס (שוגון)	00018332 - 8	236.08	10.89	24.17	271.14		0.96
			סה"כ צריכה	700.23	66.52	152.75	919.50		-0.71
6	11934	חניון	00018332 - 1	291.39	78.11	192.92	562.41		1.00
			סה"כ צריכה	1,126.13	176.89	418.75	1,721.77		0.99
7	12256	כח מאור מעוף	00018332 - 4	289.89	14.43	33.58	337.90		1.00
			סה"כ צריכה	289.89	14.43	33.58	337.90		
8	3045	מיזוג אוויר	00024810 - 5	10,879.52	1,284.79	482.33	12,646.64		0.90
			סה"כ צריכה	10,879.52	1,284.79	482.33	12,646.64		
9	11936	מנורה קומות 6,7,8	00018378 - 4	3,228.83	623.26	591.26	4,443.35		0.95
			סה"כ צריכה	10,158.69	1,724.96	2,568.82	14,452.47		0.98
			סה"כ צריכה	3,806.60	528.77	909.25	5,244.62		0.95
			סה"כ צריכה	3,123.26	572.93	1,068.31	4,764.50		
10	11933	ציבורי	00018332 - 1	-291.39	-78.11	-192.92	-562.41		1.00
			סה"כ צריכה	-182.12	-52.02	-121.12	-355.25		1.00
			סה"כ צריכה	-2,824.97	-459.60	-968.66	-4,253.23		0.99
			סה"כ צריכה	-289.89	-14.43	-33.58	-337.90		0.90
			סה"כ צריכה	-108.29	-14.98	-35.59	-158.85		1.00
			סה"כ צריכה	-834.75	-98.78	-225.83	-1,159.36		0.99
			סה"כ צריכה	-542.99	-12.15	-26.72	-581.85		0.95
			סה"כ צריכה	-236.08	-10.89	-24.17	-271.14		0.98





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00018378 - 1	-732.63	-86.98	-199.93	-1,019.54		0.99
			00018378 - 2	-3,098.47	-555.82	-661.02	-4,315.31		0.96
			00018378 - 3	-3,286.16	-501.33	-1,000.74	-4,788.24		0.95
			00018378 - 4	-3,228.83	-623.26	-591.26	-4,443.35		0.99
			00018378 - 7	-464.15	-55.62	-128.59	-648.36		0.99
			00018378 - 8	-796.02	-80.71	-189.81	-1,066.55		1.00
			00024810 - 1	-3,806.60	-528.77	-909.25	-5,244.62		-0.71
			00024810 - 2	-3,123.26	-572.93	-1,068.31	-4,764.50		0.21
			00024810 - 3	-3,764.09	-833.77	-2,392.17	-6,990.03		1.00
			00024810 - 4	-1,998.51	-288.27	-297.86	-2,584.65		1.00
			00024810 - 5	-10,879.52	-1,284.79	-482.33	-12,646.64		1.00
			00024810 - 6	46,877.83	7,850.38	11,960.92	66,689.13		0.96
			00024810 - 7	-258.63	-40.89	-41.68	-341.20		0.79
			00024810 - 8	-513.38	-86.52	-86.98	-686.89		0.99
			סה"כ צריכה	5,617.09	1,569.75	2,282.40	9,469.25		
11	11894	קויאט ייעוץ בע"מ	00018332 - 5	108.29	14.98	35.59	158.85		1.00
			סה"כ צריכה	108.29	14.98	35.59	158.85		
12	11895	קומה 1 - גלולי	00018378 - 8	796.02	80.71	189.81	1,066.55		0.99
			סה"כ צריכה	796.02	80.71	189.81	1,066.55		
13	11903	קומה 10 - דהפולס	00024810 - 4	1,998.51	288.27	297.86	2,584.65		1.00
			סה"כ צריכה	1,998.51	288.27	297.86	2,584.65		
14	11906	קומה 2 - אדם טבע ודין	00018332 - 3	2,824.97	459.60	968.66	4,253.23		0.96
			סה"כ צריכה	2,824.97	459.60	968.66	4,253.23		
15	11908	קומה 4 - אמן קומה 4	00018378 - 2	3,098.47	555.82	661.02	4,315.31		0.99
			סה"כ צריכה	3,098.47	555.82	661.02	4,315.31		
16	11909	קומה 5 - אמן קומה 5	00018378 - 3	3,286.16	501.33	1,000.74	4,788.24		0.99
			סה"כ צריכה	3,286.16	501.33	1,000.74	4,788.24		
17	11913	קומה 9 - פינסולה	00024810 - 3	3,764.09	833.77	2,392.17	6,990.03		0.99
			סה"כ צריכה	3,764.09	833.77	2,392.17	6,990.03		
			סה"כ צריכה	46,145.20	7,763.39	11,761.00	65,669.59		
			חשבון חברת חשמל	47,518.00	8,435.00	12,557.00	68,510.00		
			הפרש בקו"ש	-1,372.80	-671.61	-796.00	-2,840.41		
			הפרש באחוזים	-2.89%	-7.96%	-6.34%	-4.15%		





- פסגה (Kwh 46,145.20)
- גבע (Kwh 7,763.39)
- שפל (Kwh 11,761.00)

