



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: פישמן מבנה 201

תקופת דוח: (28/02/17 - 01/02/17)

תאריך הפקה: 19/04/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	10622	אופק קליר	15112958 - 1	947.30	1,701.30	16,737.70	19,386.30		0.94
			ציבורי	101.55	19.10	175.60	296.25		
			סה"כ צריכה	1,048.85	1,720.40	16,913.30	19,682.55		
2	9916	אייסיספרו	15112945 - 1	2,946.20	1,894.40	15,045.80	19,886.40		0.99
			ציבורי	101.55	19.10	175.60	296.25		
			סה"כ צריכה	3,047.75	1,913.50	15,221.40	20,182.65		
3	10621	ספידי	15112957 - 1	7,632.70	3,325.10	22,842.10	33,799.90		0.75
			סה"כ צריכה	7,632.70	3,325.10	22,842.10	33,799.90		
4	9919	פלקסטרוניקס	15112956 - 1	5,353.00	1,672.20	14,121.80	21,147.00		0.98
			סה"כ צריכה	5,353.00	1,672.20	14,121.80	21,147.00		
5	9921	תחנת דלק טן	15112955 - 1	1,491.50	639.30	3,464.00	5,594.80		0.97
			סה"כ צריכה	1,491.50	639.30	3,464.00	5,594.80		
			סה"כ צריכה	18,573.80	9,270.50	72,562.60	100,406.90		
			חשבון חברת חשמל	19,455.00	9,345.00	68,740.00	97,540.00		
			הפרש בקוט"ש	-881.20	-74.50	3,822.60	2,866.90		
			הפרש באחוזים	-4.53%	-0.80%	5.56%	2.94%		



- פסגה (18,573.80 Kwh)
- גבע (9,270.50 Kwh)
- שפל (72,562.60 Kwh)

