

דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 20/04/17

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (31/03/17 - 01/03/17)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17459	בניין 11 AIR SCOUT 5.ק	13044091 - 7	4,843.20	589.20	84.00	5,516.40	11.39	0.98
			סה"כ צריכה	4,843.20	589.20	84.00	5,516.40		
2	17388	בניין 11 AIR SCOUT 5.ק	13044095 - 6	6,706.80	1,528.60	2,415.40	10,650.80	12.88	0.98
			סה"כ צריכה	6,706.80	1,528.60	2,415.40	10,650.80		
3	17460	בניין 11 AIR SCOUT 6.ק	13044091 - 6	12,658.80	4,809.60	9,754.80	27,223.20	18.59	0.99
			סה"כ צריכה	12,658.80	4,809.60	9,754.80	27,223.20		
4	17390	בניין 11 AIR SCOUT 6.ק	13044095 - 5	6,040.00	1,214.40	1,972.40	9,226.80	10.57	0.99
			סה"כ צריכה	6,040.00	1,214.40	1,972.40	9,226.80		
5	17451	בניין 11 FUTURX	13044091 - 10	782.30	32.20	63.20	877.70	5.82	0.99
			סה"כ צריכה	782.30	32.20	63.20	877.70		
6	17394	בניין 11 אורבן ג'נגל	13044095 - 7	142.60	91.90	23.80	258.30	1.09	0.98
			סה"כ צריכה	142.60	91.90	23.80	258.30		
7	17397	בניין 11 בנק לאומי קומה 3	13044091 - 4	2,921.40	473.40	829.00	4,223.80	7.95	0.81
			סה"כ צריכה	2,921.40	473.40	829.00	4,223.80		
8	17384	בניין 11 חדר בזק	81037048 - 5	140.70	60.95	135.65	337.30	0.002	1.00
			סה"כ צריכה	140.70	60.95	135.65	337.30		
9	17399	בניין 11 כספומט בנק לאומי	13044091 - 1	43.85	18.45	41.90	104.20	0.15	0.95
			סה"כ צריכה	43.85	18.45	41.90	104.20		
10	6847	בניין 11 לוח חניון עליון	81036489 - 7	1,393.30	737.30	2,007.80	4,138.40	0.01	1.00
			סה"כ צריכה	1,393.30	737.30	2,007.80	4,138.40		
11	6856	בניין 11 לוח חניון עליון	81037048 - 3	2,621.50	1,167.40	2,435.00	6,223.90	0.01	1.00
			סה"כ צריכה	2,621.50	1,167.40	2,435.00	6,223.90		
12	6848	בניין 11 לוח חניון תחתון	81036489 - 5	1,232.10	292.30	194.20	1,718.60	0.005	1.00
			סה"כ צריכה	1,232.10	292.30	194.20	1,718.60		
13	6857	בניין 11 לוח חניון תחתון	81037048 - 4	2,316.80	639.40	1,023.00	3,979.20	0.01	1.00
			סה"כ צריכה	2,316.80	639.40	1,023.00	3,979.20		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
14	6850	בניין 11 לוח מגדל קירור חיוני	81036693 - 5	2,587.42	907.38	1,959.68	5,454.48	0.04	1.00
			סה"כ צריכה	2,587.42	907.38	1,959.68	5,454.48		
15	6845	בניין 11 לוח מיזוג אויר בגג	81036489 - 4	15,903.20	3,128.00	3,472.00	22,503.20	0.12	1.00
			סה"כ צריכה	15,903.20	3,128.00	3,472.00	22,503.20		
16	6855	בניין 11 לוח משאבות	81037048 - 2	416.00	95.40	176.20	687.60	0.04	1.00
			סה"כ צריכה	416.00	95.40	176.20	687.60		
17	6852	בניין 11 לוח משאבות מפוחים בגג	81036693 - 7	13,084.39	2,808.50	3,459.22	19,352.12	0.12	1.00
			סה"כ צריכה	13,084.39	2,808.50	3,459.22	19,352.12		
18	6846	בניין 11 לוח פיתוח	81036489 - 6	1,341.60	548.80	1,276.30	3,166.70	0.005	1.00
			סה"כ צריכה	1,341.60	548.80	1,276.30	3,166.70		
19	17452	בניין 11 מוביט	13044091 - 5	3,753.60	183.60	266.40	4,203.60	9.68	0.98
			סה"כ צריכה	3,753.60	183.60	266.40	4,203.60		
20	17391	בניין 11 מוביט קומה 3	13044091 - 8	312.30	4.80	10.40	327.50	1.96	0.98
			סה"כ צריכה	312.30	4.80	10.40	327.50		
21	17453	בניין 11 מסעדת רות	13044091 - 9	3,729.90	1,273.20	1,397.40	6,400.50	11.65	0.95
			סה"כ צריכה	3,729.90	1,273.20	1,397.40	6,400.50		
22	17393	בניין 11 ננודיימנשין	13044095 - 4	6,090.00	1,820.40	4,239.60	12,150.00	18.94	0.89
			סה"כ צריכה	6,090.00	1,820.40	4,239.60	12,150.00		
23	17456	בניין 11 פיוטרקס קומה 3	13044095 - 3	13,300.80	3,391.20	7,429.20	24,121.20	27.16	1.00
			סה"כ צריכה	13,300.80	3,391.20	7,429.20	24,121.20		
24	17548	בניין 11 ציבורי	13044091 - 1	-43.85	-18.45	-41.90	-104.20	0.15	1.00
			13044091 - 2	-5,554.80	-402.00	-310.80	-6,267.60	14.20	1.00
			13044091 - 3	-4,609.20	-57.60	-204.00	-4,870.80	18.08	1.00
			13044091 - 4	-2,921.40	-473.40	-829.00	-4,223.80	7.95	1.00
			13044091 - 5	-3,753.60	-183.60	-266.40	-4,203.60	9.68	1.00
			13044091 - 6	-12,658.80	-4,809.60	-9,754.80	-27,223.20	18.59	1.00
			13044091 - 7	-4,843.20	-589.20	-84.00	-5,516.40	11.39	1.00
			13044091 - 8	-312.30	-4.80	-10.40	-327.50	1.96	1.00
			13044091 - 9	-3,729.90	-1,273.20	-1,397.40	-6,400.50	11.65	1.00
			13044091 - 10	-782.30	-32.20	-63.20	-877.70	5.82	1.00
			13044095 - 1	-6,662.40	-951.60	-2,059.20	-9,673.20	16.21	1.00
			13044095 - 2	-5,508.00	-468.00	-1,380.00	-7,356.00	16.10	1.00
			13044095 - 3	-13,300.80	-3,391.20	-7,429.20	-24,121.20	27.16	1.00





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1.00			13044095 - 4	-6,090.00	-1,820.40	-4,239.60	-12,150.00	18.94	
1.00			13044095 - 5	-6,040.00	-1,214.40	-1,972.40	-9,226.80	10.57	
1.00			13044095 - 6	-6,706.80	-1,528.60	-2,415.40	-10,650.80	12.88	
1.00			13044095 - 7	-142.60	-91.90	-23.80	-258.30	1.09	
0.98			81036489 - 1	94,338.00	23,319.00	45,795.00	163,452.00	0.43	
0.98			81036489 - 2	-3,303.00	-994.80	-1,887.00	-6,184.80	0.06	
0.99			81036489 - 3	-3,462.00	-1,209.00	-2,056.20	-6,727.20	0.06	
0.89			81036489 - 4	-15,903.20	-3,128.00	-3,472.00	-22,503.20	0.12	
1.00			81036489 - 5	-1,232.10	-292.30	-194.20	-1,718.60	0.005	
0.98			81036489 - 6	-1,341.60	-548.80	-1,276.30	-3,166.70	0.005	
0.95			81036489 - 7	-1,393.30	-737.30	-2,007.80	-4,138.40	0.01	
0.99			81036693 - 2	73,561.14	18,359.94	30,962.70	122,883.78	0.33	
0.95			81036693 - 4	-3,896.98	-1,158.75	-1,989.32	-7,045.06	0.08	
0.98			81036693 - 5	-2,587.42	-907.38	-1,959.68	-5,454.48	0.04	
0.98			81036693 - 7	-13,084.39	-2,808.50	-3,459.22	-19,352.12	0.12	
0.99			81036693 - 8	-5,481.36	-1,990.00	-3,372.37	-10,843.73	0.11	
0.98			81037048 - 2	-416.00	-95.40	-176.20	-687.60	0.04	
0.81			81037048 - 3	-2,621.50	-1,167.40	-2,435.00	-6,223.90	0.01	
1.00			81037048 - 4	-2,316.80	-639.40	-1,023.00	-3,979.20	0.01	
0.99			81037048 - 5	-140.70	-60.95	-135.65	-337.30	0.002	
0.95			81037048 - 6	955.50	256.80	516.60	1,728.90	0.005	
			סה"כ צריכה	28,014.34	8,887.61	19,348.85	56,250.80		
1.00		בנין 11 צילר 1	81036693 - 4	3,896.98	1,158.75	1,989.32	7,045.06	0.08	25
			סה"כ צריכה	3,896.98	1,158.75	1,989.32	7,045.06		
1.00		בנין 11 צילר 2	81036693 - 8	5,481.36	1,990.00	3,372.37	10,843.73	0.11	26
			סה"כ צריכה	5,481.36	1,990.00	3,372.37	10,843.73		
1.00		בנין 11 צילר 3	81036489 - 2	3,303.00	994.80	1,887.00	6,184.80	0.06	27
			סה"כ צריכה	3,303.00	994.80	1,887.00	6,184.80		
1.00		בנין 11 צילר 4	81036489 - 3	3,462.00	1,209.00	2,056.20	6,727.20	0.06	28
			סה"כ צריכה	3,462.00	1,209.00	2,056.20	6,727.20		
1.00		בנין 11 קונדויט ונונודימיטשן-קפיטריה קומה 2	13044091 - 3	4,609.20	57.60	204.00	4,870.80	18.08	29
			סה"כ צריכה	4,609.20	57.60	204.00	4,870.80		
0.95		בנין 11 קונדויט קומה 1-טרפז	13044095 - 1	6,662.40	951.60	2,059.20	9,673.20	16.21	30
			סה"כ צריכה	6,662.40	951.60	2,059.20	9,673.20		
0.99		בנין 11 קונדויט קומה 1-עגול	13044091 - 2	5,554.80	402.00	310.80	6,267.60	14.20	31
			סה"כ צריכה	5,554.80	402.00	310.80	6,267.60		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
32	17468	בניין 11 קונדויט (קומה 2 (ננדוימין)	13044095 - 2	5,508.00	468.00	1,380.00	7,356.00	16.10	0.98
		סה"כ צריכה		5,508.00	468.00	1,380.00	7,356.00		
33	18322	בניין D אמנדו	14155700 - 3	452.40	196.80	477.60	1,126.80	786.13	0.88
		סה"כ צריכה		452.40	196.80	477.60	1,126.80		
34	18329	בניין D אנליסט	16045585 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
35	18330	בניין D אפריקה ישראל	15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
36	17396	בניין D אתר בנייה דניה סיבוס	14155721 - 4	3,500.00	806.40	1,350.80	5,657.20	261.89	0.93
		סה"כ צריכה		3,500.00	806.40	1,350.80	5,657.20		
37	18326	בניין D חברת M.W קומה 3	14155734 - 4	3,723.60	807.60	1,674.00	6,205.20	9.72	0.95
		סה"כ צריכה		3,723.60	807.60	1,674.00	6,205.20		
38	18323	בניין D חברת M.W קומה 4	14155734 - 3	2,216.40	177.60	132.00	2,526.00	786.42	0.90
		סה"כ צריכה		2,216.40	177.60	132.00	2,526.00		
39	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	14155734 - 1	1,184.40	448.80	1,016.40	2,649.60	785.54	0.88
		סה"כ צריכה		1,184.40	448.80	1,016.40	2,649.60		
40	17470	בניין D חיוני מעלית	15091590 - 3	523.00	61.20	107.00	691.20	1.59	0.95
		סה"כ צריכה		523.00	61.20	107.00	691.20		
41	17478	בניין D לוח גנרטור חירום	14155721 - 2	34.35	14.30	33.60	82.25	0.21	0.97
		סה"כ צריכה		34.35	14.30	33.60	82.25		
42	17479	בניין D לוח משאבות	14155722 - 2	10,350.00	2,473.60	3,381.20	16,204.80	26.84	0.99
		סה"כ צריכה		10,350.00	2,473.60	3,381.20	16,204.80		
43	17480	בניין D מא בגג	14155722 - 4	3,764.40	681.60	1,140.00	5,586.00	39.58	0.86
		סה"כ צריכה		3,764.40	681.60	1,140.00	5,586.00		
44	17482	בניין D מא בגג	14155722 - 3	1,427.20	251.20	406.40	2,084.80	19.70	0.87
		סה"כ צריכה		1,427.20	251.20	406.40	2,084.80		
45	18319	בניין D סטנלי	16045585 - 3	73.20	2.10	6.80	82.10	2.24	0.96
		סה"כ צריכה		73.20	2.10	6.80	82.10		
46	18320	בניין D סמרטזין	16045585 - 1	597.40	110.60	160.00	868.00	3.09	0.96
		סה"כ צריכה		597.40	110.60	160.00	868.00		
47	17485	בניין D ציבורי	14155700 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96
		14155700 - 2		0.00	0.00	0.00	0.00		
		14155700 - 3		-452.40	-196.80	-477.60	-1,126.80	786.13	0.96





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
0.95	1.74	-892.80	-291.50	-151.40	-449.90	14155721 - 1			
	0.21	-82.25	-33.60	-14.30	-34.35	14155721 - 2			
0.99	261.89	-5,657.20	-1,350.80	-806.40	-3,500.00	14155721 - 4			
0.95	106.20	109,038.00	31,104.00	16,152.00	61,782.00	14155722 - 1			
0.90	26.84	-16,204.80	-3,381.20	-2,473.60	-10,350.00	14155722 - 2			
	19.70	-2,084.80	-406.40	-251.20	-1,427.20	14155722 - 3			
0.88	39.58	-5,586.00	-1,140.00	-681.60	-3,764.40	14155722 - 4			
0.86	785.54	-2,649.60	-1,016.40	-448.80	-1,184.40	14155734 - 1			
0.87	786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14155734 - 2			
0.99	786.42	-2,526.00	-132.00	-177.60	-2,216.40	14155734 - 3			
0.99	9.72	-6,205.20	-1,674.00	-807.60	-3,723.60	14155734 - 4			
0.93	12.11	6,885.60	1,521.60	772.80	4,591.20	15091590 - 1			
0.97		0.00	0.00	0.00	0.00	15091590 - 2			
0.92	1.59	-691.20	-107.00	-61.20	-523.00	15091590 - 3			
0.88	3.09	-868.00	-160.00	-110.60	-597.40	16045585 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16045585 - 2			
	2.24	-82.10	-6.80	-2.10	-73.20	16045585 - 3			
		71,266.85	22,448.30	10,741.60	38,076.95	סה"כ צריכה			
0.92	1.74	892.80	291.50	151.40	449.90	14155721 - 1	בניין D ראשי מעגלים	17487	48
		892.80	291.50	151.40	449.90	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	14155700 - 1	בניין D ראשי קומה 0	17488	49
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	14155700 - 2	בניין D ראשי קומה 1	17489	50
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14155734 - 2	בניין D ראשי קומה 5	18826	51
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		403,988.28	109,899.90	58,860.54	235,227.84	סה"כ צריכה			
		404,251.00	110,628.00	59,271.00	234,352.00	חשבון חברת חשמל			
		-262.72	-728.10	-410.46	875.84	הפרש בקוט"ש			
		-0.06%	-0.66%	-0.69%	0.37%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 235,227.84)
- גבע (Kwh 58,860.54)
- שפל (Kwh 109,899.90)

