



**דוח קוט"ש**


עבור: דורסל ב.א.ז בעמ

דוח מסכם עבור: מארוול יוקנעם

תקופת דוח: (26/03/17 - 27/02/17)

תאריך הפקה: 23/04/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	7,948.24	3,979.43	12,696.53	24,624.20		0.98
			סה"כ צריכה	7,948.24	3,979.43	12,696.53	24,624.20		
2	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	11,883.94	1,631.88	4,694.87	18,210.69		0.95
			סה"כ צריכה	11,883.94	1,631.88	4,694.87	18,210.69		
3	15241	לוח משנה H קומה 4V	00024458 - 5	59.68	201.82	134.70	396.21		0.99
			סה"כ צריכה	59.68	201.82	134.70	396.21		
4	15242	לוח ראשי G קומה 4	00024458 - 4	155.16	485.36	396.15	1,036.67		0.94
			סה"כ צריכה	155.16	485.36	396.15	1,036.67		
5	15243	צילר 1	00021741 - 1	25.84	80.47	47.29	153.60		1.00
			סה"כ צריכה	25.84	80.47	47.29	153.60		
6	15244	צילר 2	00021741 - 2	6,803.11	21,120.02	16,927.07	44,850.20		0.89
			סה"כ צריכה	6,803.11	21,120.02	16,927.07	44,850.20		
7	15245	צילר 3	00021755 - 8	7,360.09	1,922.04	4,409.28	13,691.41		0.90
			סה"כ צריכה	7,360.09	1,922.04	4,409.28	13,691.41		
8	15252	קומה 4 לוח G	00021758 - 4	226.03	89.83	227.94	543.80		0.64
			סה"כ צריכה	226.03	89.83	227.94	543.80		
			סה"כ צריכה	34,462.09	29,510.87	39,533.83	103,506.79		



- פסגה (Kwh 34,462.09)
- גבע (Kwh 29,510.87)
- שפל (Kwh 39,533.83)

