



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: פישמן מבנה 201

תקופת דוח: (29/04/17 - 31/03/17)

תאריך הפקה: 01/05/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	10622	אופק קליר	15112958 - 1	14,345.20	858.70	1,790.80	16,994.70		0.93
			ציבורי	46.40	75.25	197.15	318.80		
			סה"כ צריכה	14,391.60	933.95	1,987.95	17,313.50		
2	9916	אייסיפרו	15112945 - 1	12,751.40	2,603.80	1,830.60	17,185.80		0.96
			ציבורי	46.40	75.25	197.15	318.80		
			סה"כ צריכה	12,797.80	2,679.05	2,027.75	17,504.60		
3	10621	ספידי	15112957 - 1	14,520.10	6,460.10	13,425.20	34,405.40		0.98
			סה"כ צריכה	14,520.10	6,460.10	13,425.20	34,405.40		
4	9919	פלקסטרוניקס	15112956 - 1	7,543.40	2,268.30	4,949.70	14,761.40		0.97
			סה"כ צריכה	7,543.40	2,268.30	4,949.70	14,761.40		
5	9921	תחנת דלק טן	15112955 - 1	1,275.20	1,138.20	2,765.90	5,179.30		0.96
			סה"כ צריכה	1,275.20	1,138.20	2,765.90	5,179.30		
			סה"כ צריכה	50,528.10	13,479.60	25,156.50	89,164.20		



- פסגה (Kwh 50,528.10)
- גבע (Kwh 13,479.60)
- שפל (Kwh 25,156.50)

