

דוח קוט"ש

עבור: אזורי פארק

דוח מסכם עבור: פארק עופר - בנין לאון-שקד


תקופת דוח: (29/04/17 - 31/03/17)

תאריך הפקה: 01/05/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16894	לוח מחליף הזנות משאבות	16092129 - 1	6,600.00	2,898.40	6,112.00	15,610.40	40,544.00	0.96
			סה"כ צריכה	6,600.00	2,898.40	6,112.00	15,610.40		
2	19762	לוח מחליף משאבות צילרים 1,2,3	16092127 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	19763	צילר 3	16092127 - 3	22.00	12.00	0.00	34.00	31,820.00	0.89
			סה"כ צריכה	22.00	12.00	0.00	34.00		
4	19764	צילר 4	16092127 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	16891	צילר 1	16092126 - 2	26,848.00	8,198.00	14,222.00	49,268.00	124,520.00	0.88
			סה"כ צריכה	26,848.00	8,198.00	14,222.00	49,268.00		
6	16890	צילר 2	16092126 - 1	3,614.00	3,740.00	7,332.00	14,686.00	1,287,680.00	0.88
			סה"כ צריכה	3,614.00	3,740.00	7,332.00	14,686.00		
7	16893	קומה 4	16092126 - 4	1,638.20	894.80	959.60	3,492.60	3,298.00	0.98
			סה"כ צריכה	1,638.20	894.80	959.60	3,492.60		
8	19761	קומה 4- 16092127	16092127 - 1	3,942.40	1,490.40	1,755.60	7,188.40	9,588.00	0.99
			סה"כ צריכה	3,942.40	1,490.40	1,755.60	7,188.40		
9	16895	קומה 5	16092129 - 4	4,962.00	2,357.20	3,928.40	11,247.60	12,992.00	0.99
			סה"כ צריכה	4,962.00	2,357.20	3,928.40	11,247.60		
10	19766	קומה 5 16092128-	16092128 - 2	1,481.00	865.20	907.80	3,254.00	3,772.00	1.00
			סה"כ צריכה	1,481.00	865.20	907.80	3,254.00		
11	16892	קומה 6	16092126 - 3	1,095.20	632.20	432.80	2,160.20	3,064.00	0.99
			סה"כ צריכה	1,095.20	632.20	432.80	2,160.20		
12	19768	קומה 6 16092128-	16092128 - 4	3,001.20	1,119.60	1,989.60	6,110.40	13,644.00	1.00
			סה"כ צריכה	3,001.20	1,119.60	1,989.60	6,110.40		
13	16896	קומה 7	16092129 - 3	3,462.00	1,349.20	1,953.20	6,764.40	11,836.00	1.00
			סה"כ צריכה	3,462.00	1,349.20	1,953.20	6,764.40		
14	19765	קומה 7 16092128-	16092128 - 1	1,322.20	696.40	871.80	2,890.40	5,328.00	0.99
			סה"כ צריכה	1,322.20	696.40	871.80	2,890.40		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	16897	קומה 8	16092129 - 2	1,233.80	698.60	728.00	2,660.40	2,754.00	0.98
			סה"כ צריכה	1,233.80	698.60	728.00	2,660.40		
16	19767	קומה 8 16092128-	16092128 - 3	2,744.00	1,033.60	1,201.60	4,979.20	8,280.00	0.99
			סה"כ צריכה	2,744.00	1,033.60	1,201.60	4,979.20		
			סה"כ צריכה	61,966.00	25,985.60	42,394.40	130,346.00		



- פסגה (61,966.00 Kwh)
- גבע (25,985.60 Kwh)
- שפל (42,394.40 Kwh)

