


דוח שח + קוטש

עבור: אזורי פארק

פארק עופר - בניין לאון-שקד

תקופת דוח: (29/04/17 - 31/03/17)


תאריך הפקה: 01/05/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	מקדם הספק	שיא ביקוש
1	16894	לוח מחליף הזנות משאבות	- 1 16092129	6,600.00	2,898.40	6,112.00	15,610.40		6,429.70	0.96	40,544.00
			סה"כ	6,600.00	2,898.40	6,112.00	15,610.40	183.91	6,613.61		
2	19762	לוח מחליף משאבות צילרים 1,2,3	- 2 16092127	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	183.91	183.91		
3	19763	צילר 3	- 3 16092127	22.00	12.00	0.00	34.00		15.51	0.89	31,820.00
			סה"כ	22.00	12.00	0.00	34.00	183.91	199.42		
4	19764	צילר 4	- 4 16092127	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	183.91	183.91		
5	16891	צילר 1	- 2 16092126	26,848.00	8,198.00	14,222.00	49,268.00		21,109.39	0.88	124,520.00
			סה"כ	26,848.00	8,198.00	14,222.00	49,268.00	183.91	21,293.30		
6	16890	צילר 2	- 1 16092126	3,614.00	3,740.00	7,332.00	14,686.00		5,737.72	0.88	1,287,680.00
			סה"כ	3,614.00	3,740.00	7,332.00	14,686.00	183.91	5,921.63		
7	16893	קומה 4	- 4 16092126	1,638.20	894.80	959.60	3,492.60		1,478.90	0.98	3,298.00
			סה"כ	1,638.20	894.80	959.60	3,492.60	183.91	1,662.81		
8	19761	קומה 4-16092127	- 1 16092127	3,942.40	1,490.40	1,755.60	7,188.40		3,103.58	0.99	9,588.00
			סה"כ	3,942.40	1,490.40	1,755.60	7,188.40	183.91	3,287.49		
9	16895	קומה 5	- 4 16092129	4,962.00	2,357.20	3,928.40	11,247.60		4,681.20	0.99	12,992.00
			סה"כ	4,962.00	2,357.20	3,928.40	11,247.60	183.91	4,865.11		
10	19766	קומה 5-16092128	- 2 16092128	1,481.00	865.20	907.80	3,254.00		1,373.38	1.00	3,772.00
			סה"כ	1,481.00	865.20	907.80	3,254.00	183.91	1,557.29		
11	16892	קומה 6	- 3 16092126	1,095.20	632.20	432.80	2,160.20		932.05	0.99	3,064.00






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	מקדם הספק	שיא ביקוש
			סה"כ	1,095.20	632.20	432.80	2,160.20	183.91	1,115.96		
12	19768	קומה 6 16092128-	- 4 16092128	3,001.20	1,119.60	1,989.60	6,110.40		2,576.93	1.00	13,644.00
			סה"כ	3,001.20	1,119.60	1,989.60	6,110.40	183.91	2,760.84		
13	16896	קומה 7	- 3 16092129	3,462.00	1,349.20	1,953.20	6,764.40		2,880.62	1.00	11,836.00
			סה"כ	3,462.00	1,349.20	1,953.20	6,764.40	183.91	3,064.53		
14	19765	קומה 7 16092128-	- 1 16092128	1,322.20	696.40	871.80	2,890.40		1,216.01	0.99	5,328.00
			סה"כ	1,322.20	696.40	871.80	2,890.40	183.91	1,399.92		
15	16897	קומה 8	- 2 16092129	1,233.80	698.60	728.00	2,660.40		1,125.61	0.98	2,754.00
			סה"כ	1,233.80	698.60	728.00	2,660.40	183.91	1,309.52		
16	19767	קומה 8 16092128-	- 3 16092128	2,744.00	1,033.60	1,201.60	4,979.20		2,151.78	0.99	8,280.00
			סה"כ	2,744.00	1,033.60	1,201.60	4,979.20	183.91	2,335.69		
			סה"כ	61,966.00	25,985.60	42,394.40	130,346.00	2,942.56	57,754.95		
			חשבון חברת חשמל				0.00				
			הפרש בקוט"ש				130,346.00				
			הפרש באחוזים								



פסגה (Kwh 61,966.00) 48%
 גבע (Kwh 25,985.60) 20%
 שפל (Kwh 42,394.40) 33%



פסגה (MWh 29,979.15) 55%
 גבע (MWh 10,529.37) 19%
 שפל (MWh 14,303.87) 26%

