



דוח קוט"ש


עבור: מבנה גזית (2000) בעמ

דוח מסכם עבור: בית גזית תל אביב

תקופת דוח: (28/04/17 - 07/03/17)

תאריך הפקה: 03/05/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	2250	לוח אולם מזרחי (דיסקוטק)	00022792 - 6	5,471.83	3,588.04	3,491.40	12,551.27		0.93
			סה"כ צריכה	5,471.83	3,588.04	3,491.40	12,551.27		
2	2246	לוח משנה קומה 3	00022792 - 2	3,719.21	1,080.54	2,250.26	7,050.02		-0.37
			סה"כ צריכה	3,719.21	1,080.54	2,250.26	7,050.02		
3	2247	לוח משני קומה 1	13044787 - 2	6,778.20	1,677.20	3,315.80	11,771.20	11,084.00	0.97
			סה"כ צריכה	6,778.20	1,677.20	3,315.80	11,771.20		
4	7709	לוח ראשי קומה 1	00022792 - 3	7,756.17	1,628.44	3,484.67	12,869.29		0.95
			סה"כ צריכה	7,756.17	1,628.44	3,484.67	12,869.29		
5	2245	לוח ראשי קומה 3	00022792 - 1	13,385.64	3,268.54	6,568.97	23,223.14		1.00
			סה"כ צריכה	13,385.64	3,268.54	6,568.97	23,223.14		
6	2248	לוח ראשי קומה 4	00022792 - 4	42,478.92	11,758.68	26,193.00	80,430.59		1.00
			סה"כ צריכה	42,478.92	11,758.68	26,193.00	80,430.59		
7	7710	מידטאון	13044787 - 1	3,381.20	152.60	117.20	3,651.00	6,506.00	0.99
			סה"כ צריכה	3,381.20	152.60	117.20	3,651.00		
			סה"כ צריכה	82,971.17	23,154.04	45,421.29	151,546.50		



- פסגה (82,971.17 Kwh)
- גבע (23,154.04 Kwh)
- שפל (45,421.29 Kwh)

