



דוח קוט"ש

עבור: קו.אל.סי פיילוט

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (30/04/17 - 01/04/17)


תאריך הפקה: 07/05/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	15436	לוח 02E	15129205 - 12	1,152.70	523.60	1,357.60	3,033.90	148.97	0.96
			סה"כ צריכה	1,152.70	523.60	1,357.60	3,033.90		
2	15437	לוח EP 33	15129205 - 13	94.95	56.45	40.65	192.05	48.38	0.82
			סה"כ צריכה	94.95	56.45	40.65	192.05		
3	15434	לוח EP 35	15129205 - 10	1,311.00	603.40	505.30	2,419.70	223.28	0.82
			סה"כ צריכה	1,311.00	603.40	505.30	2,419.70		
4	15433	לוח EP 36	15129205 - 9	1,464.40	669.60	519.65	2,653.65	252.53	0.88
			סה"כ צריכה	1,464.40	669.60	519.65	2,653.65		
5	15428	לוח EP 3	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	15429	לוח חיוני	15129205 - 4	20,840.96	9,940.48	18,872.32	49,653.76	3,176.03	0.96
			סה"כ צריכה	20,840.96	9,940.48	18,872.32	49,653.76		
7	15438	לוח יטאות	15129205 - 14	861.70	465.80	414.10	1,741.60	138.71	0.85
			סה"כ צריכה	861.70	465.80	414.10	1,741.60		
8	15435	לוח ציבורי E 2-7	15129205 - 11	3,249.60	1,560.00	2,041.70	6,851.30	578.72	0.99
			סה"כ צריכה	3,249.60	1,560.00	2,041.70	6,851.30		
9	15431	לוח ציבורי E 2/1	15129205 - 7	7,428.90	3,676.30	10,708.70	21,813.90	1,082.85	0.98
			סה"כ צריכה	7,428.90	3,676.30	10,708.70	21,813.90		
10	15432	לוח ציבורי E 2/3	15129205 - 8	3,038.60	1,501.20	4,505.80	9,045.60	399.64	0.99
			סה"כ צריכה	3,038.60	1,501.20	4,505.80	9,045.60		
11	15430	לוח ציבורי E 2/5	15129205 - 6	2,452.00	1,182.60	1,375.00	5,009.60	455.16	1.00
			סה"כ צריכה	2,452.00	1,182.60	1,375.00	5,009.60		
12	15427	לוח צרכנים EE 1/3	15129834 - 4	11,115.20	4,708.00	4,398.40	20,221.60	1,984.10	0.96
			סה"כ צריכה	11,115.20	4,708.00	4,398.40	20,221.60		
13	15426	לוח צרכנים EE 1/5	15129834 - 3	14,812.40	6,076.40	5,066.40	25,955.20	2,680.56	0.97
			סה"כ צריכה	14,812.40	6,076.40	5,066.40	25,955.20		
14	15425	משאבות ספרינקלים	15129834 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16943	ראשי לוח EE2/3	15129205 - 1	13,370.80	5,407.20	4,546.00	23,324.00	2,305.77	0.95
			סה"כ צריכה	13,370.80	5,407.20	4,546.00	23,324.00		
16	16944	ראשי לוח EE2/5	15129205 - 2	14,732.00	5,974.00	7,778.80	28,484.80	2,455.13	0.98
			סה"כ צריכה	14,732.00	5,974.00	7,778.80	28,484.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	95,925.21	42,345.03	62,130.42	200,400.66		



- פסגה (95,925.21 Kwh)
- גבע (42,345.03 Kwh)
- שפל (62,130.42 Kwh)

