

### דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 09/05/17

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (30/04/17 - 01/04/17)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17459	בניין 11 AIR SCOUT 5.ק	13044091 - 7	3,691.20	264.00	184.80	4,140.00	407.48	0.98
			סה"כ צריכה	3,691.20	264.00	184.80	4,140.00		
2	17388	בניין 11 AIR SCOUT 5.ק	13044095 - 6	5,360.40	1,311.20	2,639.00	9,310.60	628.94	0.99
			סה"כ צריכה	5,360.40	1,311.20	2,639.00	9,310.60		
3	17460	בניין 11 AIR SCOUT 6.ק	13044091 - 6	9,771.60	4,814.40	10,539.60	25,125.60	1,215.58	0.99
			סה"כ צריכה	9,771.60	4,814.40	10,539.60	25,125.60		
4	17390	בניין 11 AIR SCOUT 6.ק	13044095 - 5	4,810.20	1,197.40	2,184.80	8,192.40	579.77	0.99
			סה"כ צריכה	4,810.20	1,197.40	2,184.80	8,192.40		
5	17451	בניין 11 FUTURX	13044091 - 10	565.30	26.70	49.30	641.30	89.11	0.98
			סה"כ צריכה	565.30	26.70	49.30	641.30		
6	17394	בניין 11 אורבן ג'נגל	13044095 - 7	117.50	64.10	25.30	206.90	40.57	0.99
			סה"כ צריכה	117.50	64.10	25.30	206.90		
7	17397	בניין 11 בנק לאומי קומה 3	13044091 - 4	2,291.40	710.20	1,167.80	4,169.40	324.08	0.81
			סה"כ צריכה	2,291.40	710.20	1,167.80	4,169.40		
8	17384	בניין 11 חדר בזק	81037048 - 5	174.80	107.20	217.00	499.00	3.00	1.00
			סה"כ צריכה	174.80	107.20	217.00	499.00		
9	17399	בניין 11 כספומט בנק לאומי	13044091 - 1	30.70	17.60	39.85	88.15	3.91	0.94
			סה"כ צריכה	30.70	17.60	39.85	88.15		
10	6847	בניין 11 לוח חניון עליון	81036489 - 7	874.90	684.40	2,043.00	3,602.30	25.90	1.00
			סה"כ צריכה	874.90	684.40	2,043.00	3,602.30		
11	6856	בניין 11 לוח חניון עליון	81037048 - 3	1,961.80	1,273.50	2,728.10	5,963.40	25.30	1.00
			סה"כ צריכה	1,961.80	1,273.50	2,728.10	5,963.40		
12	6848	בניין 11 לוח חניון תחתון	81036489 - 5	940.20	363.20	295.40	1,598.80	12.80	1.00
			סה"כ צריכה	940.20	363.20	295.40	1,598.80		
13	6857	בניין 11 לוח חניון תחתון	81037048 - 4	1,707.20	639.80	1,095.40	3,442.40	23.60	1.00
			סה"כ צריכה	1,707.20	639.80	1,095.40	3,442.40		
14	6846	בניין 11 לוח פיתוח	81036489 - 6	1,045.10	626.40	1,436.60	3,108.10	14.70	1.00



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,045.10	626.40	1,436.60	3,108.10		
15	17452	בניין 11 מוביט	5 - 13044091	2,588.40	54.00	135.60	2,778.00	316.31	0.98
			סה"כ צריכה	2,588.40	54.00	135.60	2,778.00		
16	17391	בניין 11 מוביט קומה 3	8 - 13044091	225.20	11.00	28.40	264.60	29.98	0.99
			סה"כ צריכה	225.20	11.00	28.40	264.60		
17	17453	בניין 11 מסעדת רות	9 - 13044091	2,511.80	952.80	1,224.40	4,689.00	419.53	0.93
			סה"כ צריכה	2,511.80	952.80	1,224.40	4,689.00		
18	17393	בניין 11 ננודיימנשן	4 - 13044095	4,490.40	1,684.80	3,441.60	9,616.80	548.88	0.88
			סה"כ צריכה	4,490.40	1,684.80	3,441.60	9,616.80		
19	17456	בניין 11 פיטרקס קומה 3	3 - 13044095	8,851.20	3,082.80	7,057.20	18,991.20	1,211.09	0.99
			סה"כ צריכה	8,851.20	3,082.80	7,057.20	18,991.20		
20	17548	בניין 11 צבורי	1 - 13044091	-30.70	-17.60	-39.85	-88.15	3.91	1.00
			13044091 - 2	-4,050.00	-229.20	-244.80	-4,524.00	443.68	1.00
			13044091 - 3	-3,238.80	-117.60	-390.00	-3,746.40	512.71	1.00
			13044091 - 4	-2,291.40	-710.20	-1,167.80	-4,169.40	324.08	1.00
			13044091 - 5	-2,588.40	-54.00	-135.60	-2,778.00	316.31	1.00
			13044091 - 6	-9,771.60	-4,814.40	-10,539.60	-25,125.60	1,215.58	1.00
			13044091 - 7	-3,691.20	-264.00	-184.80	-4,140.00	407.48	1.00
			13044091 - 8	-225.20	-11.00	-28.40	-264.60	29.98	1.00
			13044091 - 9	-2,511.80	-952.80	-1,224.40	-4,689.00	419.53	1.00
			13044091 - 10	-565.30	-26.70	-49.30	-641.30	89.11	1.00
			13044095 - 1	-4,779.60	-1,071.60	-2,326.80	-8,178.00	554.65	1.00
			13044095 - 2	-3,913.20	-232.80	-636.00	-4,782.00	462.95	1.00
			13044095 - 3	-8,851.20	-3,082.80	-7,057.20	-18,991.20	1,211.09	1.00
			13044095 - 4	-4,490.40	-1,684.80	-3,441.60	-9,616.80	548.88	1.00
			13044095 - 5	-4,810.20	-1,197.40	-2,184.80	-8,192.40	579.77	1.00
			13044095 - 6	-5,360.40	-1,311.20	-2,639.00	-9,310.60	628.94	1.00
			13044095 - 7	-117.50	-64.10	-25.30	-206.90	40.57	1.00
			81036489 - 1	67,572.00	25,476.00	49,158.00	142,206.00	1,038.00	0.99
			81036489 - 2	-4,081.80	-1,373.40	-2,961.00	-8,416.20	1.80	0.99
			81036489 - 3	-3,584.40	-2,346.60	-3,832.20	-9,763.20	1.80	0.99
			81036489 - 4	-7,903.60	-3,216.00	-4,269.60	-15,389.20	292.80	0.88
			81036489 - 5	-940.20	-363.20	-295.40	-1,598.80	12.80	0.99
			81036489 - 6	-1,045.10	-626.40	-1,436.60	-3,108.10	14.70	0.98
			81036489 - 7	-874.90	-684.40	-2,043.00	-3,602.30	25.90	0.95
			81036693 - 2	53,191.32	18,822.60	34,519.38	106,533.30	897.60	0.98





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036693 - 4	-6,214.94	-2,826.80	-4,964.79	-14,006.54	118.22	0.93
			81036693 - 5	-3,381.63	-1,462.81	-2,758.50	-7,602.95	39.08	0.99
			81036693 - 7	-6,926.46	-2,845.29	-3,987.75	-13,759.50	270.53	0.98
			81036693 - 8	-1,106.05	-364.34	-1,283.16	-2,753.55	55.79	0.99
			81037048 - 2	-311.00	-91.60	-157.00	-559.60	4.40	0.98
			81037048 - 3	-1,961.80	-1,273.50	-2,728.10	-5,963.40	25.30	0.81
			81037048 - 4	-1,707.20	-639.80	-1,095.40	-3,442.40	23.60	1.00
			81037048 - 5	-174.80	-107.20	-217.00	-499.00	3.00	0.99
			81037048 - 6	714.30	283.20	572.10	1,569.60	10.30	0.94
			סה"כ צריכה	19,976.84	10,518.26	19,904.73	50,399.82		
21	17462	בנין 11 קונדויט וננודימישן-קפיטריה קומה 2	13044091 - 3	3,238.80	117.60	390.00	3,746.40	512.71	1.00
			סה"כ צריכה	3,238.80	117.60	390.00	3,746.40		
22	17466	בנין 11 קונדויט קומה 1-טרפז	13044095 - 1	4,779.60	1,071.60	2,326.80	8,178.00	554.65	0.95
			סה"כ צריכה	4,779.60	1,071.60	2,326.80	8,178.00		
23	17464	בנין 11 קונדויט קומה 1-עגול	13044091 - 2	4,050.00	229.20	244.80	4,524.00	443.68	0.99
			סה"כ צריכה	4,050.00	229.20	244.80	4,524.00		
24	17468	בנין 11 קונדויט קומה 2 (ננודימישן)	13044095 - 2	3,913.20	232.80	636.00	4,782.00	462.95	0.98
			סה"כ צריכה	3,913.20	232.80	636.00	4,782.00		
25	19809	בנין 11-מיזוג אויר	81036489 - 2	4,081.80	1,373.40	2,961.00	8,416.20	1.80	1.00
			81036489 - 3	3,584.40	2,346.60	3,832.20	9,763.20	1.80	1.00
			81036489 - 4	7,903.60	3,216.00	4,269.60	15,389.20	292.80	1.00
			81036693 - 4	6,214.94	2,826.80	4,964.79	14,006.54	118.22	1.00
			81036693 - 5	3,381.63	1,462.81	2,758.50	7,602.95	39.08	1.00
			81036693 - 7	6,926.46	2,845.29	3,987.75	13,759.50	270.53	1.00
			81036693 - 8	1,106.05	364.34	1,283.16	2,753.55	55.79	1.00
			81037048 - 2	311.00	91.60	157.00	559.60	4.40	1.00
			סה"כ צריכה	33,509.88	14,526.84	24,214.00	72,250.73		
26	18322	בנין D אמנדו	14155700 - 3	381.60	225.60	510.00	1,117.20	44,041.82	0.87
			סה"כ צריכה	381.60	225.60	510.00	1,117.20		
27	18329	בנין D אנליסט	16045585 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	18330	בנין D אפריקה ישראל	15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	17396	בנין D אתר בנייה דניה סיבוס	14155721 - 4	2,548.00	543.20	959.20	4,050.40	8,162.60	0.93






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,548.00	543.20	959.20	4,050.40		
30	18326	בניין D חברת M.W קומה 3	14155734 - 4	2,950.80	872.40	1,890.00	5,713.20	365.66	0.95
			סה"כ צריכה	2,950.80	872.40	1,890.00	5,713.20		
31	18323	בניין D חברת M.W קומה 4	14155734 - 3	1,556.40	114.00	54.00	1,724.40	47,187.28	0.91
			סה"כ צריכה	1,556.40	114.00	54.00	1,724.40		
32	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	14155734 - 1	962.40	482.40	1,110.00	2,554.80	45,540.89	0.87
			סה"כ צריכה	962.40	482.40	1,110.00	2,554.80		
33	17470	בניין D חיוני מעלית	15091590 - 3	440.20	60.20	116.20	616.60	71.67	0.94
			סה"כ צריכה	440.20	60.20	116.20	616.60		
34	17478	בניין D לוח גנרטור חירום	14155721 - 2	26.10	16.00	36.85	78.95	3.52	0.97
			סה"כ צריכה	26.10	16.00	36.85	78.95		
35	18319	בניין D סטנלי	16045585 - 3	161.80	0.00	0.00	161.80	30.75	0.95
			סה"כ צריכה	161.80	0.00	0.00	161.80		
36	18320	בניין D סמרטזיין	16045585 - 1	533.60	120.80	209.00	863.40	74.23	0.96
			סה"כ צריכה	533.60	120.80	209.00	863.40		
37	17485	בניין D ציבורי	14155700 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		0.95
			14155700 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155700 - 3	-381.60	-225.60	-510.00	-1,117.20	44,041.82	0.96
			14155721 - 1	-567.00	-304.50	-635.80	-1,507.30	110.85	0.94
			14155721 - 2	-26.10	-16.00	-36.85	-78.95	3.52	
			14155721 - 4	-2,548.00	-543.20	-959.20	-4,050.40	8,162.60	0.98
			14155722 - 1	50,820.00	17,592.00	34,416.00	102,828.00	6,655.02	0.95
			14155722 - 2	-5,960.40	-2,560.80	-4,056.80	-12,578.00	1,192.74	0.91
			14155722 - 3	-3,062.40	-488.00	-624.00	-4,174.40	675.94	
			14155722 - 4	-6,758.40	-1,182.00	-1,777.20	-9,717.60	1,374.06	0.87
			14155734 - 1	-962.40	-482.40	-1,110.00	-2,554.80	45,540.89	0.88
			14155734 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718.00	0.88
			14155734 - 3	-1,556.40	-114.00	-54.00	-1,724.40	47,187.28	0.98
			14155734 - 4	-2,950.80	-872.40	-1,890.00	-5,713.20	365.66	0.98
			15091590 - 1	3,804.00	1,060.80	1,815.60	6,680.40	508.21	0.93
			15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		0.97
			15091590 - 3	-440.20	-60.20	-116.20	-616.60	71.67	0.89
			16045585 - 1	-533.60	-120.80	-209.00	-863.40	74.23	0.87
			16045585 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16045585 - 3	-161.80	0.00	0.00	-161.80	30.75	
			סה"כ צריכה	28,714.90	11,682.90	24,252.55	64,650.35		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
38	17487	בניין D ראשי מעגלים	14155721 - 1	567.00	304.50	635.80	1,507.30	110.85	0.89
			סה"כ צריכה	567.00	304.50	635.80	1,507.30		
39	17488	בניין D ראשי קומה 0	14155700 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	17489	בניין D ראשי קומה 1	14155700 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	18826	בניין D ראשי קומה 5	14155734 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	19810	בניין D- מיזוג אוויר	14155722 - 2	5,960.40	2,560.80	4,056.80	12,578.00	1,192.74	0.88
			14155722 - 3	3,062.40	488.00	624.00	4,174.40	675.94	0.88
			14155722 - 4	6,758.40	1,182.00	1,777.20	9,717.60	1,374.06	0.98
			סה"כ צריכה	15,781.20	4,230.80	6,458.00	26,470.00		
			סה"כ צריכה	176,101.62	63,234.60	120,481.08	359,817.30		
			חשבון חברת חשמל	174,761.00	63,635.00	121,587.00	359,983.00		
			הפרש בקוט"ש	1,340.62	-400.40	-1,105.92	-165.70		
			הפרש באחוזים	0.77%	-0.63%	-0.91%	-0.05%		



- פסגה (Kwh 176,101.62)
- גבע (Kwh 63,234.60)
- שפל (Kwh 120,481.08)

