



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (25/04/17 - 24/03/17)

תאריך הפקה: 21/05/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18349	לוח משנה G המפיץ	81018601 - 2	528.14	148.19	330.65	1,006.99	73.11	1.00
			לוח שירותי בית	18.07	15.08	51.78	84.92		
			סה"כ צריכה	546.21	163.27	382.43	1,091.91		
2	18365	פליינג קרגו חשמל	15112929 - 1	-60.80	-158.70	-307.00	-526.50		1.00
			15112930 - 1	-6,013.30	-5,128.20	-13,239.10	-24,380.60		1.00
			81018601 - 3	4,934.93	931.12	1,625.49	7,491.54	396.21	0.75
			81018601 - 4	15,295.60	9,065.60	21,168.18	45,529.38	1,680.93	0.65
			לוח שירותי בית	484.23	479.21	1,448.06	2,411.50		
			סה"כ צריכה	14,640.66	5,189.03	10,695.63	30,525.32		
3	18369	פליינג קרגו מיזוג אוויר	15112929 - 1	60.80	158.70	307.00	526.50		1.00
			15112930 - 1	6,013.30	5,128.20	13,239.10	24,380.60		1.00
			81018601 - 6	10,626.91	6,694.87	12,717.24	30,039.02	1,691.62	1.00
			81018601 - 7	83.60	51.79	113.69	249.08	7.42	0.75
			81018601 - 8	103.69	64.09	141.20	308.98	9.20	0.65
			סה"כ צריכה	16,888.30	12,097.65	26,518.23	55,504.18		
			סה"כ צריכה	32,075.17	17,449.94	37,596.30	87,121.41		
			חשבון חברת חשמל	32,320.00	16,140.00	37,820.00	86,280.00		
הפרש בקוט"ש	-244.83	1,309.94	-223.70	841.41					
הפרש באחוזים	-0.76%	8.12%	-0.59%	0.98%					



■ פסגה (Kwh 32,075.17)
■ גבע (Kwh 17,449.94)
■ שפל (Kwh 37,596.30)

