



דוח קוט"ש


עבור: דורסל ב.א.ז בעמ

דוח מסכם עבור: מארוול יוקנעם

תקופת דוח: (26/04/17 - 26/03/17)

תאריך הפקה: 21/05/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	7,093.23	3,557.86	11,654.34	22,305.43		0.97
			סה"כ צריכה	7,093.23	3,557.86	11,654.34	22,305.43		
2	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	8,300.10	2,134.54	5,332.98	15,767.62		0.93
			סה"כ צריכה	8,300.10	2,134.54	5,332.98	15,767.62		
3	15241	לוח משנה H קומה 4V	00024458 - 5	186.37	150.49	181.53	518.39		0.99
			סה"כ צריכה	186.37	150.49	181.53	518.39		
4	15242	לוח ראשי G קומה 4	00024458 - 4	395.73	344.72	432.80	1,173.24		0.93
			סה"כ צריכה	395.73	344.72	432.80	1,173.24		
5	15243	צילר 1	00021741 - 1	3,427.01	1,731.44	1,609.33	6,767.78		0.81
			סה"כ צריכה	3,427.01	1,731.44	1,609.33	6,767.78		
6	15244	צילר 2	00021741 - 2	16,395.64	15,447.32	18,633.04	50,476.00		0.84
			סה"כ צריכה	16,395.64	15,447.32	18,633.04	50,476.00		
7	15245	צילר 3	00021755 - 8	4,024.22	689.45	1,615.58	6,329.26		0.91
			סה"כ צריכה	4,024.22	689.45	1,615.58	6,329.26		
8	15252	קומה 4 לוח G	00021758 - 4	281.11	121.04	291.10	693.25		0.89
			סה"כ צריכה	281.11	121.04	291.10	693.25		
			סה"כ צריכה	40,103.41	24,176.87	39,750.69	104,030.97		
			חשבון חברת חשמל	142,840.00	55,120.00	122,040.00	320,000.00		
			הפרש בקוט"ש	-102,736.59	-30,943.13	-82,289.31	-215,969.03		
			הפרש באחוזים	-71.92%	-56.14%	-67.43%	-67.49%		



■ פסגה (40,103.41 Kwh)
■ גבע (24,176.87 Kwh)
■ שפל (39,750.69 Kwh)

