



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (07/05/17 - 01/05/17)

תאריך הפקה: 23/05/17


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20436	בית קפה	00023361 - 8	391.84	137.37	263.85	793.05	89.43	0.94
			00023364 - 8	154.19	58.11	116.80	329.10	39.29	0.91
			סה"כ צריכה	546.03	195.47	380.65	1,122.15		
2	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	2,365.14	1,733.30	3,376.14	7,474.58	429.07	0.84
			00021300 - 7	-1,177.88	-681.52	-1,386.59	-3,245.99	221.50	0.91
			00021300 - 8	-601.03	-580.52	-1,148.12	-2,329.67	119.66	0.89
			סה"כ צריכה	586.23	471.27	841.42	1,898.92		
3	20387	חניון חיצוני (משרדים) -1 חיוני	00021955 - 1	110.93	74.46	141.44	326.83	20.68	0.89
			סה"כ צריכה	110.93	74.46	141.44	326.83		
4	20425	מיזוג אוויר בניין B	00021300 - 1	358.85	341.38	534.22	1,234.46	60.40	0.93
			00021300 - 2	2,829.63	1,834.59	3,276.30	7,940.52	575.04	0.97
			00021300 - 3	12.04	10.78	21.46	44.28	2.59	0.97
			00021300 - 4	21.44	21.61	43.29	86.34	3.90	0.87
			00021300 - 5	755.99	758.71	1,518.77	3,033.47	127.05	0.90
			סה"כ צריכה	3,977.96	2,967.09	5,394.03	12,339.07		
5	20390	ממו גלובל B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	42.00	20.49	37.32	99.81	12.88	0.73
			סה"כ צריכה	42.00	20.49	37.32	99.81		
6	20391	ממו גלובל B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	445.41	181.15	273.41	899.97	79.10	0.99
			סה"כ צריכה	445.41	181.15	273.41	899.97		
7	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	4,522.32	3,038.56	5,575.92	13,136.80	872.40	0.90
			00020900 - 1	-445.41	-181.15	-273.41	-899.97	79.10	0.80
			00021300 - 1	-358.85	-341.38	-534.22	-1,234.46	60.40	0.95
			00021300 - 2	-2,829.63	-1,834.59	-3,276.30	-7,940.52	575.04	0.75
			00021300 - 3	-12.04	-10.78	-21.46	-44.28	2.59	-0.56
			00021300 - 4	-21.44	-21.61	-43.29	-86.34	3.90	-0.17
			00021300 - 5	-755.99	-758.71	-1,518.77	-3,033.47	127.05	0.97
			00022159 - 1	6,557.92	3,812.60	6,389.64	16,760.16	1,117.52	0.96
			00022181 - 1	-42.00	-20.49	-37.32	-99.81	12.88	0.93
			00023361 - 1	-1,374.85	-976.60	-1,385.42	-3,736.86	255.75	0.95
			00023361 - 2	-584.48	-333.98	-632.28	-1,550.73	100.07	0.97



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023361 - 3	-922.74	-499.45	-747.91	-2,170.09	150.39	0.96
			00023361 - 4	-638.50	-277.77	-531.15	-1,447.42	114.75	1.00
			00023361 - 5	-808.47	-396.30	-777.03	-1,981.80	141.84	0.97
			00023361 - 6	-729.11	-373.65	-729.77	-1,832.53	126.22	0.73
			00023361 - 7	-452.10	-269.55	-539.46	-1,261.11	82.30	0.96
			00023364 - 1	-199.24	-98.92	-178.89	-477.05	46.03	0.93
			00023364 - 2	-19.54	-5.39	-13.98	-38.91	5.18	0.97
			00023364 - 3	-9.86	1.82	1.32	-6.72	4.65	0.97
			00023364 - 4	-36.01	-4.00	-5.07	-45.08	9.16	0.87
			00023364 - 5	-43.68	-13.59	-11.97	-69.25	13.50	0.90
			00023364 - 6	-29.11	-8.83	-14.46	-52.40	5.84	0.99
			00023364 - 7	-15.82	-2.49	0.77	-17.54	7.10	1.00
			סה"כ צריכה	751.36	423.75	695.50	1,870.62		
8	20437	קומה 0	00023361 - 1	1,374.85	976.60	1,385.42	3,736.86	255.75	0.94
			00023361 - 8	-391.84	-137.37	-263.85	-793.05	89.43	0.97
			00023364 - 1	199.24	98.92	178.89	477.05	46.03	0.91
			00023364 - 8	-154.19	-58.11	-116.80	-329.10	39.29	0.97
			סה"כ צריכה	1,028.06	880.04	1,183.66	3,091.76		
9	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	470.77	197.85	235.14	903.76	99.70	0.97
			00023322 - 1	67.86	39.37	53.05	160.27	22.56	0.98
			סה"כ צריכה	538.63	237.22	288.19	1,064.03		
10	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	584.48	333.98	632.28	1,550.73	100.07	-0.17
			00023364 - 2	19.54	5.39	13.98	38.91	5.18	1.00
			סה"כ צריכה	604.02	339.37	646.26	1,589.64		
11	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	922.74	499.45	747.91	2,170.09	150.39	0.95
			00023364 - 5	43.68	13.59	11.97	69.25	13.50	0.96
			סה"כ צריכה	966.43	513.04	759.88	2,239.35		
12	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	808.47	396.30	777.03	1,981.80	141.84	-0.56
			00023364 - 3	9.86	-1.82	-1.32	6.72	4.65	0.95
			סה"כ צריכה	818.33	394.48	775.71	1,988.52		
13	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	729.11	373.65	729.77	1,832.53	126.22	0.75
			00023364 - 4	36.01	4.00	5.07	45.08	9.16	0.93
			סה"כ צריכה	765.12	377.65	734.84	1,877.61		
14	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	452.10	269.55	539.46	1,261.11	82.30	0.90
			00023364 - 7	15.82	2.49	-0.77	17.54	7.10	0.96
			סה"כ צריכה	467.92	272.04	538.69	1,278.65		
15	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	638.50	277.77	531.15	1,447.42	114.75	0.80
			00023364 - 6	29.11	8.83	14.46	52.40	5.84	0.97



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	667.61	286.59	545.61	1,499.82		
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	16,083.62	8,814.91	17,177.47	42,076.00	2,947.71	1.00
			סה"כ צריכה	16,083.62	8,814.91	17,177.47	42,076.00		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	11,997.90	11,969.90	23,994.30	47,962.10	2,041.20	1.00
			סה"כ צריכה	11,997.90	11,969.90	23,994.30	47,962.10		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	10,747.60	8,415.90	16,286.40	35,449.90		1.00
			סה"כ צריכה	10,747.60	8,415.90	16,286.40	35,449.90		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	6,506.75	1,998.10	2,395.15	10,900.00	1,242.60	1.00
			סה"כ צריכה	6,506.75	1,998.10	2,395.15	10,900.00		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	9,536.90	8,511.75	17,169.70	35,218.35	1,825.70	1.00
			סה"כ צריכה	9,536.90	8,511.75	17,169.70	35,218.35		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	6,175.65	4,882.10	8,408.05	19,465.80	1,102.60	1.00
			סה"כ צריכה	6,175.65	4,882.10	8,408.05	19,465.80		
7	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	503.00	100.60	143.92	747.52	94.72	0.97
			סה"כ צריכה	503.00	100.60	143.92	747.52		
			00023322 - 1	-67.86	-39.37	-53.05	-160.27	22.56	1.00
			סה"כ צריכה	435.14	61.23	90.87	587.25		
8	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	5,889.92	2,704.32	4,754.72	13,348.96	1,137.36	1.00
			סה"כ צריכה	5,889.92	2,704.32	4,754.72	13,348.96		
9	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	9,791.72	5,975.60	11,248.60	27,015.92	1,822.16	0.98
			סה"כ צריכה	9,791.72	5,975.60	11,248.60	27,015.92		
			00023317 - 1	-470.77	-197.85	-235.14	-903.76	99.70	1.00
			סה"כ צריכה	9,320.95	5,777.75	11,013.46	26,112.16		
10	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	15,629.50	15,380.40	30,068.75	61,078.65	2,731.60	0.63
			סה"כ צריכה	15,629.50	15,380.40	30,068.75	61,078.65		
11	20422	שנאי 13	14152621 - 1	22,521.80	8,218.40	15,372.20	46,112.40		1.00
			סה"כ צריכה	22,521.80	8,218.40	15,372.20	46,112.40		
			סה"כ צריכה	114,845.73	76,734.76	146,731.08	338,311.57		



■ פסגה (114,845.73 Kwh)
■ גבע (76,734.76 Kwh)
■ שפל (146,731.08 Kwh)

