



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה -פ

דוח מסכם עבור: בית אמרון

תקופת דוח: (20/03/17 - 01/03/17)


תאריך הפקה: 23/05/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18343	HMR	13170744 - 8	857.80	261.60	366.40	1,485.80	111.52	0.88
			סה"כ צריכה	857.80	261.60	366.40	1,485.80		
2	18358	HMR קומה א	13170744 - 4	1,343.60	465.00	1,044.00	2,852.60	186.73	0.89
			סה"כ צריכה	1,343.60	465.00	1,044.00	2,852.60		
3	7723	אופטי- מי הרצליה בעמ	13170738 - 13	211.15	83.60	201.75	496.50	48.53	0.96
			סה"כ צריכה	211.15	83.60	201.75	496.50		
4	7719	אופיס 3000 בעמ	13170738 - 9	1,474.60	82.60	188.00	1,745.20	195.01	0.93
			סה"כ צריכה	1,474.60	82.60	188.00	1,745.20		
5	7716	אלון בן דוד	13170738 - 5	560.30	184.80	82.20	827.30	71.73	0.89
			סה"כ צריכה	560.30	184.80	82.20	827.30		
6	7718	טליה צבי	13170738 - 7	178.80	44.60	57.60	281.00	34.98	0.98
			סה"כ צריכה	178.80	44.60	57.60	281.00		
7	7736	מיזוג אויר	13170738 - 10	2,562.60	955.20	685.00	4,202.80	393.27	0.86
			סה"כ צריכה	4,202.80	955.20	685.00	4,202.80		
			13170744 - 3	455.40	192.20	455.80	1,103.40	48.64	0.88
			סה"כ צריכה	3,018.00	1,147.40	1,140.80	5,306.20		
8	7713	מסעדת קולומבוס	13170738 - 2	4,177.60	1,468.80	2,614.40	8,260.80	654.53	0.93
			סה"כ צריכה	4,177.60	1,468.80	2,614.40	8,260.80		
9	7738	סנטרלספוט מחר בעמ קומה ב מפסק Q1	13170744 - 1	9,470.80	2,772.80	5,212.00	17,455.60	1,095.97	0.95
			סה"כ צריכה	9,470.80	2,772.80	5,212.00	17,455.60		
10	7712	עמינח	13170738 - 1	1,341.10	278.40	172.40	1,791.90	184.50	0.89
			סה"כ צריכה	1,341.10	278.40	172.40	1,791.90		
11	7715	פלאפון	13170738 - 4	1,050.40	406.80	898.30	2,355.50	118.30	0.97
			סה"כ צריכה	1,050.40	406.80	898.30	2,355.50		
12	7714	פרטנר	13170738 - 3	738.40	284.00	650.30	1,672.70	78.39	0.98
			סה"כ צריכה	738.40	284.00	650.30	1,672.70		
13	7737	ציבורי	13170738 - 15	27,609.40	8,274.80	14,015.40	49,899.60	50.49	0.99
			13170738 - 10	-2,562.60	-955.20	-685.00	-4,202.80	393.27	0.95
			13170744 - 3	-455.40	-192.20	-455.80	-1,103.40	48.64	0.96
			13170738 - 1	-1,341.10	-278.40	-172.40	-1,791.90	184.50	0.93
			13170738 - 2	-4,177.60	-1,468.80	-2,614.40	-8,260.80	654.53	0.98





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			13170738 - 3	-738.40	-284.00	-650.30	-1,672.70	78.39	0.98
			13170738 - 4	-1,050.40	-406.80	-898.30	-2,355.50	118.30	0.89
			13170738 - 5	-560.30	-184.80	-82.20	-827.30	71.73	0.97
			13170738 - 6	-1,170.80	-220.60	-112.60	-1,504.00	193.71	0.98
			13170738 - 7	-178.80	-44.60	-57.60	-281.00	34.98	0.93
			13170738 - 9	-1,474.60	-82.60	-188.00	-1,745.20	195.01	0.89
			13170738 - 13	-211.15	-83.60	-201.75	-496.50	48.53	0.86
			13170744 - 1	-9,470.80	-2,772.80	-5,212.00	-17,455.60	1,095.97	0.88
			13170744 - 2	-1,368.40	-406.80	-514.80	-2,290.00	172.70	0.95
			סה"כ צריכה	2,849.05	893.60	2,170.25	5,912.90		
14	7717	רשתות תאורה בעמ	13170738 - 6	1,170.80	220.60	112.60	1,504.00	193.71	0.98
			סה"כ צריכה	1,170.80	220.60	112.60	1,504.00		
			סה"כ צריכה	28,442.40	8,594.60	14,911.00	51,948.00		



- פסגה (28,442.40 Kwh)
- גבע (8,594.60 Kwh)
- שפל (14,911.00 Kwh)

