



דוח קוט"ש

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (10/05/17 - 05/04/17)


תאריך הפקה: 28/05/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
0.99	256.05	1,276.03	59.12	177.82	1,039.10	00009023 - 2	אולם ייצור 35% כרמי אינטרלב	19383	1
		1,276.03	59.12	177.82	1,039.10	סה"כ צריכה			
1.00	83.76	1,037.41	234.26	113.27	689.88	00009023 - 5	אייסקין	19381	2
		1,037.41	234.26	113.27	689.88	סה"כ צריכה			
1.00	83.76	259.35	58.56	28.32	172.47	00009023 - 5	ביו מד	19382	3
1.00	198.51	297.15	35.96	24.46	236.74	00024444 - 1			
		757.33	279.74	129.16	348.44	מ"א			
		972.16	337.75	148.82	485.59	ציבורי			
		2,286.00	712.01	330.75	1,243.24	סה"כ צריכה			
1.00	332.82	6,062.79	1,266.62	650.62	4,145.55	00009023 - 4	המשביר לחקלאי 10.23	81	4
		4,178.57	1,543.44	712.63	1,922.51	מ"א			
		2,318.54	805.52	354.92	1,158.11	ציבורי			
		12,559.90	3,615.57	1,718.16	7,226.17	סה"כ צריכה			
1.00	171.57	1,767.00	256.04	144.74	1,366.22	00024444 - 5	פניקס סומת	19380	5
		1,544.68	570.56	263.43	710.69	מ"א			
		1,632.81	567.27	249.95	815.59	ציבורי			
		4,944.49	1,393.87	658.12	2,892.50	סה"כ צריכה			
1.00	256.05	2,369.77	109.79	330.23	1,929.75	00009023 - 2	שניידר	19376	6
0.94		0.00	0.00	0.00	0.00	00009023 - 7			
0.99	279.02	4,018.42	569.66	345.49	3,103.28	00009023 - 8			
1.00	198.51	3,417.24	413.49	281.28	2,722.47	00024444 - 1			
0.99	114.80	2,808.87	622.97	343.52	1,842.38	00024444 - 2			
1.00	171.57	951.46	137.87	77.94	735.66	00024444 - 5			
0.99	142.20	2,741.20	368.73	319.51	2,052.96	00024444 - 6			
	129.33	1,346.15	321.17	155.13	869.85	00024444 - 8			
0.99		1,055.10	0.00	0.00	1,055.10	13127939 - 1			
		11,119.91	4,107.36	1,896.42	5,116.13	מ"א			
		15,981.03	5,552.18	2,446.34	7,982.51	ציבורי			
		45,809.14	12,203.21	6,195.85	27,410.08	סה"כ צריכה			
		67,912.97	18,218.04	9,193.97	40,500.96	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל	40,120.00	9,900.00	18,660.00	68,680.00		
			הפרש בקוט"ש	380.96	-706.03	-441.96	-767.03		
			הפרש באחוזים	0.95%	-7.13%	-2.37%	-1.12%		



- פסגה (40,500.96 Kwh)
- גבע (9,193.97 Kwh)
- שפל (18,218.04 Kwh)

