



**דוח קוט"ש**

עבור: נת"מ ניהול בית לידר בע"מ

דוח מסכם עבור: בית לידר

תקופת דוח: (30/05/17 - 30/04/17)


תאריך הפקה: 01/06/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18018	אופטיקה	13170758 - 4	1,046.90	292.00	567.60	1,906.50	160.50	0.98
			סה"כ צריכה	1,046.90	292.00	567.60	1,906.50		
2	16865	בנק לאומי FIRST	16045515 - 3	1,254.50	186.00	281.80	1,722.30	181.18	0.66
			סה"כ צריכה	1,254.50	186.00	281.80	1,722.30		
3	16864	בנק לאומי בנקאות פרטית	16045515 - 1	1,532.40	237.90	408.00	2,178.30	174.35	0.96
			סה"כ צריכה	1,532.40	237.90	408.00	2,178.30		
4	16875	בנק לאומי הייטק	16045518 - 4	2,372.00	413.80	582.20	3,368.00	276.37	0.97
			סה"כ צריכה	2,372.00	413.80	582.20	3,368.00		
5	16869	בנק לאומי חללים משותפים	16045516 - 4	1,235.00	511.50	1,082.20	2,828.70	171.45	0.98
			סה"כ צריכה	1,235.00	511.50	1,082.20	2,828.70		
6	16870	בנק לאומי ממס דן	16045517 - 1	81.50	14.20	54.20	149.90	654.18	0.75
			סה"כ צריכה	81.50	14.20	54.20	149.90		
7	16871	בנק לאומי BALL USA	16045517 - 3	11.90	2.60	5.80	20.30	8.19	0.96
			סה"כ צריכה	11.90	2.60	5.80	20.30		
8	16874	גי פי מורגן קומה 3 מפסק 3.1	16045518 - 3	1,366.40	670.80	1,169.60	3,206.80	24,238.32	0.99
			סה"כ צריכה	1,366.40	670.80	1,169.60	3,206.80		
9	16867	גי פי מורגן קומה 3	16045516 - 2	896.40	460.40	1,021.00	2,377.80	99.33	0.83
			סה"כ צריכה	896.40	460.40	1,021.00	2,377.80		
10	16868	גי פי מורגן קומה 3 מפסק 3.3	16045516 - 3	3,522.80	1,512.80	3,399.60	8,435.20	529.51	0.98
			סה"כ צריכה	3,522.80	1,512.80	3,399.60	8,435.20		
11	16872	גי פי מורגן קומה 3 מפסק 4.1	16045518 - 1	836.20	428.80	951.60	2,216.60	93.04	0.82
			סה"כ צריכה	836.20	428.80	951.60	2,216.60		
12	16866	גי פי מורגן קומה 4	16045518 - 2	688.40	326.40	777.60	1,792.40	108.62	0.99
			סה"כ צריכה	688.40	326.40	777.60	1,792.40		
13	16873	גי פי מורגן קומה 4 מפסק 4.3	16045516 - 1	171.20	83.60	204.40	459.20	139.27	1.00
			סה"כ צריכה	171.20	83.60	204.40	459.20		
14	18412	לוח חשמל מא בגג אויר צח	13170765 - 2	4,610.80	2,327.20	5,130.80	12,068.80	731.89	0.97
			סה"כ צריכה	4,610.80	2,327.20	5,130.80	12,068.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	18414	לוח חשמל מא בגג ציבורי	13170754 - 3	9.00	0.00	0.00	9.00	23.49	0.94
			סה"כ צריכה	9.00	0.00	0.00	9.00		
16	19963	סמלת קומת קרקע	13170758 - 1	3,276.00	1,243.60	1,945.60	6,465.20	454.48	0.99
			סה"כ צריכה	3,276.00	1,243.60	1,945.60	6,465.20		
17	16862	צילר 1 לוח מא קו בגג	13170765 - 1	8,388.60	2,251.20	3,740.40	14,380.20	1,468.06	0.86
			סה"כ צריכה	8,388.60	2,251.20	3,740.40	14,380.20		
18	16863	צילר 2 לוח מא יק 2 בגג	13170754 - 1	3,174.00	1,369.80	1,779.00	6,322.80	879.73	0.86
			סה"כ צריכה	3,174.00	1,369.80	1,779.00	6,322.80		
19	18413	צילר 3	13170754 - 2	1,755.60	1,247.40	2,649.00	5,652.00	661.97	0.89
			סה"כ צריכה	1,755.60	1,247.40	2,649.00	5,652.00		
			סה"כ צריכה	36,229.60	13,580.00	25,750.40	75,560.00		



- פסגה (36,229.60 Kwh)
- גבע (13,580.00 Kwh)
- שפל (25,750.40 Kwh)

