



דוח קוט"ש


עבור: דורסל ב.א.ז בעמ

דוח מסכם עבור: מארוול יוקנעם

תקופת דוח: (27/05/17 - 27/04/17)

תאריך הפקה: 12/06/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	6,178.38	3,278.34	8,504.70	17,961.42		0.96
			סה"כ צריכה	6,178.38	3,278.34	8,504.70	17,961.42		
2	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	5,912.96	2,244.58	5,098.54	13,256.08		0.91
			סה"כ צריכה	5,912.96	2,244.58	5,098.54	13,256.08		
3	15241	לוח משנה H קומה 4V	00024458 - 5	185.52	96.03	145.39	426.94		0.98
			סה"כ צריכה	185.52	96.03	145.39	426.94		
4	15242	לוח ראשי G קומה 4	00024458 - 4	439.95	285.47	438.81	1,164.23		0.93
			סה"כ צריכה	439.95	285.47	438.81	1,164.23		
5	15243	צילר 1	00021741 - 1	6,306.35	87.36	1,840.42	8,234.12		-1.00
			סה"כ צריכה	6,306.35	87.36	1,840.42	8,234.12		
6	15244	צילר 2	00021741 - 2	17,590.43	10,728.61	13,793.32	42,112.36		0.86
			סה"כ צריכה	17,590.43	10,728.61	13,793.32	42,112.36		
7	15245	צילר 3	00021755 - 8	840.56	4.01	9.90	854.47		0.93
			סה"כ צריכה	840.56	4.01	9.90	854.47		
8	15252	קומה 4 לוח G	00021758 - 4	195.66	99.24	210.90	505.80		0.48
			סה"כ צריכה	195.66	99.24	210.90	505.80		
			סה"כ צריכה	37,649.81	16,823.64	30,041.97	84,515.43		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				84,515.43		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (37,649.81 Kwh)
■ גבע (16,823.64 Kwh)
■ שפל (30,041.97 Kwh)

