



דוח שח + קוטש

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ

מארוול יוקנעם


תקופת דוח: (27/05/17 - 27/04/17)

340843761


תאריך הפקה: 12/06/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	מקדם הספק	שיא ביקוש
1	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	6,178.38	3,278.34	8,504.70	17,961.42		7,186.97	0.96	
			סה"כ	6,178.38	3,278.34	8,504.70	17,961.42	183.91	7,370.88		
2	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	5,912.96	2,244.58	5,098.54	13,256.08		5,490.44	0.91	
			סה"כ	5,912.96	2,244.58	5,098.54	13,256.08	183.91	5,674.35		
3	15241	לוח משנה H קומה 4V	00024458 - 5	185.52	96.03	145.39	426.94		177.72	0.98	
			סה"כ	185.52	96.03	145.39	426.94	183.91	361.63		
4	15242	לוח ראשי G קומה 4	00024458 - 4	439.95	285.47	438.81	1,164.23		476.58	0.93	
			סה"כ	439.95	285.47	438.81	1,164.23	183.91	660.49		
5	15243	צילר 1	00021741 - 1	6,306.35	87.36	1,840.42	8,234.12		3,707.37	-1.00	
			סה"כ	6,306.35	87.36	1,840.42	8,234.12	183.91	3,891.28		
6	15244	צילר 2	00021741 - 2	17,590.43	10,728.61	13,793.32	42,112.36		17,511.35	0.86	
			סה"כ	17,590.43	10,728.61	13,793.32	42,112.36	183.91	17,695.26		
7	15245	צילר 3	00021755 - 8	840.56	4.01	9.90	854.47		411.63	0.93	
			סה"כ	840.56	4.01	9.90	854.47	183.91	595.54		
8	15252	קומה 4 לוח G	00021758 - 4	195.66	99.24	210.90	505.80		206.03	0.48	
			סה"כ	195.66	99.24	210.90	505.80	183.91	389.94		
			סה"כ	37,649.81	16,823.64	30,041.97	84,515.43	183.91	36,639.36		
			חשבון חברת חשמל				0.00				
			הפרש בקוט"ש				84,515.43				
			הפרש באחוזים								





פסגה (Kwh 37,649.81)
 גבע (Kwh 16,823.64)
 שפל (Kwh 30,041.97)



פסגה (18,214.98 ט"ו)
 גבע (6,816.94 ט"ו)
 שפל (10,136.16 ט"ו)

