



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ


דוח מסכם עבור: פארק יקום שוויץ

תקופת דוח: (31/05/17 - 01/05/17)

תאריך הפקה: 12/06/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
0.98		28,562.40	8,535.60	4,460.40	15,566.40	15091614 - 3	ברודקום	9783	1
1.00		10,084.80	3,988.80	1,762.80	4,333.20	15091614 - 4			
0.88		30,236.00	14,405.60	4,957.60	10,872.80	15129212 - 1			
0.99		9,207.20	2,821.60	1,338.40	5,047.20	15129212 - 7			
		78,090.40	29,751.60	12,519.20	35,819.60	סה"כ צריכה			
0.99		277.30	131.90	45.30	100.10	15129212 - 2	חניון	11682	2
		277.30	131.90	45.30	100.10	סה"כ צריכה			
0.87		9,752.00	3,408.80	1,107.20	5,236.00	15129212 - 8	מיזוג אוויר	11683	3
0.87		11,563.20	3,937.60	1,394.40	6,231.20	15129212 - 9			
0.88		8,012.40	2,670.00	964.80	4,377.60	15129212 - 10			
0.87		9,963.60	4,508.40	2,169.60	3,285.60	15129212 - 11			
		39,291.20	14,524.80	5,636.00	19,130.40	סה"כ צריכה			
1.00		-8,012.40	-2,670.00	-964.80	-4,377.60	15129212 - 10	ציבורי	15480	4
0.99		-9,963.60	-4,508.40	-2,169.60	-3,285.60	15129212 - 11			
0.99		-9,752.00	-3,408.80	-1,107.20	-5,236.00	15129212 - 8			
0.88		-11,563.20	-3,937.60	-1,394.40	-6,231.20	15129212 - 9			
0.99		-30,236.00	-14,405.60	-4,957.60	-10,872.80	15129212 - 1			
0.98		-9,207.20	-2,821.60	-1,338.40	-5,047.20	15129212 - 7			
1.00		-28,562.40	-8,535.60	-4,460.40	-15,566.40	15091614 - 3			
0.88		-10,084.80	-3,988.80	-1,762.80	-4,333.20	15091614 - 4			
0.87		-277.30	-131.90	-45.30	-100.10	15129212 - 2			
0.87		32,616.00	14,952.00	7,584.00	10,080.00	15091614 - 1			
0.87		112,708.10	41,674.20	15,663.80	55,370.10	15129212 - 15			
		27,665.20	12,217.90	5,047.30	10,400.00	סה"כ צריכה			
		145,324.10	56,626.20	23,247.80	65,450.10	סה"כ צריכה			
		149,577.00	55,711.00	26,977.00	66,889.00	חשבון חברת חשמל			
		-4,252.90	915.20	-3,729.20	-1,438.90	הפרש בקוט"ש			
		-2.84%	1.64%	-13.82%	-2.15%	הפרש באחוזים			





- פיסגה (Kwh 65,450.10)
- גבע (Kwh 23,247.80)
- שפל (Kwh 56,626.20)

