



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 12/06/17

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (31/05/17 - 01/05/17)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17459	בנין 11 AIR SCOUT 5.ק	13044091 - 7	4,651.20	693.60	178.80	5,523.60		0.98
			סה"כ צריכה	4,651.20	693.60	178.80	5,523.60		
2	17388	בנין 11 AIR SCOUT 5.ק	13044095 - 6	6,453.40	1,590.60	2,912.40	10,956.40		0.99
			סה"כ צריכה	6,453.40	1,590.60	2,912.40	10,956.40		
3	17460	בנין 11 AIR SCOUT 6.ק	13044091 - 6	11,493.60	5,172.00	10,524.00	27,189.60		0.99
			סה"כ צריכה	11,493.60	5,172.00	10,524.00	27,189.60		
4	17390	בנין 11 AIR SCOUT 6.ק	13044095 - 5	6,093.40	1,886.40	2,690.80	10,670.60		0.99
			סה"כ צריכה	6,093.40	1,886.40	2,690.80	10,670.60		
5	17451	בנין 11 FUTURX	13044091 - 10	725.80	32.50	69.90	828.20		0.99
			סה"כ צריכה	725.80	32.50	69.90	828.20		
6	17394	בנין 11 אורבן ג'ינגל	13044095 - 7	164.60	101.00	24.10	289.70		0.99
			סה"כ צריכה	164.60	101.00	24.10	289.70		
7	17397	בנין 11 בנק לאומי קומה 3	13044091 - 4	2,728.40	793.40	1,273.20	4,795.00		0.82
			סה"כ צריכה	2,728.40	793.40	1,273.20	4,795.00		
8	17384	בנין 11 חדר בזק	81037048 - 5	250.10	137.00	313.65	700.75		1.00
			סה"כ צריכה	250.10	137.00	313.65	700.75		
9	17399	בנין 11 כספומט בנק לאומי	13044091 - 1	39.95	21.65	48.30	109.90		0.95
			סה"כ צריכה	39.95	21.65	48.30	109.90		
10	6847	בנין 11 לוח חניון עליון	81036489 - 7	1,384.30	855.50	2,346.40	4,586.20		1.00
			סה"כ צריכה	1,384.30	855.50	2,346.40	4,586.20		
11	6856	בנין 11 לוח חניון עליון	81037048 - 3	2,220.90	1,303.90	2,738.50	6,263.30		1.00
			סה"כ צריכה	2,220.90	1,303.90	2,738.50	6,263.30		
12	6848	בנין 11 לוח חניון תחתון	81036489 - 5	1,025.90	373.90	301.50	1,701.30		1.00
			סה"כ צריכה	1,025.90	373.90	301.50	1,701.30		
13	6857	בנין 11 לוח חניון תחתון	81037048 - 4	1,895.20	707.30	1,077.30	3,679.80		1.00
			סה"כ צריכה	1,895.20	707.30	1,077.30	3,679.80		
14	6846	בנין 11 לוח פיתוח	81036489 - 6	1,215.10	637.90	1,450.00	3,303.00		1.00





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,215.10	637.90	1,450.00	3,303.00		
15	17452	בניין 11 מוביט	5 - 13044091	3,286.80	247.20	301.20	3,835.20	0.98	
			סה"כ צריכה	3,286.80	247.20	301.20	3,835.20		
16	17391	בניין 11 מוביט קומה 3	8 - 13044091	335.80	50.50	75.80	462.10	0.98	
			סה"כ צריכה	335.80	50.50	75.80	462.10		
17	17453	בניין 11 מסעדת רות	9 - 13044091	3,123.40	1,184.10	1,393.60	5,701.10	0.94	
			סה"כ צריכה	3,123.40	1,184.10	1,393.60	5,701.10		
18	17393	בניין 11 ננודיימנשין	4 - 13044095	5,161.20	2,026.80	3,992.40	11,180.40	0.88	
			סה"כ צריכה	5,161.20	2,026.80	3,992.40	11,180.40		
19	17456	בניין 11 פיטרקס קומה 3	3 - 13044095	9,180.00	2,943.60	6,468.00	18,591.60	0.99	
			סה"כ צריכה	9,180.00	2,943.60	6,468.00	18,591.60		
20	17548	בניין 11 צבורי	1 - 13044091	-39.95	-21.65	-48.30	-109.90	1.00	
			13044091 - 2	-4,922.40	-225.60	-253.20	-5,401.20	1.00	
			13044091 - 3	-5,076.00	-469.20	-1,210.80	-6,756.00	1.00	
			13044091 - 4	-2,728.40	-793.40	-1,273.20	-4,795.00	1.00	
			13044091 - 5	-3,286.80	-247.20	-301.20	-3,835.20	1.00	
			13044091 - 6	-11,493.60	-5,172.00	-10,524.00	-27,189.60	1.00	
			13044091 - 7	-4,651.20	-693.60	-178.80	-5,523.60	1.00	
			13044091 - 8	-335.80	-50.50	-75.80	-462.10	1.00	
			13044091 - 9	-3,123.40	-1,184.10	-1,393.60	-5,701.10	1.00	
			13044091 - 10	-725.80	-32.50	-69.90	-828.20	1.00	
			13044095 - 1	-5,244.00	-1,083.60	-2,376.00	-8,703.60	1.00	
			13044095 - 2	-4,408.80	-368.40	-420.00	-5,197.20	1.00	
			13044095 - 3	-9,180.00	-2,943.60	-6,468.00	-18,591.60	1.00	
			13044095 - 4	-5,161.20	-2,026.80	-3,992.40	-11,180.40	1.00	
			13044095 - 5	-6,093.40	-1,886.40	-2,690.80	-10,670.60	1.00	
			13044095 - 6	-6,453.40	-1,590.60	-2,912.40	-10,956.40	1.00	
			13044095 - 7	-164.60	-101.00	-24.10	-289.70	1.00	
			81036489 - 1	79,794.00	26,370.00	50,598.00	156,762.00	0.99	
			81036489 - 2	-6,331.20	-1,496.40	-3,500.40	-11,328.00	0.99	
			81036489 - 3	-7,584.00	-1,561.80	-3,424.80	-12,570.60	0.99	
			81036489 - 4	-5,905.20	-2,376.80	-3,756.00	-12,038.00	0.88	
			81036489 - 5	-1,025.90	-373.90	-301.50	-1,701.30	0.99	
			81036489 - 6	-1,215.10	-637.90	-1,450.00	-3,303.00	0.98	
			81036489 - 7	-1,384.30	-855.50	-2,346.40	-4,586.20	0.95	
			81036693 - 2	75,022.98	25,239.54	42,911.34	143,173.86	0.99	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036693 - 4	-10,384.37	-1,530.00	-3,269.73	-15,184.10		0.94
			81036693 - 5	-6,186.33	-2,837.16	-4,932.59	-13,956.08		0.98
			81036693 - 7	-5,935.38	-2,529.34	-3,977.80	-12,442.51		0.98
			81036693 - 8	-8,311.81	-4,442.98	-6,386.73	-19,141.52		0.99
			81037048 - 2	-387.60	-141.60	-243.20	-772.40		0.98
			81037048 - 3	-2,220.90	-1,303.90	-2,738.50	-6,263.30		0.82
			81037048 - 4	-1,895.20	-707.30	-1,077.30	-3,679.80		1.00
			81037048 - 5	-250.10	-137.00	-313.65	-700.75		0.99
			81037048 - 6	856.60	335.30	647.80	1,839.70		0.95
			סה"כ צריכה	23,567.44	12,123.11	22,226.05	57,916.60		
21	17462	בנין 11 קונדויט וננודימישן-קפיטריה קומה 2	13044091 - 3	5,076.00	469.20	1,210.80	6,756.00		1.00
			סה"כ צריכה	5,076.00	469.20	1,210.80	6,756.00		
22	17466	בנין 11 קונדויט קומה 1-טרפז	13044095 - 1	5,244.00	1,083.60	2,376.00	8,703.60		0.95
			סה"כ צריכה	5,244.00	1,083.60	2,376.00	8,703.60		
23	17464	בנין 11 קונדויט קומה 1-עגול	13044091 - 2	4,922.40	225.60	253.20	5,401.20		0.99
			סה"כ צריכה	4,922.40	225.60	253.20	5,401.20		
24	17468	בנין 11 קונדויט קומה 2 (ננודימישן)	13044095 - 2	4,408.80	368.40	420.00	5,197.20		0.98
			סה"כ צריכה	4,408.80	368.40	420.00	5,197.20		
25	19809	בנין 11-מיזוג אויר	81036489 - 2	6,331.20	1,496.40	3,500.40	11,328.00		1.00
			81036489 - 3	7,584.00	1,561.80	3,424.80	12,570.60		1.00
			81036489 - 4	5,905.20	2,376.80	3,756.00	12,038.00		1.00
			81036693 - 4	10,384.37	1,530.00	3,269.73	15,184.10		1.00
			81036693 - 5	6,186.33	2,837.16	4,932.59	13,956.08		1.00
			81036693 - 7	5,935.38	2,529.34	3,977.80	12,442.51		1.00
			81036693 - 8	8,311.81	4,442.98	6,386.73	19,141.52		1.00
			81037048 - 2	387.60	141.60	243.20	772.40		1.00
			סה"כ צריכה	51,025.89	16,916.08	29,491.24	97,433.21		
26	18322	בנין D אמנדו	14155700 - 3	462.00	243.60	570.00	1,275.60		0.88
			סה"כ צריכה	462.00	243.60	570.00	1,275.60		
27	18329	בנין D אנליסט	16045585 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	18330	בנין D אפריקה ישראל	15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	17396	בנין D אתר בנייה דניה סיבוס	14155721 - 4	3,810.00	855.20	1,072.40	5,737.60		0.92



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,810.00	855.20	1,072.40	5,737.60		
30	18326	בניין D חברת M.W קומה 3	14155734 - 4	3,352.80	1,024.80	1,905.60	6,283.20	0.95	
			סה"כ צריכה	3,352.80	1,024.80	1,905.60	6,283.20		
31	18323	בניין D חברת M.W קומה 4	14155734 - 3	1,820.40	202.80	93.60	2,116.80	0.90	
			סה"כ צריכה	1,820.40	202.80	93.60	2,116.80		
32	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	14155734 - 1	1,098.00	568.80	1,245.60	2,912.40	0.88	
			סה"כ צריכה	1,098.00	568.80	1,245.60	2,912.40		
33	17470	בניין D חיוני מעלית	15091590 - 3	493.60	81.80	115.80	691.20	0.95	
			סה"כ צריכה	493.60	81.80	115.80	691.20		
34	17478	בניין D לוח גנרטור חירום	14155721 - 2	29.25	16.00	36.35	81.60	0.97	
			סה"כ צריכה	29.25	16.00	36.35	81.60		
35	18319	בניין D סטנלי	16045585 - 3	196.30	6.20	0.00	202.50	0.95	
			סה"כ צריכה	196.30	6.20	0.00	202.50		
36	18320	בניין D סמרטזיין	16045585 - 1	618.00	127.60	188.20	933.80	0.97	
			סה"כ צריכה	618.00	127.60	188.20	933.80		
37	17485	בניין D ציבורי	14155700 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	
			14155700 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155700 - 3	-462.00	-243.60	-570.00	-1,275.60	0.97	
			14155721 - 1	-957.10	-460.30	-982.00	-2,399.40	0.95	
			14155721 - 2	-29.25	-16.00	-36.35	-81.60		
			14155721 - 4	-3,810.00	-855.20	-1,072.40	-5,737.60	0.99	
			14155722 - 1	66,900.00	20,352.00	35,370.00	122,622.00	0.95	
			14155722 - 2	-5,138.40	-2,237.60	-3,905.60	-11,281.60	0.90	
			14155722 - 3	-7,620.80	-1,708.80	-1,659.20	-10,988.80	0.83	
			14155722 - 4	-14,302.80	-2,210.40	-1,969.20	-18,482.40	0.88	
			14155734 - 1	-1,098.00	-568.80	-1,245.60	-2,912.40	0.89	
			14155734 - 2	-1.20	0.00	0.00	-1.20	0.88	
			14155734 - 3	-1,820.40	-202.80	-93.60	-2,116.80	0.98	
			14155734 - 4	-3,352.80	-1,024.80	-1,905.60	-6,283.20	0.97	
			15091590 - 1	4,262.40	993.60	1,539.60	6,795.60	0.92	
			15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	
			15091590 - 3	-493.60	-81.80	-115.80	-691.20	0.89	
			16045585 - 1	-618.00	-127.60	-188.20	-933.80	0.88	
			16045585 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16045585 - 3	-196.30	-6.20	0.00	-202.50		
			סה"כ צריכה	31,261.75	11,601.70	23,166.05	66,029.50		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
38	17487	בניין D ראשי מעגלים	14155721 - 1	957.10	460.30	982.00	2,399.40		0.89
			סה"כ צריכה	957.10	460.30	982.00	2,399.40		
39	17488	בניין D ראשי קומה 0	14155700 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	17489	בניין D ראשי קומה 1	14155700 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	18826	בניין D ראשי קומה 5	14155734 - 2	1.20	0.00	0.00	1.20		0.83
			סה"כ צריכה	1.20	0.00	0.00	1.20		
42	19810	בניין D- מיזוג אוויר	14155722 - 2	5,138.40	2,237.60	3,905.60	11,281.60		0.89
			14155722 - 3	7,620.80	1,708.80	1,659.20	10,988.80		0.88
			14155722 - 4	14,302.80	2,210.40	1,969.20	18,482.40		0.98
			סה"כ צריכה	27,062.00	6,156.80	7,534.00	40,752.80		
			סה"כ צריכה	226,835.98	73,290.44	131,066.74	431,193.16		
			חשבון חברת חשמל	225,625.00	73,875.00	132,587.00	432,087.00		
			הפרש בקוט"ש	1,210.98	-584.56	-1,520.26	-893.84		
			הפרש באחוזים	0.54%	-0.79%	-1.15%	-0.21%		



- פסגה (Kwh 226,835.98)
- גבע (Kwh 73,290.44)
- שפל (Kwh 131,066.74)

