



**דוח קוט"ש**

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בנין E

תקופת דוח: (31/05/17 - 01/05/17)

תאריך הפקה: 15/06/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
1.00	106.52	990.35	785.50	171.70	33.15	15091250 - 1	NICE	13026	1
1.00	15.15	141.30	112.10	24.45	4.75	15091250 - 2			
	26.29	553.60	281.40	131.40	140.80	16092121 - 1			
1.00	146.00	2,520.40	506.00	316.80	1,697.60	80001690 - 6			
1.00		8,356.96	1,204.04	503.52	6,649.40	80001767 - 2			
		68.40	23.66	11.11	33.63	80001767 - 4			
1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
1.00		1,325.49	109.22	55.28	1,160.99	80003217 - 3			
1.00		2.26	1.03	0.45	0.79	80003217 - 4			
0.98		0.00	0.00	0.00	0.00	80003223 - 5			
0.99	252.00	5,316.80	2,205.60	985.60	2,125.60	80003224 - 4			
1.00	43.85	330.45	72.60	32.65	225.20	80003257 - 5			
		19,606.02	5,301.15	2,232.96	12,071.91	סה"כ צריכה			
1.00	339.83	7,949.00	3,576.80	1,563.20	2,809.00	16092121 - 3	ORCA	13017	2
1.00	338.07	7,770.00	3,474.80	1,524.80	2,770.40	16092121 - 4			
1.00	219.20	2,729.60	281.60	324.80	2,123.20	80001690 - 2			
0.95		3,167.51	1,280.52	576.06	1,310.93	80002031 - 7			
0.96	120.00	1,972.80	250.60	297.10	1,425.10	81017159 - 7			
		23,588.91	8,864.32	4,285.96	10,438.63	סה"כ צריכה			
1.00	191.75	4,433.20	1,942.60	805.60	1,685.00	16092120 - 2	QOGNFY מעבדות	13024	3
1.00	183.91	4,164.00	1,911.40	820.20	1,432.40	16092120 - 3			
1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	16092120 - 4			
1.00		1,923.90	800.81	328.62	794.46	80001976 - 7			
		2,978.36	1,265.29	526.08	1,186.99	80001976 - 8			
0.96		7.42	3.33	1.45	2.64	80003217 - 1			
0.96		943.80	409.76	169.91	364.13	80003217 - 2			
		14,450.68	6,333.19	2,651.87	5,465.61	סה"כ צריכה			
1.00		6,197.95	2,622.37	1,089.11	2,486.47	80002031 - 3	QOGNFY קומה 2	13022	4
1.00		5,541.37	1,539.92	772.73	3,228.72	80003223 - 2			
1.00	161.20	2,922.50	576.60	374.90	1,971.00	81017159 - 3			
		14,661.82	4,738.89	2,236.74	7,686.19	סה"כ צריכה			
1.00		1,563.33	619.32	263.63	680.38	80002031 - 5	QOGNFY קומה 4	13023	5





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			80003224 - 7	2,042.40	372.00	604.00	3,018.40	156.80	1.00
			81017159 - 5	1,703.30	296.40	423.50	2,423.20	117.80	1.00
			סה"כ צריכה	4,426.08	932.03	1,646.82	7,004.93		
6	13028	אורקה קומה 5	15091162 - 1	254.40	18.80	0.90	274.10	29.25	0.97
			15091162 - 3	71.80	16.90	36.50	125.20	14.55	0.93
			15091162 - 4	35.30	1.10	0.10	36.50	13.17	0.99
			16048009 - 1	35.70	30.25	144.30	210.25	15.41	0.94
			16048009 - 2	-66.60	18.80	63.70	15.90	22.17	0.99
			סה"כ צריכה	330.60	85.85	245.50	661.95		
7	13021	אלביט מעבדות סייבר ביט	16092121 - 2	1,658.20	948.40	2,150.60	4,757.20	202.60	1.00
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	27.04	10.77	24.84	62.65		1.00
			80001976 - 2	1.01	0.56	1.29	2.86		1.00
			80001976 - 3	592.38	326.35	743.42	1,662.15		1.00
			80001976 - 4	562.77	311.21	708.68	1,582.66		1.00
			80001976 - 5	382.27	202.25	439.55	1,024.08		1.00
			80001976 - 6	451.92	250.14	570.40	1,272.46		1.00
			80002031 - 2	425.39	222.73	505.23	1,153.35		1.00
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	122.40	42.30	92.60	257.30		0.97
			סה"כ צריכה	4,223.38	2,314.72	5,236.61	11,774.71		
8	12442	כלוב אלביט	80003217 - 5	1,024.46	568.00	1,297.28	2,889.74		1.00
			סה"כ צריכה	1,024.46	568.00	1,297.28	2,889.74		
9	12492	מעבדה 138 אלביט	80003217 - 6	7,912.15	4,312.04	9,880.69	22,104.87		1.00
			סה"כ צריכה	7,912.15	4,312.04	9,880.69	22,104.87		
10	13016	ציבורי	15091249 - 1	104.45	19.25	63.00	186.70	33.22	1.00
			15091249 - 2	93.80	16.95	54.95	165.70	29.55	1.00
			15091249 - 3	152.75	53.30	135.65	341.70	34.55	
			15091249 - 7	384.65	172.70	196.20	753.55	46.95	1.00
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00
			15091249 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00
			15091249 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00
			15091249 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00
			15091250 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00
			15091250 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00
			80001690 - 1	4,515.20	83.20	176.00	4,774.40	435.20	1.00
			80001690 - 5	6,770.40	587.20	1,346.40	8,704.00	884.80	1.00
			80001767 - 1	6,766.66	589.98	1,349.72	8,706.36		
			80001767 - 2	-6,649.40	-503.52	-1,204.04	-8,356.96		1.00
			80001767 - 3	183.20	89.70	154.97	427.86		1.00
			80001767 - 4	-33.63	-11.11	-23.66	-68.40		1.00
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00
			80002031 - 1	251.24	124.69	315.31	691.24		1.00
			80003217 - 3	-1,160.99	-55.28	-109.22	-1,325.49		1.00
			80003217 - 4	-0.79	-0.45	-1.03	-2.26		
			80003223 - 4	88.50	242.12	451.66	782.28		
			80003223 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.10	0.10		
			80003224 - 6	758.40	1,002.40	951.20	2,712.00	372.00	
			80003257 - 2	1,389.40	106.20	3.40	1,499.00	163.00	
			80003257 - 3	1,353.80	101.00	3.20	1,458.00	162.70	
			80003257 - 4	9,238.40	1,900.80	232.00	11,371.20	980.00	
			80003257 - 6	110.80	61.40	139.40	311.60	12.40	
			80003257 - 8	27,444.80	2,703.20	177.60	30,325.60	4,776.00	
			80003271 - 2	1,428.60	322.00	639.20	2,389.80		
			80003271 - 3	126.90	66.60	151.15	344.65		
			80003271 - 5	420.70	120.50	241.10	782.30		
			80003271 - 6	18.30	68.70	118.30	205.30		
			80003271 - 7	1,433.20	560.00	1,135.10	3,128.30		1.00
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		0.93
			81017159 - 1	2,093.40	568.50	1,382.70	4,044.60	220.20	0.90
			81017159 - 2	5,123.90	2,553.60	5,894.60	13,572.10	577.10	0.90
			סה"כ צריכה	62,406.65	11,543.63	13,974.95	87,925.22		
		קומה 8 סיבר ביט	16092120 - 1	257.70	127.40	290.00	675.10	35.93	1.00
			80003224 - 5	3,727.20	978.40	1,779.20	6,484.80	368.00	1.00
			80003271 - 1	1,367.10	796.30	2,128.60	4,292.00		0.95
			סה"כ צריכה	5,352.00	1,902.10	4,197.80	11,451.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	13019	רוגובין תדהר קומה 3	80002031 - 4	31.23	16.16	36.86	84.26		1.00
			80003257 - 7	61.60	23.20	45.60	130.40	1.60	1.00
			81017159 - 4	87.20	34.80	87.40	209.40	9.50	1.00
			סה"כ צריכה	180.03	74.16	169.86	424.06		
13	13027	תדהר אלקטרה	15091162 - 1	-254.40	-18.80	-0.90	-274.10	29.25	1.00
			15091162 - 3	-71.80	-16.90	-36.50	-125.20	14.55	1.00
			15091162 - 4	-35.30	-1.10	-0.10	-36.50	13.17	1.00
			16048009 - 1	-35.70	-30.25	-144.30	-210.25	15.41	0.97
			16048009 - 2	66.60	-18.80	-63.70	-15.90	22.17	0.93
			80002031 - 6	157.99	51.26	100.06	309.32		0.99
			80003224 - 8	787.20	167.20	208.80	1,163.20	75.20	0.94
			81017159 - 6	900.80	204.00	223.90	1,328.70	79.70	0.99
			סה"כ צריכה	1,515.40	336.62	287.26	2,139.27		
14	13020	תדהר בניה מקרוסופט 7	80001690 - 3	660.80	95.20	122.40	878.40	53.60	1.00
			80002031 - 8	151.14	41.06	91.98	284.18		1.00
			81017159 - 8	1,256.90	379.80	728.30	2,365.00	131.80	1.00
			סה"כ צריכה	2,068.84	516.06	942.68	3,527.58		
			סה"כ צריכה	125,101.92	33,992.73	63,117.00	222,211.65		
			חשבון חברת חשמל	265,680.00	109,080.00	231,000.00	605,760.00		
			הפרש בקוטי"ש	-140,578.08	-75,087.27	-167,883.00	-383,548.35		
			הפרש באחוזים	-52.91%	-68.84%	-72.68%	-63.32%		



■ פסגה (Kwh 125,101.92)  
■ גבע (Kwh 33,992.73)  
■ שפל (Kwh 63,117.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
----	-----------	---------	-------------------	----------	---------	---------	--------------------	-----------	-----------





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	39,707.20	17,300.42	38,172.90	95,180.51		1.00
			סה"כ צריכה	39,707.20	17,300.42	38,172.90	95,180.51		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	46,792.00	21,876.80	47,865.60	116,534.40	5,342.40	1.00
			סה"כ צריכה	46,792.00	21,876.80	47,865.60	116,534.40		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	73,779.20	16,595.20	31,078.40	121,452.80	7,865.60	1.00
			סה"כ צריכה	73,779.20	16,595.20	31,078.40	121,452.80		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	34,432.00	11,558.40	17,094.40	63,084.80	4,780.80	1.00
			סה"כ צריכה	34,432.00	11,558.40	17,094.40	63,084.80		

