



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: מבנה 201

תקופת דוח: (30/04/17 - 01/04/17)

תאריך הפקה: 19/06/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	10622	אופק קליר	15112958 - 1	15,330.30	697.60	1,783.40	17,811.30		0.93
			ציבורי	49.30	74.10	195.25	318.65		
			סה"כ צריכה	15,379.60	771.70	1,978.65	18,129.95		
2	9916	אייספרו	15112945 - 1	13,702.00	2,400.10	1,821.40	17,923.50		0.96
			ציבורי	49.30	74.10	195.25	318.65		
			סה"כ צריכה	13,751.30	2,474.20	2,016.65	18,242.15		
3	10621	ספידי	15112957 - 1	15,448.70	6,004.50	13,396.40	34,849.60		0.98
			סה"כ צריכה	15,448.70	6,004.50	13,396.40	34,849.60		
4	9919	פלקסטרוניקס	15112956 - 1	8,071.00	2,147.80	5,101.80	15,320.60		0.97
			סה"כ צריכה	8,071.00	2,147.80	5,101.80	15,320.60		
5	9921	תחנת דלק טן	15112955 - 1	1,355.30	1,094.90	2,749.70	5,199.90		0.96
			סה"כ צריכה	1,355.30	1,094.90	2,749.70	5,199.90		
			סה"כ צריכה	54,005.90	12,493.10	25,243.20	91,742.20		
			חשבון חברת חשמל	49,964.00	12,291.00	26,400.00	88,655.00		
			הפרש בקוט"ש	4,041.90	202.10	-1,156.80	3,087.20		
			הפרש באחוזים	8.09%	1.64%	-4.38%	3.48%		



- פסגה (Kwh 54,005.90)
- גבע (Kwh 12,493.10)
- שפל (Kwh 25,243.20)

