



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: מבנה 201

תקופת דוח: (31/05/17 - 01/05/17)

תאריך הפקה: 19/06/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	10622	אופק קליר	15112958 - 1	19,310.10	451.90	1,030.60	20,792.60		0.94
			ציבורי	54.80	74.05	199.40	328.25		
			סה"כ צריכה	19,364.90	525.95	1,230.00	21,120.85		
2	9916	אייסיספרו	15112945 - 1	23,170.20	3,550.90	2,608.10	29,329.20		0.96
			ציבורי	54.80	74.05	199.40	328.25		
			סה"כ צריכה	23,225.00	3,624.95	2,807.50	29,657.45		
3	10621	ספידי	15112957 - 1	18,981.00	6,946.60	14,187.40	40,115.00		0.98
			סה"כ צריכה	18,981.00	6,946.60	14,187.40	40,115.00		
4	9919	פלקסטרוניקס	15112956 - 1	12,005.10	3,311.40	5,961.60	21,278.10		0.97
			סה"כ צריכה	12,005.10	3,311.40	5,961.60	21,278.10		
5	9921	תחנת דלק טן	15112955 - 1	1,736.00	1,145.70	2,877.60	5,759.30		0.96
			סה"כ צריכה	1,736.00	1,145.70	2,877.60	5,759.30		
			סה"כ צריכה	75,312.00	15,554.60	27,064.10	117,930.70		
			חשבון חברת חשמל	69,734.00	15,836.00	28,644.00	114,214.00		
			הפרש בקוט"ש	5,578.00	-281.40	-1,579.90	3,716.70		
			הפרש באחוזים	8.00%	-1.78%	-5.52%	3.25%		



- פסגה (75,312.00 Kwh)
- גבע (15,554.60 Kwh)
- שפל (27,064.10 Kwh)

