



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשיה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה תעשיה מעלות ב

תקופת דוח: (30/04/17 - 01/04/17)

תאריך הפקה: 19/06/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11782	אזור חדר אוכל (אזור 1 LT)	00025485 - 2	629.05	108.79	138.49	876.32	127.88	0.85
			00025485 - 5	3,685.70	569.12	193.06	4,447.88	483.91	0.91
			תוספת כסף	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4,314.75	677.91	331.54	5,324.20		
2	11783	אזור קיפופים (אזור 2 LT)	00025485 - 3	1,582.29	118.45	126.98	1,827.72	314.30	0.86
			00025485 - 6	3,207.41	600.34	873.67	4,681.42	518.34	0.92
			תוספת כסף	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4,789.70	718.79	1,000.65	6,509.14		
3	11784	עטיפית	00025485 - 1	9,612.42	3,982.04	10,243.10	23,837.56	1,292.12	0.74
			00025485 - 4	3.83	1.93	5.23	10.99	3.28	0.93
			תוספת כסף	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	9,616.25	3,983.97	10,248.33	23,848.55		
			סה"כ צריכה	18,720.70	5,380.66	11,580.52	35,681.89		
			חשבון חברת חשמל			0.00			
			הפרש בקוט"ש			35,681.89			
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 18,720.70) 52%
- גבע (Kwh 5,380.66) 15%
- שפל (Kwh 11,580.52) 32%

