



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה תעשייה מעלות ב

תקופת דוח: (31/05/17 - 01/05/17)

תאריך הפקה: 19/06/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11782	אזור חדר אוכל (אזור 1 LT)	00025485 - 2	1,123.07	151.33	162.19	1,436.59	183.28	0.86
			00025485 - 5	4,042.94	511.76	163.68	4,718.37	490.53	0.89
			תוספת כסף	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	5,166.02	663.08	325.86	6,154.96		
2	11783	אזור קיפופים (אזור 2 LT)	00025485 - 3	2,312.81	252.10	164.03	2,728.93	379.67	0.87
			00025485 - 6	3,812.03	666.59	848.39	5,327.01	545.98	0.93
			תוספת כסף	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	6,124.84	918.69	1,012.42	8,055.95		
3	11784	עטיפית	00025485 - 1	9,890.07	3,749.83	8,480.44	22,120.34	1,361.54	0.75
			00025485 - 4	3.64	2.11	4.93	10.68	2.58	0.93
			תוספת כסף	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	9,893.71	3,751.94	8,485.37	22,131.02		
			סה"כ צריכה	21,184.56	5,333.71	9,823.65	36,341.93		
			חשבון חברת חשמל			0.00			
			הפרש בקוט"ש			36,341.93			
			הפרש באחוזים						



- פסגה (21,184.56 Kwh)
- גבע (5,333.71 Kwh)
- שפל (9,823.65 Kwh)

