



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (20/05/17 - 26/04/17)

תאריך הפקה: 19/06/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
1.00	54.04	992.42	349.80	169.26	473.36	81018601 - 2	לוח משנה G המפיץ	18349	1
		82.25	50.91	13.98	17.36	לוח שירותי בית			
		1,074.66	400.71	183.24	490.72	סה"כ צריכה			
1.00		-745.20	-347.90	-146.60	-250.70	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	2
1.00		-13,789.30	-9,218.90	-2,251.30	-2,319.10	15112930 - 1			
0.70	202.54	6,070.54	1,047.66	757.82	4,265.06	81018601 - 3			
0.66	1,930.85	31,660.86	15,758.04	5,584.48	10,318.34	81018601 - 4			
		1,819.84	1,053.50	325.73	440.61	לוח שירותי בית			
		25,016.74	8,292.41	4,270.13	12,454.20	סה"כ צריכה			
1.00		745.20	347.90	146.60	250.70	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	3
1.00		13,789.30	9,218.90	2,251.30	2,319.10	15112930 - 1			
1.00	2,001.60	35,943.55	14,502.19	7,353.72	14,087.64	81018601 - 6			
0.70	8.00	189.20	84.98	37.78	66.44	81018601 - 7			
0.66	9.98	235.23	105.70	46.92	82.61	81018601 - 8			
		50,902.48	24,259.67	9,836.32	16,806.49	סה"כ צריכה			
		76,993.88	32,952.78	14,289.69	29,751.42	סה"כ צריכה			
		78,240.00	33,680.00	14,460.00	30,100.00	חשבון חברת חשמל			
		-1,246.12	-727.22	-170.31	-348.59	הפרש בקוט"ש			
		-1.59%	-2.16%	-1.18%	-1.16%	הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 29,751.42)
■ גבע (Kwh 14,289.69)
■ שפל (Kwh 32,952.78)

