



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: פארק סיביל 532

תקופת דוח: (31/05/17 - 01/05/17)

תאריך הפקה: 20/06/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19210	ONE1 ב.חיוני קי-1	15114158 - 3	3,745.60	828.80	565.60	5,140.00	411.96	0.98
			סה"כ צריכה	3,745.60	828.80	565.60	5,140.00		
2	19214	ONE1 ב.חיוני קי-3	15114158 - 7	1,867.20	216.00	422.40	2,505.60	227.45	1.00
			סה"כ צריכה	1,867.20	216.00	422.40	2,505.60		
3	19216	ONE1 ב.חיוני קי-4	15114158 - 9	13,290.40	5,865.60	12,408.00	31,564.00	1,558.35	0.99
			סה"כ צריכה	13,290.40	5,865.60	12,408.00	31,564.00		
4	19219	ONE1 ב.חיוני קי-5	15114158 - 12	4,864.00	1,359.20	1,748.80	7,972.00	585.62	1.00
			סה"כ צריכה	4,864.00	1,359.20	1,748.80	7,972.00		
5	19211	ONE1 חיוני קי-1	15114158 - 4	1,394.00	471.80	346.20	2,212.00	145.93	0.94
			סה"כ צריכה	1,394.00	471.80	346.20	2,212.00		
6	19215	ONE1 חיוני קי-3	15114158 - 8	695.00	150.00	308.00	1,153.00	67.79	1.00
			סה"כ צריכה	695.00	150.00	308.00	1,153.00		
7	19217	ONE1 חיוני קי-4	15114158 - 10	2,144.60	794.40	1,234.40	4,173.40	239.50	0.99
			סה"כ צריכה	2,144.60	794.40	1,234.40	4,173.40		
8	19220	ONE1 חיוני קי-5	15114158 - 13	1,597.60	633.40	676.80	2,907.80	179.21	0.98
			סה"כ צריכה	1,597.60	633.40	676.80	2,907.80		
9	19233	ONE1 מ"א קי-1	15114159 - 12	3,276.80	778.40	1,191.20	5,246.40	395.50	0.99
			סה"כ צריכה	3,276.80	778.40	1,191.20	5,246.40		
10	19234	ONE1 מ"א קי-3	15114159 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	19235	ONE1 מ"א קי-4	15114159 - 14	499.20	24.00	1.60	524.80	90.61	0.97
			סה"כ צריכה	499.20	24.00	1.60	524.80		
12	19249	ONE1 מ"א קי-5	16092236 - 1	638.40	0.00	0.00	638.40	96.65	1.00
			סה"כ צריכה	638.40	0.00	0.00	638.40		
13	19226	ONE1 מטבח	15114159 - 5	8,633.60	1,039.20	2,194.40	11,867.20	1,349.01	0.94
			סה"כ צריכה	8,633.60	1,039.20	2,194.40	11,867.20		
14	19225	ONE1 מעבדה	15114159 - 4	2,920.40	398.00	567.20	3,885.60	345.08	0.99
			סה"כ צריכה	2,920.40	398.00	567.20	3,885.60		
15	19242	א.א.דג סולטן (ארומה)	15114160 - 6	10,646.80	2,969.00	1,936.80	15,552.60	1,369.02	0.92
			סה"כ צריכה	10,646.80	2,969.00	1,936.80	15,552.60		
16	19222	בנק איגוד	15114159 - 1	3,957.10	743.30	780.50	5,480.90	593.93	0.97
			סה"כ צריכה	3,957.10	743.30	780.50	5,480.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
17	19232	בנק איגוד חיוני	15114159 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	19224	בנק הבנלאומי הראשון	15114159 - 3	5,503.20	1,238.40	1,428.20	8,169.80	758.92	0.95
			סה"כ צריכה	5,503.20	1,238.40	1,428.20	8,169.80		
19	19209	גיא את דורון לוי	15114158 - 2	1,384.50	88.00	169.90	1,642.40	204.11	0.99
			סה"כ צריכה	1,384.50	88.00	169.90	1,642.40		
20	19237	דנילוב ספרטק בנדורה	15114160 - 1	3,738.80	473.80	836.60	5,049.20	660.23	0.93
			סה"כ צריכה	3,738.80	473.80	836.60	5,049.20		
21	19243	דנילוב ספרטק פיצוציה	15114160 - 7	1,640.80	406.30	776.50	2,823.60	244.93	0.92
			סה"כ צריכה	1,640.80	406.30	776.50	2,823.60		
22	19553	חניונים	15114160 - 3	147.50	74.40	155.20	377.10	18.61	0.91
			15114160 - 4	12.40	0.30	2.20	14.90	14.18	0.94
			15114160 - 5	3.50	0.30	0.00	3.80	0.94	0.98
			15114160 - 9	2,433.60	1,341.50	2,956.40	6,731.50	290.47	0.97
			15114160 - 10	1,227.30	653.90	1,414.50	3,295.70	146.93	0.93
			15114160 - 11	1,474.50	796.00	1,808.00	4,078.50	173.47	0.99
			סה"כ צריכה	5,298.80	2,866.40	6,336.30	14,501.50		
23	19213	כלנית ק-2	15114158 - 6	4,230.80	757.20	1,317.60	6,305.60	477.85	0.99
			סה"כ צריכה	4,230.80	757.20	1,317.60	6,305.60		
24	19223	מור פור הייר	15114159 - 2	661.10	57.90	68.20	787.20	129.69	0.97
			סה"כ צריכה	661.10	57.90	68.20	787.20		
25	19770	מיזוג אוויר לידיעה	15114159 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		0.99
			15114159 - 7	15,736.80	5,817.60	9,960.00	31,514.40	2,168.89	0.88
			15114159 - 8	5,305.20	1,797.60	1,773.60	8,876.40	651.20	0.94
			15114159 - 9	10,834.40	2,436.40	3,154.40	16,425.20	1,543.10	0.88
			15114159 - 10	1,615.60	775.00	1,724.00	4,114.60	194.78	
			סה"כ צריכה	33,492.00	10,826.60	16,612.00	60,930.60		
26	19208	סונובה ישראל בע"מ	15114158 - 1	1,477.70	221.50	487.00	2,186.20	209.40	0.95
			סה"כ צריכה	1,477.70	221.50	487.00	2,186.20		
27	19244	סלקום	15114160 - 8	1,502.70	801.00	1,733.50	4,037.20	191.41	1.00
			סה"כ צריכה	1,502.70	801.00	1,733.50	4,037.20		
28	19501	ציבורי	15114158 - 1	-1,477.70	-221.50	-487.00	-2,186.20	209.40	1.00
			15114158 - 2	-1,384.50	-88.00	-169.90	-1,642.40	204.11	0.97
			15114158 - 3	-3,745.60	-828.80	-565.60	-5,140.00	411.96	0.91
			15114158 - 4	-1,394.00	-471.80	-346.20	-2,212.00	145.93	0.94
			15114158 - 5	-3,035.20	-460.40	-881.60	-4,377.20	376.82	0.98






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114158 - 6	-4,230.80	-757.20	-1,317.60	-6,305.60	477.85	1.00
			15114158 - 7	-1,867.20	-216.00	-422.40	-2,505.60	227.45	0.92
			15114158 - 8	-695.00	-150.00	-308.00	-1,153.00	67.79	0.92
			15114158 - 9	-13,290.40	-5,865.60	-12,408.00	-31,564.00	1,558.35	0.97
			15114158 - 10	-2,144.60	-794.40	-1,234.40	-4,173.40	239.50	0.93
			15114158 - 12	-4,864.00	-1,359.20	-1,748.80	-7,972.00	585.62	0.99
			15114158 - 13	-1,597.60	-633.40	-676.80	-2,907.80	179.21	0.98
			15114158 - 15	36,409.00	12,586.00	25,975.00	74,970.00	55.23	0.93
			15114159 - 1	-3,957.10	-743.30	-780.50	-5,480.90	593.93	0.95
			15114159 - 2	-661.10	-57.90	-68.20	-787.20	129.69	0.97
			15114159 - 3	-5,503.20	-1,238.40	-1,428.20	-8,169.80	758.92	
			15114159 - 4	-2,920.40	-398.00	-567.20	-3,885.60	345.08	0.99
			15114159 - 5	-8,633.60	-1,039.20	-2,194.40	-11,867.20	1,349.01	
			15114159 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
			15114159 - 7	-15,736.80	-5,817.60	-9,960.00	-31,514.40	2,168.89	0.88
			15114159 - 8	-5,305.20	-1,797.60	-1,773.60	-8,876.40	651.20	0.94
			15114159 - 9	-10,834.40	-2,436.40	-3,154.40	-16,425.20	1,543.10	0.88
			15114159 - 10	-1,615.60	-775.00	-1,724.00	-4,114.60	194.78	
			15114159 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
			15114159 - 12	-3,276.80	-778.40	-1,191.20	-5,246.40	395.50	0.99
			15114159 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
			15114159 - 14	-499.20	-24.00	-1.60	-524.80	90.61	0.97
			15114159 - 15	65,563.90	16,888.10	26,910.60	109,362.60	107.59	0.97
			15114160 - 1	-3,738.80	-473.80	-836.60	-5,049.20	660.23	0.99
			15114160 - 2	-2,387.90	-1,430.80	-3,549.90	-7,368.60	365.20	0.98
			15114160 - 3	-147.50	-74.40	-155.20	-377.10	18.61	1.00
			15114160 - 4	-12.40	-0.30	-2.20	-14.90	14.18	0.99
			15114160 - 5	-3.50	-0.30	0.00	-3.80	0.94	0.99
			15114160 - 6	-10,646.80	-2,969.00	-1,936.80	-15,552.60	1,369.02	1.00
			15114160 - 7	-1,640.80	-406.30	-776.50	-2,823.60	244.93	1.00
			15114160 - 8	-1,502.70	-801.00	-1,733.50	-4,037.20	191.41	0.99
			15114160 - 9	-2,433.60	-1,341.50	-2,956.40	-6,731.50	290.47	0.96
			15114160 - 10	-1,227.30	-653.90	-1,414.50	-3,295.70	146.93	0.94
			15114160 - 11	-1,474.50	-796.00	-1,808.00	-4,078.50	173.47	0.98
			15114160 - 15	29,057.80	10,854.10	19,084.10	58,996.00	60.86	0.99
			16092236 - 1	-638.40	0.00	0.00	-638.40	96.65	0.95
			סה"כ צריכה	6,506.50	4,428.80	13,390.50	24,325.80		
29	19212	רשף פתרונוט קי-2	15114158 - 5	3,035.20	460.40	881.60	4,377.20	376.82	0.96





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
30	19238	תחנת דלק	2 - 15114160	2,387.90	1,430.80	3,549.90	7,368.60	365.20	0.98
			סה"כ צריכה	2,387.90	1,430.80	3,549.90	7,368.60		
			סה"כ צריכה	131,030.70	40,328.20	71,969.70	243,328.60		
			חשבון חברת חשמל	133,801.00	41,974.00	75,600.00	251,375.00		
			הפרש בקוט"ש	-2,770.30	-1,645.80	-3,630.30	-8,046.40		
			הפרש באחוזים	-2.07%	-3.92%	-4.80%	-3.20%		



■ פסגה (131,030.70 Kwh)
■ גבע (40,328.20 Kwh)
■ שפל (71,969.70 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19218	ONE1 חדר שרתים קי-4 - לידיעה בלבד	11 - 15114158	7,693.60	4,217.60	9,582.40	21,493.60	903.52	0.99
			סה"כ צריכה	7,693.60	4,217.60	9,582.40	21,493.60		

