



**דוח קוט"ש**

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (07/06/17 - 11/05/17)


תאריך הפקה: 22/06/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19383	אולם ייצור 35% כרמי אינטרלב	00009023 - 2	1,028.16	114.45	42.46	1,185.07	394.50	0.98
			סה"כ צריכה	1,028.16	114.45	42.46	1,185.07		
2	19381	אייסקין	00009023 - 5	585.90	71.53	170.57	828.00	118.37	1.00
			סה"כ צריכה	585.90	71.53	170.57	828.00		
3	19382	ביו מד	00009023 - 5	146.47	17.88	42.64	207.00	118.37	1.00
			00024444 - 1	225.14	15.67	23.79	264.60	402.72	1.00
			מ"א	677.67	228.12	506.51	1,412.30		
			ציבורי	432.05	104.27	251.55	787.87		
			סה"כ צריכה	1,481.34	365.95	824.49	2,671.78		
4	81	המשביר לחקלאי 10.23	00009023 - 4	3,213.27	445.85	994.89	4,654.01	454.50	1.00
			מ"א	3,739.03	1,258.67	2,794.64	7,792.35		
			ציבורי	1,030.42	248.69	599.92	1,879.03		
			סה"כ צריכה	7,982.73	1,953.21	4,389.46	14,325.40		
5	19380	פניקס סומת	00024444 - 5	1,650.81	80.76	189.36	1,920.93	387.32	0.99
			מ"א	1,382.19	465.29	1,033.09	2,880.57		
			ציבורי	725.66	175.13	422.49	1,323.29		
			סה"כ צריכה	3,758.67	721.18	1,644.93	6,124.79		
6	19376	שניידר	00009023 - 2	1,909.45	212.54	78.86	2,200.85	394.50	1.00
			00009023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		0.93
			00009023 - 8	2,989.49	189.11	403.16	3,581.76	442.44	0.99
			00024444 - 1	2,589.08	180.22	273.61	3,042.91	402.72	0.99
			00024444 - 2	1,731.38	217.07	455.55	2,404.00	223.08	0.99
			00024444 - 5	888.90	43.49	101.96	1,034.35	387.32	1.00
			00024444 - 6	1,930.04	178.88	223.62	2,332.53	265.04	0.98
			00024444 - 8	2,785.49	241.96	92.97	3,120.42	507.40	
			13127939 - 1	4,489.70	322.40	0.00	4,812.10		0.98
			מ"א	9,950.22	3,349.55	7,437.04	20,736.81		
			ציבורי	7,102.41	1,714.11	4,135.09	12,951.61		
			סה"כ צריכה	36,366.16	6,649.33	13,201.85	56,217.34		
			סה"כ צריכה	51,202.96	9,875.65	20,273.76	81,352.37		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל	51,400.00	9,960.00	20,420.00	81,780.00		
			הפרש בקוט"ש	-197.04	-84.35	-146.24	-427.63		
			הפרש באחוזים	-0.38%	-0.85%	-0.72%	-0.52%		



■ פסגה (51,202.96 Kwh)  
■ גבע (9,875.65 Kwh)  
■ שפל (20,273.76 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיזוג אוויר לדיעה מועמס	00009023 - 1	8,433.63	2,614.28	5,758.60	16,806.51	1,299.81	0.99
			00009023 - 3	4,311.75	1,044.10	2,276.14	7,631.99	788.38	0.91
			00009023 - 6	708.15	352.00	824.12	1,884.28	85.86	0.85
			00024444 - 4	2,218.70	1,243.04	2,795.92	6,257.66	280.87	0.90
			00024444 - 7	124.28	64.16	151.93	340.36	14.78	0.90
			סה"כ צריכה	15,796.51	5,317.60	11,806.70	32,920.80		
2	19378	ציבורי מועמס לדיעה	00009023 - 1	-8,433.63	-2,614.28	-5,758.60	-16,806.51	1,299.81	1.00
			00009023 - 2	-2,937.61	-326.99	-121.32	-3,385.92	394.50	0.93
			00009023 - 3	-4,311.75	-1,044.10	-2,276.14	-7,631.99	788.38	0.99
			00009023 - 4	-3,213.27	-445.85	-994.89	-4,654.01	454.50	0.99
			00009023 - 5	-732.37	-89.41	-213.21	-1,035.00	118.37	0.99
			00009023 - 6	-708.15	-352.00	-824.12	-1,884.28	85.86	0.91
			00009023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		0.97
			00009023 - 8	-2,989.49	-189.11	-403.16	-3,581.76	442.44	0.99
			00024444 - 1	-2,814.22	-195.89	-297.40	-3,307.51	402.72	1.00
			00024444 - 2	-1,731.38	-217.07	-455.55	-2,404.00	223.08	0.98
			00024444 - 3	51,251.28	9,891.83	20,309.73	81,452.83	7,009.30	
			00024444 - 4	-2,218.70	-1,243.04	-2,795.92	-6,257.66	280.87	0.85
			00024444 - 5	-2,539.71	-124.24	-291.32	-2,955.28	387.32	1.00





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 6	-1,930.04	-178.88	-223.62	-2,332.53	265.04	1.00
			00024444 - 7	-124.28	-64.16	-151.93	-340.36	14.78	0.90
			00024444 - 8	-2,785.49	-241.96	-92.97	-3,120.42	507.40	0.98
			13127939 - 1	-4,489.70	-322.40	0.00	-4,812.10		0.90
			סה"כ צריכה	9,291.48	2,242.43	5,409.59	16,943.50		

