



דוח שח + קוטש

עבור: קניון הנגב מיזוג אויר צילרים על הגג

קבוצת עזראלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

תקופת דוח: (01/06/17 - 30/06/17)

תאריך הפקה: 03/07/17


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	מקדם הספק	שיא ביקוש
1	8851	יטא 19 AC	11 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	8852	יטא 20 AC	12 - 14154689	1,433.30	333.90	257.50	2,024.70		915.61		169.98
			סה"כ	1,433.30	333.90	257.50	2,024.70	0.00	915.61		
3	8853	יטא 21 AC	13 - 14154689	3,256.40	939.30	268.80	4,464.50		2,046.74		435.27
			סה"כ	3,256.40	939.30	268.80	4,464.50	0.00	2,046.74		
4	8854	יטא 22 AC	14 - 14154689	173.50	59.40	13.50	246.40		112.56		31.22
			סה"כ	173.50	59.40	13.50	246.40	0.00	112.56		
5	8855	יטא 23 AC	13 - 14154688	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	8856	יטא ac1	1 - 14154688	3,630.90	934.00	241.70	4,806.60		2,216.64		551.90
			סה"כ	3,630.90	934.00	241.70	4,806.60	0.00	2,216.64		
7	8857	יטא ac10	10 - 14154688	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	8858	יטא ac11	1 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	8859	יטא ac12	2 - 14154689	3,402.40	1,083.20	772.00	5,257.60		2,345.47		490.46
			סה"כ	3,402.40	1,083.20	772.00	5,257.60	0.00	2,345.47		
10	8860	יטא ac13	3 - 14154689	2,445.10	722.00	1,285.70	4,452.80		1,909.29		306.36
			סה"כ	2,445.10	722.00	1,285.70	4,452.80	0.00	1,909.29		
11	8861	יטא ac14	4 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	8862	יטא ac15	5 - 14154689	3,422.60	1,001.60	242.20	4,666.40		2,143.42		576.81
			סה"כ	3,422.60	1,001.60	242.20	4,666.40	0.00	2,143.42		
13	8863	יטא ac16	6 - 14154689	3,829.60	1,129.20	98.80	5,057.60		2,343.65		506.47
			סה"כ	3,829.60	1,129.20	98.80	5,057.60	0.00	2,343.65		
14	8864	יטא ac17	7 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	מקדם הספק	שיא ביקוש
15	8865	יטא ac18 פורק	14154689 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	8866	יטא ac2	14154688 - 2	4,193.50	1,302.50	227.00	5,723.00		2,633.18		664.33
			סה"כ	4,193.50	1,302.50	227.00	5,723.00	0.00	2,633.18		
17	8867	יטא ac27	14154689 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	8868	יטא ac3	14154688 - 3	8.00	3.00	8.20	19.20		7.85		0.89
			סה"כ	8.00	3.00	8.20	19.20	0.00	7.85		
19	8869	יטא ac4	14154688 - 4	18.00	6.70	18.10	42.80		17.53		1.86
			סה"כ	18.00	6.70	18.10	42.80	0.00	17.53		
20	8870	יטא ac5	14154688 - 5	3,733.40	1,139.40	238.50	5,111.30		2,348.37		608.60
			סה"כ	3,733.40	1,139.40	238.50	5,111.30	0.00	2,348.37		
21	8871	יטא ac6	14154688 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	8872	יטא ac7	14154688 - 7	4,401.00	1,200.80	270.10	5,871.90		2,706.90		718.88
			סה"כ	4,401.00	1,200.80	270.10	5,871.90	0.00	2,706.90		
23	8873	יטא ac8	14154688 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	8875	יטא ac9	14154688 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	8876	מגדל קירור 1+2	14154689 - 10	12,614.40	4,034.40	3,830.40	20,479.20		9,029.96		1,475.48
			סה"כ	12,614.40	4,034.40	3,830.40	20,479.20	0.00	9,029.96		
26	8877	מגדל קירור מס 3	14154688 - 12	9,233.80	2,964.00	2,569.60	14,767.40		6,535.31		1,099.35
			סה"כ	9,233.80	2,964.00	2,569.60	14,767.40	0.00	6,535.31		
27	8878	מגדל קירור מס 4	14154688 - 11	11,761.20	3,484.60	745.20	15,991.00		7,353.46		1,430.69
			סה"כ	11,761.20	3,484.60	745.20	15,991.00	0.00	7,353.46		
			סה"כ	67,557.10	20,338.00	11,087.30	98,982.40	0.00	44,665.94		
			חשבון חברת חשמל				0.00				
			הפרש בקוט"ש				98,982.40				
			הפרש באחוזים								





■ פסגה (67,557.10 Kwh)
■ גבע (20,338.00 Kwh)
■ שפל (11,087.30 Kwh)



■ פסגה (32,684.12 מ"ש)
■ גבע (8,240.96 מ"ש)
■ שפל (3,740.86 מ"ש)

